

REQUERIMIENTOS DE COMPRA



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
Poder Judicial • República Dominicana

USM: 32

NRD : 2021-003557

Fecha: 29-Apr-21

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CARRERA JUDICIAL
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Dirigido a: **Alicia A. Tejada C.**
Directora Administrativa

TIPO DE REQUERIMIENTO	
INTERNO	CONSTRUCCION
EXTERNO	X ADECUACIONES
	SERVICIOS ESPECIALIZADOS

REQUIERE VISITA DE INSPECCIÓN	
	SI
	NO
	X

TIPOS DE SERVICIOS		
ELECTRICO	PLOMERIA	
REFRIGERACION	PLANTA	X
MECANICO	EBANISTERIA	
PINTURA	JARDINERIA	
CIVIL	OTROS	
EXPLIQUE		

Labor requerida:	Solicitud Adquisición de Dos (02) Mantenedor de Carga para Baterías Planta Eléctricas Edificio SCJ/CPJ y Palacio de las Cortes.		
Localidad/ Oficina/Tribunal:	Distrito Nacional/Edificio Suprema Corte de Justicia y el Consejo del Poder Judicial/Palacio de Justicia de las Cortes de Apelación		
Descripción	Se requiere la compra de dos (02) mantenedores de carga de baterías (ácido-plomo) con las características como se describe a continuación: Detalle: * Voltaje: 24 VDC. * Capacidad en amperes: Mínimo 8 * Voltaje de entrada: 120 VAC-60Hz. * Automático con voltaje de flotación.		
Criterio de calidad a considerar:	Especificaciones técnicas		Otros
	Se requiere ficha técnica de los equipos ofertados por los oferentes.		
Estimación de costos RD\$:	RD\$25,000.00	Supervisor responsable:	Ing. Rafael A. López
Anexos (Plano/ Presupuesto):	Disponibilidad Financiera.	Estimado de ejecución	10 días laborables después de emitida la orden de compra.