



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### 1. Objetivo

Dotar de extintores distintas dependencias a nivel nacional, así como recargar (rellenado) los extintores existentes, para la prevención de incendios en las distintas dependencias a nivel nacional.

### 2. Fuente de recursos

Los fondos para financiar la compra y contratación de servicios de recarga (rellenado) de extintores, objeto de las presentes especificaciones técnicas, pertenecen al Plan Anual de Compras y Contrataciones aprobado del 2024 de la Dirección de Infraestructura Física por un monto de **un millón setecientos mil con 00/100 (RD\$ 1,700,000.00)**.

### 3. Descripción y especificaciones técnicas

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad								
1	<b>Suministro de Extintor 10 Libras ABC</b> Agente extintor: Fosfato Monoamónico. Agente expulsor: Nitrógeno (N2). Cilindro en lámina de acero C20, recubierta con pintura electroestática roja. Indicador de presión: Manómetro. Sistema de accionamiento: rápido (manija y palanca). Rotulado cilindro: Salud y Seguridad Laboral FMQ (SYS FMQ). Tiempo de descarga: 10 a 20 segundos. Alcance de descarga: 1 a 3 metros. Porcentaje de descarga: hasta el 97%. Instructivo y señalización (flecha) Enviar ficha técnica.	67	Unidades								
2	<b>Contratación de servicio para la recarga (rellenado) 506 extintores para la prevención de incendios en las distintas dependencias a nivel nacional.</b>  <b><u>Zona 1</u></b> <b><u>Centro de acopio Distrito Nacional, Ubicado en el Edif. S.C.J. y C.P.J.</u></b> <table border="1" data-bbox="167 1761 1182 1864"><tr><td>Centro de acopio del Distrito Nacional y Departamento Judicial Santo Domingo</td><td>Cantidad</td><td>Tipo</td><td>Libras</td></tr><tr><td></td><td>167</td><td>ABC</td><td>3,367.2</td></tr></table>	Centro de acopio del Distrito Nacional y Departamento Judicial Santo Domingo	Cantidad	Tipo	Libras		167	ABC	3,367.2	8,167.2	Libras
Centro de acopio del Distrito Nacional y Departamento Judicial Santo Domingo	Cantidad	Tipo	Libras								
	167	ABC	3,367.2								



**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Reúne los extintores del Edif. S.C.J. y C.P.J., Palacio de Justicia de las Cortes de Apelación, Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, Unidad de Servicios y Mantenimiento, Jurisdicción Niños, Niñas y Adolescentes, Corte de Trabajo, Juzgado de Paz de la Primera Circunscripción; Juzgado de Paz de la Segunda Circunscripción, Juzgado de Paz de la Tercera Circunscripción, Juzgado de Trabajo, Centro de Entrevistas, Centro de Atención Multicanal, Juzgado de Transito, Oficina Coordinadora de Archivos Judiciales del Distrito Nacional, Taller de ebanistería, Palacio de Justicia de Santo Domingo Este, Centro de Gestión Documental, Jurisdicción Civil, de Santo Domingo, Palacio de Justicia de Santo Domingo Oeste, Local que aloja la 3ra. Sala Civil y 6ta. Sala de familia, Juzgado de Paz de Los Alcarrizos, Palacio de Justicia Santo Domingo Norte, Corte y Juzgado de Trabajo de Santo Domingo y Palacio de Justicia de Monte Plata.

**Zona 2**

**Centro de acopio La Vega, Ubicado en el Palacio de Justicia de la Vega**

Centro de acopio del Departamento Judicial La Vega y San Francisco de Macorís	Cantidad	Tipo	Libras
	91	ABC	1,490

Reúne los extintores de los Departamentos Judiciales de La Vega y Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís.

**Zona 3**

**Centro de acopio Santiago, Ubicado en el Palacio de Justicia de Santiago**

Centro de acopio del Departamento Judicial Santiago, Puerto Plata, Montecristi.	Cantidad	Tipo	Libras
	114	ABC	1,155

Reúne los extintores de los Departamentos Judiciales Santiago, Puerto Plata, Montecristi.

**Zona 4**

**Centro de acopio San Pedro de Macorís, Ubicado en el Palacio de Justicia de San Pedro de Macorís**



**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Centro de acopio del Departamento Judicial	Cantidad	Tipo	Libras
San Pedro de Macorís	46	ABC	790

Reúne los extintores del Departamento Judicial San Pedro de Macorís.

**Zona 5**

**Centro de acopio San Cristóbal, Ubicado en el Palacio de Justicia de San Cristóbal.**

Centro de acopio del Departamento Judicial	Cantidad	Tipo	Libras
San Cristóbal, Barahona, San Juan de la Maguana	88	ABC	1,365

Reúne los extintores de los Departamentos Judiciales de San Cristóbal, Barahona, San Juan de la Maguana.

**4. Criterios de aceptación de los bienes y servicios**

- Las etiquetas deben de marcar la fecha de caducidad, y el modo de uso.
- Los extintores deben de mostrar el nivel de llenado de agente Extintor.

**5. Documentación técnica a entregar.**

- Oferta técnica de acuerdo a lo especificado en el numeral 3.
- Dos certificaciones de trabajos similares.

**6. Documentación económica para presentar**

- Oferta económica

**7. Criterios de evaluación/adjudicación**

- La adjudicación será por ítem:  
Fue calificada como CUMPLE en las propuestas técnicas y económicas por reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas en las presentes especificaciones técnicas.
- Presente el menor precio.



## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

### **8. Moneda de la oferta**

Deberá estar expresado en pesos dominicanos.

### **9. Forma de pago**

Pago único a treinta (30) días laborables luego de recibidos los bienes y servicios y enviada la factura con comprobantes gubernamentales.

### **10. Lugar de instalación o ejecución de proyecto**

La empresa seleccionada se trasladará a cada uno de los cinco centros de acopio a nivel nacional, para realizar el relleno de los extintores.

<b>Centro de acopio</b>	<b>Dependencia</b>	<b>Dirección</b>
<b>Centro de acopio Zona 1:</b>	Edif. Suprema Corte de Justicia y Consejo del Poder Judicial.	Av. Enrique Jiménez Moya 1485, Santo Domingo, Distrito Nacional.
<b>Centro de acopio Zona 2:</b>	Palacio de Justicia de La Vega.	Calle Garcia Godoy Esq. Monseñor Panal, La Vega.
<b>Centro de acopio Zona 3:</b>	Palacio de Justicia de Santiago.	Av. Circunvalación, Santiago De Los Caballeros.
<b>Centro de acopio Zona 4:</b>	Palacio de Justicia de San Pedro de Macoris.	Av. Laureano Canto, San Pedro de Macorís.
<b>Centro de acopio Zona 5:</b>	Palacio de Justicia de San Cristobal.	Calle Padre Borbón, San Cristóbal.

### **11. Tiempo de ejecución**

- El suministro de los extintores nuevos, será en el mes de noviembre 2024.
- El servicio de recarga (rellenado) será llevado a cabo entre el 15 y 30 del mes de noviembre 2024.



**DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA**

Página 5 de 5

**UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS**

01/08/2024

**Adquisición y contratación de servicio de recarga (rellenado) de  
extintores a nivel Nacional.**

2024-004487

## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

### **12. Peritos designados**

**Niglissa Portes** - Supervisora de Mantenimiento

**José Arismendi Frías** - Supervisor de Mantenimiento

**Ramon Anibal Vargas** - Supervisor de Mantenimiento.

### **13. Firmas**

**Julio Liriano.**

Coordinador Unidad de Servicios y Mantenimiento.

**Carlos V. Minyetty S.**

Director de Infraestructura Física