CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION Y CARRERA JUDICIAL
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUTURA FISICA
UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

Distrito Nacional, Rep. Dom.
17 de Junio de 2021

Especificaciones técnicas, proceso de adquisición de acondicionadores de aire del Centro de Atención al Usuario (Antiguo Local de Planificación y Proyectos), Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de San Pedro de Macorís y diferentes áreas del Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís.

Acondicionador de aire inverter de 12,000 Btu (1 tonelada)

1. Consola de pared
2. Eficiencia 17 mínimo
3. Voltaje 208-230
4. Instalación incluida
5. Refrigerante R410
6. Un año de garantía mínimo

Acondicionador de aire inverter de 18,000 Btu (1.5 tonelada)

1. Consola de pared
2. Eficiencia 17 mínimo
3. Voltaje 208-230
4. Instalación incluida
5. Refrigerante R410
6. Un año de garantía mínimo

Acondicionador de aire inverter de 24,000 Btu (2 tonelada)

1. Consola de pared
2. Eficiencia 17 mínimo
3. Voltaje 208-230
4. Instalación incluida
5. Refrigerante R410
6. Un año de garantía mínimo

Acondicionador de Aire Inverter de 36,000 Btu (3 toneladas)

1. Consola piso techo
2. Eficiencia 17 mínimo
3. Voltaje 208-230
4. Instalación incluida
5. Refrigerante R410A
6. Un año de garantía mínimo

Acondicionador de Aire Inverter de 60,000 Btu (5 toneladas)

7. Tipo Manejadora
8. Eficiencia 17 mínimo
9. Voltaje 208-230
10. Instalación incluida
11. Refrigerante R410A
12. Un año de garantía mínimo

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA
UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

Hana E. Hernandez Peña

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION Y CARRERA JUDICIAL
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUTURA FISICA
UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

Distribución de los equipos

Cant.	Descripción	Destino
1	Acondicionador de aire inverter de 12,000 Btu (1 tonelada)	PJ San Francisco de Macorís Despacho Atención Permanente.
1	Acondicionador de aire inverter de 12,000 Btu (1 tonelada)	Centro Atención al Usuario, antiguo local de Planificación y Proyectos.
1	Acondicionador de aire inverter de 18,000 Btu (1.5 tonelada)	Centro Atención al Usuario, antiguo local de Planificación y Proyectos.
1	Acondicionador de aire inverter de 24,000 Btu (2 tonelada)	Centro Atención al Usuario, antiguo local de Planificación y Proyectos.
1	Acondicionador de aire inverter de 36,000 Btu (3 tonelada)	PJ San Francisco de Macorís. Secretaria del Juzgado de Trabajo
2	Acondicionador de aire inverter de 36,000 Btu (3 tonelada)	PJ San Francisco de Macorís. Salón de Audiencias de la Primera Cámara Civil
2	Acondicionador de aire inverter de 36,000 Btu (3 tonelada)	PJ San Francisco de Macorís. Salón de Audiencias de la Segunda Cámara Civil
2	Acondicionador de aire inverter de 36,000 Btu (3 tonelada)	PJ San Francisco de Macorís. Salón de Audiencias de la de la Primera Sala de la Instrucción
3	Acondicionador de aire inverter de 60,000 Btu (5 tonelada)	PJ San Pedro de Macorís. Tribunal de NNA, San Pedro de Macoris.

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA
UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

María E. Hernandez Peña