



REPUBLICA DOMINICANA
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA

Nombre del Proceso:	Adquisición de instalación de acondicionadores de aire para edif. SCJ y Palacio de Justicia C.A. D.N
Referencia del Proceso:	CSM-2022-202
Fecha de Evaluación:	21/09/2022
Evaluador - Tipo de evaluación:	Evaluación Técnica Individual

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución			CLIMACA GROUP SRL		FRIOMAX SRL		H&C ENGINEERING CONTRACTORS SRL		PROIDISA, SRL		
ITEM	Cant.	Descripción	Evaluacion	Comentario "A"	Evaluacion	Comentario "A"	Evaluacion	Comentario "A"	Evaluacion	Comentario "A"	
1	2	Suministro e instalación de dos (2) acondicionadores de aire tipo manejadora de cinco (5) toneladas	Cinco (5) toneladas, eficiencia mínima seer 18	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
			Voltaje a 220 v, monofásico, frecuencia 60hz.	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
			Refrigerante R-410.	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
			Conexión hidráulica de las tuberías de drenaje con vascoel y bomba de drenaje.	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
			Conexión en tuberías de cobre a 300 pies lineales para ambos equipos.	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
			Protección anticorrosiva al condensador.	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
			Garantía: Dos (2) años mínimo en piezas y servicios incluyendo el compresor	Cumple		Cumple		Cumple	No cumple	Carta compromiso especifica 1 año de garantía	Cumple



REPUBLICA DOMINICANA
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

Nombre del Proceso:			Adquisición de instalación de acondicionadores de aire para edif. SCJ y Palacio de Justicia C.A. D.N							
Referencia del Proceso:			CSM-2022-202							
Fecha de Evaluación:			21/09/2022							
Evaluador - Tipo de evaluación:			Evaluación Técnica Individual							
Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución			MPG SRL		INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ESTRUCTURAS IMINT SRL		ROMACA INDUSTRIAL S.A			
ITEM	Cant.	Descripción	Evaluacion	Comentario "A"	Evaluacion	Comentario "A"	Evaluacion	Comentario "A"	Evaluacion	Comentario "A"
1	2	Suministro e instalación de dos (2) acondicionadores de aire tipo manejadora de cinco (5) toneladas	Cinco (5) toneladas, eficiencia mínima seer 18	cumple		Cumple		cumple		
			Voltaje a 220 v, monofásico, frecuencia 60hz.	cumple		Cumple		cumple		
			Refrigerante R-410.	cumple		Cumple		cumple		
			Conexión hidráulica de las tuberías de drenaje con vascoce y bomba de drenaje.	cumple		Cumple		cumple		
			Conexión en tuberías de cobre a 300 pies lineales para ambos equipos.	No cumple	Oferta 100 pies por equipo	Cumple		cumple		
			Protección anticorrosiva al condensador.	Cumple		Cumple		cumple		
			Garantía: Dos (2) años mínimo en piezas y servicios incluyendo el compresor	No cumple	Oferta solo un año en servicios	No cumple	No especifica si garantizan el compresor	cumple		



REPUBLICA DOMINICANA
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

Nombre del Proceso:			Adquisición de instalación de acondicionadores de aire para edif. SCJ y Palacio de Justicia C.A. D.N							
Referencia del Proceso:			CSM-2022-202							
Fecha de Evaluación:			21/09/2022							
Evaluador - Tipo de evaluación:			Evaluación Técnica Individual							
Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución			CLIMACA GROUP SRL		FRIOMAX SRL		H&C ENGINEERING CONTRACTORS SRL		PROIDISA, SRL	
ITEM	Cant.	Descripción	Evaluacion	Comentario "A"	Evaluacion	Comentario "A"	Evaluacion	Comentario "A"	Evaluacion	Comentario "A"
1.1	1	Fabricación e instalación de 160 pies lineales de ductos para manejadoras	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
		La desinstalación de ductos existentes y confección e instalación de 160 pies a todo costo de nuevos ductos para evaporadora tipo manejadora de 5 toneladas, con 12 rejillas de suministro plateadas de cuatro vías 12" x 12" distribuidos en tres áreas	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
		En planchas de Poliuretano (paneles "sandwich" formados por un componente aislante de poliuretano expandido rígido y revestido en ambos lados con láminas de aluminio) ductos flexibles con aislante.	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
		Rejillas de retorno color blanco con filtro vegetal (retorno por ducto)	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
		Trabajos a todo costo (incluyen supervisión, desinstalación y reinstalación de plafón en área a trabajar, albañilería, e instalaciones eléctricas, generadas en este trabajo; así como el bote de escombros).	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
		Entrega e instalación en los lugares indicados.	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
		Garantía: Un (1) año en servicios.	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	



REPUBLICA DOMINICANA
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

Nombre del Proceso:			Adquisición de instalación de acondicionadores de aire para edif. SCJ y Palacio de Justicia C.A. D.N							
Referencia del Proceso:			CSM-2022-202							
Fecha de Evaluación:			21/09/2022							
Evaluador - Tipo de evaluación:			Evaluación Técnica Individual							
Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución			MPG SRL		INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ESTRUCTURAS IMINT SRL		ROMACA INDUSTRIAL S.A			
ITEM	Cant.	Descripción	Evaluacion	Comentario "A"	Evaluacion	Comentario "A"	Evaluacion	Comentario "A"	Evaluacion	Comentario "A"
Cont. 1.1	1	La desinstalación de ductos existentes y confección e instalación de 160 pies a todo costo de nuevos ductos para evaporadora tipo manejadora de 5 toneladas, con 12 rejillas de suministro plateadas de cuatro vías 12" x 12" distribuidos en tres áreas	Cumple		Cumple		Cumple			
		En planchas de Poliuretano (paneles "sandwich" formados por un componente aislante de poliuretano expandido rígido y revestido en ambos lados con láminas de aluminio) ductos flexibles con aislante.	Cumple		Cumple		Cumple			
		Rejillas de retorno color blanco con filtro vegetal (retorno por ducto)	Cumple		Cumple		Cumple			
		Trabajos a todo costo (incluyen supervisión, desinstalación y reinstalación de plafón en área a trabajar, albañilería, e instalaciones eléctricas, generadas en este trabajo; así como el bote de escombros).	Cumple		Cumple		Cumple			
		Entrega e instalación en los lugares Indicados	Cumple		Cumple		Cumple			
		Garantía: Un (1) año en servicios.	Cumple		Cumple		Cumple			



REPUBLICA DOMINICANA
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

Nombre del Proceso:			Adquisición de instalación de acondicionadores de aire para edif. SCJ y Palacio de Justicia C.A. D.N								
Referencia del Proceso:			CSM-2022-202								
Fecha de Evaluación:			21/09/2022								
Evaluador - Tipo de evaluación:			Evaluación Técnica Individual								
Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución			CLIMACA GROUP SRL		FRIMAX SRL		H&C ENGINEERING CONTRACTORS SRL		PROIDISA, SRL		
ITEM	Cant.	Descripción	Evaluacion	Comentario "A"	Evaluacion	Comentario "A"	Evaluacion	Comentario "A"	Evaluacion	Comentario "A"	
2	2	Suministro e instalación de dos (2) acondicionadores de aire consola piso techo de cinco toneladas	Cinco (5) toneladas, eficiencia mínima seer 18	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
			Voltaje a 220 v, frecuencia 60hz, monofásico.	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
			Refrigerante R-410	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
			Conexión en tubería de cobre a 100 pies lineales para cada equipo.	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
			Protección anticorrosiva al condensador.	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
			Garantía: dos (2) años de garantía mínima en piezas y servicios incluyendo el compresor.	Cumple		Cumple		No cumple	Carta compromiso específica 1 año de garantía	Cumple	
			Tiempo de entrega 30 días a partir de emitida la orden de compra.	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
			Cronograma de actividades para la ejecución del trabajo, tomando en cuenta que las tareas con ruido deben ser realizadas luego de las 4:30 pm, en horarios nocturnos y fines de semana.	Cumple		No cumple	No presentado		Cumple		Cumple
Cartas de recomendación o certificación de recepción conforme de trabajos en obras similares.	Cumple		No cumple	No presentado		Cumple		Cumple			



REPUBLICA DOMINICANA
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

Nombre del Proceso:			Adquisición de instalación de acondicionadores de aire para edif. SCJ y Palacio de Justicia C.A. D.N								
Referencia del Proceso:			CSM-2022-202								
Fecha de Evaluación:			21/09/2022								
Evaluador - Tipo de evaluación:			Evaluación Técnica Individual								
Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución			MPG SRL		INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ESTRUCTURAS IMINT SRL		ROMACA INDUSTRIAL S.A				
ITEM	Cant.	Descripción	Evaluacion	Comentario "A"	Evaluacion	Comentario "A"	Evaluacion	Comentario "A"			
Cont. 2	2	Suministro e instalación de dos (2) acondicionadores de aire consola piso techo de cinco toneladas	Cinco (5) toneladas, eficiencia mínima seer 17	Cumple		Cumple		No cumple	Ofertan eficiencia 16 (ver datos en oferta economica)		
			Voltaje a 220 v, frecuencia 60hz, monofásico.	Cumple		Cumple		Cumple			
			Refrigerante R-410	Cumple		Cumple		Cumple			
			Conexión en tubería de cobre a 100 pies lineales para cada equipo.	Cumple		Cumple		Cumple			
			Protección anticorrosiva al condensador.	Cumple		Cumple		Cumple			
			Garantía: dos (2) años de garantía mínima en piezas y servicios incluyendo el compresor.	No cumple	Oferta solo un año en servicios	No cumple	No especifica si garantizan el compresor	Cumple			
			Tiempo de entrega 30 días a partir de emitida la orden de compra.	No cumple	ofertan tiempo de entrega de 45 días	Cumple		Cumple			
			Cronograma de actividades para la ejecución del trabajo, tomando en cuenta que las tareas con ruido deben ser realizadas luego de las 4:30 pm, en horarios nocturnos y fines de semana.	Cumple		No cumple	No presentado	Cumple			
Cartas de recomendación o certificación de recepción conforme de trabajos en obras similares.	Cumple		No cumple	No presentado	Cumple						

FIN DE LA MATRIZ

En nuestra calidad de peritos técnicos designados para el proceso de Adquisición de instalación de acondicionadores de aire para edif. SCJ y Palacio de Justicia C.A. D.N, referencia del proceso CSM-2022-202 , le comunicamos que hemos concluido satisfactoriamente el proceso de evaluación técnica, exclusivamente enmarcados en principios éticos, de transparencia, de imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial.

Maria E. Hernandez - Supervisora de Mantenimiento
Erickson de los Santos-Supervisor de Mantenimiento
Julio Liriano-Coordinador de la Unidad de Servicios y Mantenimiento
Rocío Altigracia -Gerente de Diseño y Planificación Dirección de Infraestructura Física.