



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: CSM-2022-228

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE HERRERÍA EN LOS EDIFICIOS QUE ALOJAN LA SEDE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, TRIBUNAL DETRÁNSITO DEL D.N. Y EL PALACIO DE JUSTICIA DE SANTO DOMINGO ESTE

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 10/10/2022

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN
Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

Numeral/ Artículo de los términos de referencia	Página de los términos de referencia	Descripción	COSMO CARIBE, SRL			INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ESTRUCTURAS IMINT, SRL		
			Evaluación	Comentario	Página de la oferta	Evaluación	Comentario	Página de la oferta
12.B - 1.	10	Cronograma de actividades para la ejecución del trabajo.	CUMPLE		12-15	CUMPLE	Documento presentado en la subsanación.	Documento 11. Cronograma.
12.B - 2.	10	Listado de Cantidades firmado y sellado por el oferente (sin precios).	CUMPLE		16	CUMPLE	Documento presentado en la subsanación.	Documento 02.1. Presupuesto vaciado, firmado y sellado.
12.B - 3.	10	Experiencia Persona Física y/o Jurídica. Demostrar mínimo tres (3) años de experiencia, a través de certificaciones conforme de recepción de obra o servicios similares.	CUMPLE		21-27	CUMPLE	Documento presentado en la subsanación.	Documento 13. Carta experiencia. Documento 13.1 Experiencia. Documento 12. Carta Recepción. Documento 12.1 Carta Recepción.
12.B - 4.	10	Garantía de los bienes y/o servicios contratados con un mínimo de un (1) año ante cualquier defecto de fabricación o instalación.	CUMPLE		18	CUMPLE	Esta incluido en la carta compromiso.	Documento Carta compromiso.
12.B - 5.	10	Ficha de especificaciones técnicas de la pintura que será utilizada en los mantenimientos requeridos en el edificio sede de la Suprema Corte de Justicia.	NO CUMPLE	La ficha técnica de la pintura presentada no cumple con los requisitos de la pintura solicitada para el trabajo del edificio SEDE, se solicito pintura de uso marino y la presentada es de uso común.	19-20	CUMPLE	Documento presentado en la subsanación.	Documento 03.Ficha técnica pintura.
12.B - 6.	10	Tres (3) cartas de recomendación o certificación de recepción conforme de trabajos en obras similares con montos similares o mayores al presupuestado.	CUMPLE		21-27	CUMPLE	Documento presentado en la subsanación.	Documento 13. Carta experiencia. Documento 13.1 Experiencia. Documento 12. Carta Recepción. Documento 12.1 Carta Recepción.
12.B - 7.	10	Carta compromiso firmada y sellada donde exprese disponibilidad para cumplir los tiempos establecidos y de no detener la obra/servicio luego de su inicio.	CUMPLE		17	CUMPLE	Documento presentado en la subsanación.	Documento 09.1 Compromiso continuidad. Documento carta compromiso.

En nuestra calidad de peritos técnicos designados para el proceso de contratación del SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE HERRERÍA EN LOS EDIFICIOS QUE ALOJAN LA SEDE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, TRIBUNAL DETRÁNSITO DEL D.N. Y EL PALACIO DE JUSTICIA DE SANTO DOMINGO ESTE, número CSM-2022-228, les comunicamos que hemos concluido satisfactoriamente la evaluación técnica, exclusivamente enmarcados en principios éticos, de transparencia, de imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial.

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN

Evaluación realizada por:

Ing. Massiel Estévez
Ingeniero Supervisor

Ing. Wilka Quiroz
Ingeniero Supervisor

Evaluación Aprobada por:

Arq. Rocío Alttagracia
Gerente de Diseño y Planificación