



Consejo del Poder Judicial

FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA

| | |
|--------------------------------|---|
| Nombre del Proceso: | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES EN FENOLICOS EN EL EDIFICIO SEDE DEL PODER JUDICIAL |
| Referencia del Proceso: | CSM-2022-238 |
| Fecha de Evaluación: | 17/10/2022 |
| Evaluador - Tipo de evaluación | Evaluación Técnica Individual |

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN

| Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución | | Empresa Evaluada | | | | | |
|--|---|---|-----------------------------------|---|--|-------------------|---|
| Artículo: | Adquisición e instalación paneles de fenólicos las divisiones de los baños privados en el edificio sede del Poder Judicial. | INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ESTRUCTURAS, SRL | | PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECAÑICOS, SRL | | COSMO CARIBE, SRL | |
| | | Evaluación | Comentario | Evaluación | Comentario | Evaluación | Comentario |
| No. | Especificaciones | | | | | | |
| 1 | Superficie de melanina | Cumple | | Cumple | | Cumple | |
| 2 | Laminado de plástico | Cumple | | Cumple | | Cumple | |
| 3 | Espesor de pilastras y puertas 3/4" (19mm) | Cumple | | Cumple | | Cumple | |
| 4 | Espesor de paneles divisorios y de orinales1/2" (12mm) | No cumple | No presentó muestra | No cumple | No presentó muestra | No cumple | No presentó muestra |
| 5 | Superficie no porosa | Cumple | | Cumple | | Cumple | |
| 6 | Terminación en los bordes lisa | Cumple | | Cumple | | Cumple | |
| 7 | Color gris o negro. (El oferente tiene opción de presentar varios tonos) | Cumple | Color gris oscuro | Cumple | Color negro | Cumple | Color gris claro, gris oscuro, blanco y negro |
| 8 | Bisagras de acero inoxidable | Cumple | | Cumple | | Cumple | |
| 9 | Bloqueo con indicador libre/ocupado en acero inoxidable | Cumple | | Cumple | | Cumple | |
| 10 | Perchero de cabinas en acero inoxidable | Cumple | | Cumple | | Cumple | |
| 11 | Tirador de puerta circular en acero inoxidable | Cumple | | Cumple | | Cumple | |
| 12 | Soportes de piso: Zapatos de aluminio inoxidable | No cumple | Presentó patas de soporte de piso | No cumple | Presentó patas de soporte de piso | No cumple | Presentó patas de soporte de piso |
| 13 | Soportes superiores: Perfiles de aluminio inoxidable | Cumple | | No cumple | No presentó este elemento en el catálogo | Cumple | |
| 14 | Soportes laterales: Tipo escuadra en aluminio inoxidable | Cumple | | Cumple | | Cumple | |
| 15 | Tiempo de entrega tres meses | Cumple | El tiempo presentado de 45 días | Cumple | | Cumple | |
| 16 | Garantía (6) meses | Cumple | | Cumple | | Cumple | |
| 17 | Cantidad de Cabinas- 16 | No cumple | Ofertó 12 cabinas | No cumple | Ofertó 12 cabinas | No cumple | Ofertó 12 cabinas |
| 18 | Divisiones de Orinales-4 | Cumple | | Cumple | | Cumple | |

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN

PREPARADO POR

Arq. Ruth Ma. Velázquez Jiménez
Arquitecta
Dirección de Infraestructura Física

Arq. Rocío Altgracia Aquino
Gerente de Diseño y Planificación
Dirección de Infraestructura Física

Arq. Marielle De León
Arquitecta
Dirección de Infraestructura Física