

Nombre del Proceso:				Mantenimiento preventivo al Banco de Transformadores del Palacio de Justicia de Las Cortes de Apelación del D.N.			
Referencia del Proceso:				CSM-2022-264			
Fecha de Evaluación:				8/11/2022			
Evaluador - Tipo de evaluación:				Evaluación Técnica individual			
MATRIZ DE EVALUACIÓN							
Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				EMPRESA DE INGERIERIA, S.A.S		PG CONTRATISTAS S.R.L	
ITEM	Cant.	UDM	Descripción	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario
1	1	Servicio	Mantenimiento preventivo a un(1) banco de transformadores tipo poste de 3x 333 kva, del Palacio de Justicia de Las Cortes de Apelación del Distrito Nacional. Incluye: -Cambio de aceite mineral de enfriamiento -Sustitución de juntas de los bushing ó terminales de entrada y salida de voltaje. -Sustitución de jumpers de conexión, compuesto por: 200 pies de alambre multifibra #500 MCM y 70 terminales tipo ojo para 500 MCM, prensados para este tipo de cable, con sus tornillos, arandelas y tuercas en acero inoxidable. -Pintura exterior de los tanques. -Prueba de aislamiento de las bobinas de los tres(3) transformadores. -Pago de apertura y cierre de circuito a la distribuidora	CUMPLE	Aclaremos que en la cotización, el oferente coloca en la columna de la cantidad un tres(3), esto es debido a que el banco está conformado por tres(3) transformadores tipo poste.	CUMPLE	
2	Forma de pago: crédito a 30 días			CUMPLE		CUMPLE	
3	Tiempo de entrega: 10 días después de emitida la orden de compras			CUMPLE		CUMPLE	

Ramón A. Vargas: Supervisor de mantenimiento

Rafael A. López: Supervisor de Mantenimiento

Julio Liriano: Coordinador de la Unidad de Servicios y Mantenimiento

Arq. Rocio A. Altagracia Aquino, Gerente de Diseño y Planificación de la Dirección de Infraestructura Física.