



DIRECCION GENERAL DE CARRERA JUDICIAL  
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA

FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE PROPIUESTA TÉCNICA													
Nombre del Proceso:			ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CONDENSADORES PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL										
Referencia del Proceso:			CM-2024-064										
Fecha de Evaluación:			14/05/2024										
Evaluador - Tipo de evaluación:			EVALUACIÓN TÉCNICA										
Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución			Victor Garcia Aire Acondicionado, SRL		Lermont Engineering Group, SRL		Birmage Group, SRL		Climaca Group, SRL		Ingeniería Saniet, SRL		
Item	Cant.	UDM	Descripción	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario
1	4	Unidades	Condensador de 5 toneladas con serpentín de cobre, R410 A, eficiencia 13, con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ.	Cumple		Cumple		No cumple	El oferente en su ficha técnica presentada, los modelos de su oferta no coinciden con los de la ficha técnica. Modelo de la oferta T16CTVCN060A en la marca TGM y el de la ficha es CTV14CN060A.	No cumple	El oferente esta ofertando equipos TGM/Confort, debe definir cual es el ofertado. El oferente presenta una ficha técnica con equipos Innovair, por lo que, debe definir el oferente lo que desea ofertar de manera clara.	Cumple	
2	4	Unidades	Condensador de 3 toneladas con serpentín de cobre, R410 A, eficiencia 13, con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ.	Cumple		Cumple		No cumple	El oferente en su ficha técnica presentada, los modelos de su oferta no coinciden con los de la ficha técnica. Modelo de la oferta T16CTVCN060A en la marca TGM y el de la ficha es CTV14CN036A.	No cumple	El oferente esta ofertando equipos TGM/Confort, debe definir cual es el ofertado. El oferente presenta una ficha técnica con equipos Innovair, por lo que, debe definir el oferente lo que desea ofertar de manera clara.	Cumple	
3	3	Unidades	Condensador de 2 toneladas con serpentín de cobre, R410 A, eficiencia 13, con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ.	Cumple		Cumple		No cumple	El oferente en su ficha técnica presentada, el modelo P179A16HAG00006, en eficiencia 17, en embargo la solicitada en las especificaciones técnicas es ser 13.	No cumple	El oferente esta ofertando equipos TGM/Confort, debe definir cual es el ofertado. El oferente presenta una ficha técnica con equipos Innovair, por lo que, debe definir el oferente lo que desea ofertar de manera clara.	Cumple	
4	13	Unidades	Condensador de 5 toneladas con serpentín de cobre, R410 A, eficiencia 13, con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ.	Cumple		Cumple		No cumple	El oferente en su ficha técnica presentada, los modelos de su oferta no coinciden con los de la ficha técnica. Modelo de la oferta T16CTVCN060A en la marca TGM y el de la ficha es CTV14CN060A.	No cumple	El oferente esta ofertando equipos TGM/Confort, debe definir cual es el ofertado. El oferente presenta una ficha técnica con equipos Innovair, por lo que, debe definir el oferente lo que desea ofertar de manera clara.	Cumple	
5	1	Doc	El tiempo para la ejecución del servicio es: máximo treinta (30) días a partir de emitida la orden de compra.	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
6	1	Doc	1er pago-20% Avance Se emitirá el veinte por ciento (20%) luego de emitida la orden de compras. 2do pago-80% final Pago a los treinta (30) días laborales, y estos sea recibido conforme por la Dirección de Infraestructura Física	Cumple		Cumple		No cumple	El oferente en sus cartas de compromiso, no presenta estar comprometido en las condiciones de pago presentada en las especificaciones técnicas.	No cumple	El oferente en sus cartas de compromiso, no presenta estar comprometido en las condiciones de pago presentada en las especificaciones técnicas.	Cumple	
7	1	Doc	Carta de garantía que exprese mínimo dos (2) años en piezas y servicios para el condensador y cinco (5) años para el compresor	Cumple		Cumple		No cumple	El oferente no presenta el ítem solicitado.	Cumple		Cumple	
8	1	Doc	Ficha técnica de los equipos ofertados	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
9	1	Doc	*Garantía mínima de dos años en piezas y servicios para el condensador. *Garantía mínima de cinco años al compresor. *Instalación incluida, incluye cinco pies lineales de tubería de cobre 7/8" y 3/8" con su filtro de línea y bases para los condensadores. *Las instalaciones se deben realizar previa la coordinación de la Dirección de Infraestructura Física. *Los desmontes de unidades existentes. *Dejar operativo los condensadores.	Cumple		Cumple		Cumple		No cumple	El oferente en sus cartas de compromiso, no presenta estar comprometido en las condiciones del ítem solicitado en las especificaciones técnicas.	Cumple	

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN

Conclusión: El comité de partes técnicas designado para el proceso de ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CONDENSADORES PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL, los comunicamos que hemos concluido satisfactoriamente el proceso de evaluación técnica, exclusivamente enmarcado en principios éticos, de transparencia, de imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial.

Evaluación realizada por:  
Erickson De Los Santos Supervisor de Mantenimiento  
María E. Hernández Supervisor de Mantenimiento  
Raul Hernández -Supervisora de mantenimiento

Revisado por:  
Julio Miramón Coordinador de la Unidad de Servicios y Mantenimientos  
Carlos V. Minerva Sánchez Director de Infraestructura Física