

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y CARRERA JUDICIAL

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA

UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

Nombre del Proceso:	ADQUISICION DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y MATERIALES PARA SU INSTALACIÓN, DIRIGIDO A MIPYMES.
Referencia del Proceso:	CM-2024-068.
Fecha de Evaluación:	17/05/2024.
Evaluador - Tipo de evaluación:	Definitiva

MATRIZ DE EVALUACIÓN

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				Victor Garcia Aires Acondicionados, SRL		Jeic Inversiones Comerciales, SRL		Ingenieria Sanlet, SRL		Brimarge Group, SRL	
ITEM	Cant.	UDM	Descripción	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario
1	3	Unidades	Acondicionador de aire de 60,000 Btu, tipo manejadora, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor.	No cumple	Eficiencia por debajo de la solicitada según ficha tecnica presentada	No cumple	No envia ficha tecnica	Cumple		Cumple	
2	2	Unidades	Acondicionador de aire de 60,000 Btu, consola piso techo, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico,60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor.	Cumple		No cumple	No suministra ficha tecnica	No cumple	Ofertan equipo eficiencia 16	Cumple	
3	2	Unidades	Acondicionador de aire de 36,000 Btu, consola piso techo, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor.	Cumple		No cumple	Eficiencia por debajo de la solicitada	No cumple	Oferta de 24,200 BTU y eficiencia 16 según modelo y ficha tecnica suministrada	No cumple	Oferta 48,000 BTU según modelo y ficha tecnica y se requiere 36,000 BTU
4	1	Unidad	Acondicionador de aire de 24,000 Btu, consola de pared, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor.	No cumple	Ofertan equipo eficiencia 16	Cumple	Evaluacion válida para ficha tecnica de modelos MWAPT/MRAPT según ficha tecnica suministrada	Cumple		No cumple	Oferta refrigerante R32 y se requiere R410
5	2	Unidades	Acondicionador de aire de 18,000 Btu, consola de pared, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor.	No cumple	Ofertan equipo eficiencia 16	Cumple	Evaluacion válida para ficha tecnica de modelos MWAPT/MRAPT según ficha tecnica suministrada	Cumple		No cumple	Oferta refrigerante R32 y se requiere R410
6	2	Unidades	Acondicionador de aire de 12,000 Btu, consola de pared, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor.	No cumple	Ofertan equipo eficiencia 16	Cumple	Evaluacion válida para ficha tecnica de modelos MWAPT/MRAPT según ficha tecnica suministrada	Cumple		No cumple	Oferta refrigerante R32 y se requiere R410
7	200	Pies	Tubería flexible de cobre de 7/8", no aplica garantía.	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
8	100	Pies	Tubería flexible de cobre de 3/4", no aplica garantía	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
9	50	Pies	Tubería flexible de cobre de 5/8", no aplica garantía	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
10	100	Pies	Tubería flexible de cobre de 1/2", no aplica garantía	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
11	100	Pies	Tubería flexible de cobre de 1/4", no aplica garantía	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y CARRERA JUDICIAL
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA
UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

Nombre del Proceso:	ADQUISICION DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y MATERIALES PARA SU INSTALACIÓN, DIRIGIDO A MIPYMES.
Referencia del Proceso:	CM-2024-068.
Fecha de Evaluación:	17/05/2024.
Evaluador - Tipo de evaluación:	Definitiva

MATRIZ DE EVALUACIÓN											
Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				Victor Garcia Aires Acondicionados, SRL		Jeic Inversiones Comerciales, SRL		Ingenieria Sanlet, SRL		Brimarge Group, SRL	
ITEM	Cant.	UDM	Descripción	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario
12	500	Pies	Tubería flexible de cobre de 3/8", no aplica garantía	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
13	3	Unidades	Tanque de refrigerante R410a, 25 libras, fabricación norteamericana o europea, no aplica garantía.	Cumple		Cumple		No cumple	El refrigerante es de fabricacion China según imagen	Cumple	
14	200	Pies	Tubo de aislamiento 7/8" x 3/8", no aplica garantía	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
15	200	Pies	Tubo de aislamiento 5/8" x 3/8", no aplica garantía	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
16	200	Pies	Tubo de aislamiento 3/4" x 3/8", no aplica garantía	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
17	200	Pies	Tubo de aislamiento 3/8" x 3/8, no aplica garantía	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
Ficha técnica e imagen de los item 1,2,3,4,5,6,y 13				Cumple		No cumple	No presenta ficha tecnica de los item 1 y 2	Cumple		Cumple	
Tiempo de entregadies (10) días habiles despues de recibida la orden de compras				Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
Condiciones de pago. credito a 30 días				Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	

FIN DE MATRIZ DE EVALUACIÓN

Evaluación realizada por:

María E. Hernandez P. -Supervisora de Mantenimiento.

Rafael A. López N. -Supervisor de Mantenimiento.

Ramon A. Vargas. -Supervisor de Mantenimiento.

Julio L. Corporán. - Coordinador de la USM

Carlos V. Minyety S. -Director de infraestructura Física.