

Nombre del Proceso:		ADQUISICION Y CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES A NIVEL NACIONAL 2024			
Referencia del Proceso:		CM-2024-134			
Fecha de Evaluación:		5/9/2024			
Evaluador - Tipo de evaluación:		Evaluación técnica consolidada			
EVALUACIÓN TÉCNICA INDIVIDUAL					
ITEM	Cant.	UDM	Descripción	MAXX EXTINTORES, S.R.L.	
				Evaluacion	Comentario
1	67	Unidad	Suministro de Extintor 10 Libras ABC. Agente extintor: Fosfato Monoamónico. Agente expulsor: Nitrógeno (N2). Cilindro en lámina de acero C20, recubierta con pintura electroestática roja. Indicador de presión: Manómetro. Sistema de accionamiento: rápido (manija y palanca). Rotulado cilindro: Salud y Seguridad Laboral FMQ (SYS FMQ). Tiempo de descarga: 10 a 20 segundos. Alcance de descarga: 1 a 3 metros. Porcentaje de descarga: hasta el 97%. Instructivo y señalización (flecha). Enviar ficha técnica.	Cumple	
2	8,167.20	Libras	Contratación de servicio para la recarga (rellenado) 506 extintores para la prevención de incendios en las distintas dependencias a nivel nacional.	Cumple	
Dos certificaciones de trabajos similares.				Cumple	
Condicion de pago: único a treinta (30) días luego de recibidos los bienes y enviada la factura con comprobante gubernamental.				Cumple	
Tiempo de ejecución: • El suministro de los extintores nuevos, será en el mes de noviembre 2024. • El servicio de recarga (rellenado) será llevado a cabo entre el 15 y 30 del mes de noviembre 2024.				Cumple	
FIN DE EVALUACIÓN					

Niglissa Portes Tapia, Supervisora de Mantenimiento,

Jose Arismendi Frias, Supervisor de Mantenimiento

Ramón Aníbal Vargas, Supervisor de Mantenimiento

Julio Liriano, Gerente de Mantenimientos

Carlos V. Minyety, Director de Infraestructura Física