

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y CARRERA JUDICIAL

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA

UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

<b>Nombre del Proceso:</b>	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS A NIVEL NACIONAL, PRIMER PEDIDO 2024]
<b>Referencia del Proceso:</b>	CM-2024-063
<b>Fecha de Evaluación:</b>	13/05/2024.
<b>Evaluador - Tipo de evaluación:</b>	Definitiva

**MATRIZ DE EVALUACIÓN**

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				Roresa Soluciones, SRL		BM Suplidores Electricos, SRL		Román Paredes Industrial, SRL		Jeic Inversiones Comerciales, SRL	
ITEM	Cant.	UDM	Descripción	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario
1	2	Unidades	Breaker industrial trifásico de 125 amp. /220 voltios, con sus terminales de conexión y tornillos.	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
2	2	Unidades	Breaker industrial trifásico de 150 amp. /220 voltios, con sus terminales de conexión y tornillos.	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
3	2	Unidades	Breaker industrial trifásico de 200 amp. /220 voltios, con sus terminales de conexión y tornillos.	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
4	2	Unidades	Breaker industrial trifásico de 250 amp. /220 voltios, con sus terminales de conexión y tornillos.	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
5	800	Pies	Alambre de Goma 10/3.	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
6	300	Pies	Alambre de Goma 2/3.	Cumple		Cumple		No oferta		Cumple	
7	1,200	Pies	Alambre de Goma 12/2.	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
8	800	Pies	Alambre de Goma 12/3.	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
9	1,500	Pies	Alambre de Goma 10/2.	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
10	1,000	Pies	Alambre de Goma 8/2.	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
11	1,000	Pies	Alambre std 4.00 mm (blanco) denominación Europea.	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
12	1,000	Pies	Alambre std 4.00 mm (negro ) denominación Europea.	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
13	1,000	Pies	Alambre std 4.00 mm (rojo) denominación Europea.	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
14	1,000	Pies	Alambre std 2.5 mm (verde) denominación Europea.	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
15	68	Unidades	Bombillos LED de 15 watts, 6.500 k, rosca E27, voltaje 100-265voltios Ac, vida útil de 25,000 horas o más .	No oferta		Cumple		Cumple		Cumple	
16	61	Unidades	Bombillos LED de 24 watts, 6.500 k, rosca E27, voltaje entre 100-265voltios Ac, vida útil de 25,000 horas o más. <b>Enviar imagen y ficha técnica.</b>	No oferta		No oferta		Cumple		Cumple	

<b>Nombre del Proceso:</b>	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS A NIVEL NACIONAL, PRIMER PEDIDO 2024]
<b>Referencia del Proceso:</b>	CM-2024-063
<b>Fecha de Evaluación:</b>	13/05/2024.
<b>Evaluador - Tipo de evaluación:</b>	Definitiva

**MATRIZ DE EVALUACIÓN**

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				Roresa Soluciones, SRL		BM Suplidores Electricos, SRL		Román Paredes Industrial, SRL		Jeic Inversiones Comerciales, SRL	
ITEM	Cant.	UDM	Descripción	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluación	Comentario
17	20	Unidades	Interruptor sencillo empotrable de 15 amp. /127 voltios cuerpo color negro, tapa y botones color blanco. <b>Enviar imagen y ficha técnica.</b>	No oferta		No cumple	El requerimiento es 127 voltios y oferta 120 voltios	Cumple		Cumple	
18	70	Unidades	Cajas plástica 2" x 4" para canaletas color blanco.	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
19	50	Unidades	Rollos de tape de vinilo de ¾" de ancho x 66 pies de largo , de grado profesional, para voltajes de hasta 600 Vac y temperaturas de hasta 80°	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
20	30	Unidades	Enchufe Para 110 vac con terminal Para Tierra, color Amarillo y cuerpo de metal.	Cumple		Cumple		Cumple		No cumple	El req. Es cuerpo de metal, oferta plastico
21	50	Unidades	Tomacorriente doble con puesta a tierra15 amp/127 vac, empotrable, cuerpo color negro, tapa y frente color blanco. <b>Enviar imagen y ficha técnica</b>	No oferta		No cumple	El requerimiento es 127 voltios y oferta 120 voltios	Cumple		Cumple	
22	35	Unidades	Breaker THQL sencillo grueso de 15 Amp/220 voltios	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
23	35	Unidades	Breaker THQL sencillo grueso de 20 Amp/220 voltios	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
24	20	Unidades	Breaker THQL sencillo grueso de 30 Amp/220 voltios	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
25	800	Unidades	Tubos LED Frost 48"/T8/18 watts multivolt, de vidrio, conexión bilateral (línea en un extremo y neutro en el otro extremo), 6500k, voltaje 100-277 vac, vida útil 30,000 horas ó más. <b>Enviar imagen y ficha técnica.</b>	No oferta		No cumple	El req. Es 100/277 V y cotiza 100/260 V, 6000k según ficha tecnica.	Cumple		No cumple	Con el voltage ni color de luz solicitado.
26	200	Unidades	Tubos LED Frost de 9 watts multivolt, de vidrio, conexión bilateral (línea en un extremo y neutro en el otro extremo), 6500k, voltaje 100-277 vac, vida útil 30,000 horas o más. <b>Enviar imagen y ficha técnica</b>	No oferta		No cumple	El req. Es 100/277 V y cotiza 100/260 V, 6000k según ficha tecnica	No cumple	Con el voltaje el requerimiento es 100/277 y oferta 85/265	No cumple	Con el voltage ni color de luz solicitado, oferta 100/265 y 6,000k.
27	20	Unidades	Lámparas LED tipo reflector de 30 watts, sin foto celda integrada, tensión de operación 100/265 vac, 6500k, IP 65, vida útil 30,000 horas o más. <b>Enviar imagen y ficha técnica.</b>	Cumple		No cumple	El requerimiento es 6500k y cotiza 6000k según ficha tecnica	Cumple		No cumple	Con el color de luz solicitado, el requerimiento es 6500k y oferta 6,000k

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y CARRERA JUDICIAL

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA

UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

<b>Nombre del Proceso:</b>	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS A NIVEL NACIONAL, PRIMER PEDIDO 2024]
<b>Referencia del Proceso:</b>	CM-2024-063
<b>Fecha de Evaluación:</b>	13/05/2024.
<b>Evaluador - Tipo de evaluación:</b>	Definitiva

**MATRIZ DE EVALUACIÓN**

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				Roresa Soluciones, SRL		BM Suplidores Electricos, SRL		Román Paredes Industrial, SRL		Jeic Inversiones Comerciales, SRL	
ITEM	Cant.	UDM	Descripción	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluación	Comentario
28	30	Unidades	Lámparas LED tipo reflector de 100watts, sin foto celda integrada, tensión de operación 100/265 vac, 6500k, IP 65, vida útil 30,000 horas o más. <b>Enviar imagen y ficha técnica</b>	Cumple		No cumple	El requerimiento es 6500k y cotiza 6000k según ficha tecnica	Cumple		No cumple	Con el color de luz solicitado, el requerimiento es 6500k y oferta 6,000k
29	30	Unidades	Lámparas LED tipo reflector de 150 watts, sin foto celda integrada, tensión de operación 100/265 vac, 6500k, IP 65, vida útil 30,000 horas o más., <b>Enviar imagen y ficha técnica.</b>	Cumple		No cumple	El requerimiento es 6500k y cotiza 6000k según ficha tecnica	Cumple		No cumple	Con el color de luz solicitado, el requerimiento es 6500k y oferta 6,000k
30	40	Unidades	Lámparas LED de superficie, circular de 30 centímetros ,de 24 watts , voltaje entre 100/265 vac, luz de día 6500k, y una vida útil de 25,000 horas ó más, <b>Enviar imagen y ficha técnica.</b>	Cumple		Cumple		Cumple		No cumple	Con el color de luz solicitado, el requerimiento es 6500k y oferta 6,000k,
31	43	Unidades	Panel de iluminación LED 2" x 2" empotrable de 40 watts, voltaje entre 100-265 vac, 6500k, vida útil 30,000 horas o más. <b>Enviar imagen y ficha técnica.</b>	Cumple		No cumple	Con el color de luz solicitado, el requerimiento es 6500k y oferta 6,000k,	Cumple		No cumple	Con el color de luz solicitado, el requerimiento es 6500k y oferta 6,000k,
32	40	Unidades	Panel de iluminación LED 2" x 2" empotrable de 96 watts, voltaje entre 100-265 vac, 6500k, vida útil 30,000 horas o más. <b>Enviar imagen y ficha técnica.</b>	No cumple	El requerimiento es de 96 watts y oferta de 72Watts	No oferta		Cumple		No cumple	Con el color de luz solicitado, el requerimiento es 6500k y oferta 6,000k,
33	400	Unidades	Galones de agua destilada para baterías de acido plomo	No oferta		Cumple		Cumple		Cumple	
34	30	Unidades	Cajetín para lámparas tipo parabólicas empotrable 2 x 2 de tres (3) tubos LED de 9 watts, con sus tubos incluidos	No oferta		Cumple		Cumple		Cumple	
35	50	Unidades	Cajetín para lámparas tipo parabólicas empotrable 2 x 4 de tres (3) tubos LED de 18 watts , con sus tubos incluidos	No oferta		Cumple		Cumple		Cumple	
36	60	Unidades	Canaletas plásticas ¾" con adhesivo	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y CARRERA JUDICIAL

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA

UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

<b>Nombre del Proceso:</b>			ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS A NIVEL NACIONAL, PRIMER PEDIDO 2024]								
<b>Referencia del Proceso:</b>			CM-2024-063								
<b>Fecha de Evaluación:</b>			13/05/2024.								
<b>Evaluador - Tipo de evaluación:</b>			Definitiva								
Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				Roresa Soluciones, SRL		BM Suplidores Electricos, SRL		Román Paredes Industrial, SRL		Jeic Inversiones Comerciales, SRL	
ITEM	Cant.	UDM	Descripción	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluación	Comentario
37	12	Unidades	Regletas eléctricas 110v, de 7 salidas con terminal para tierra.	No oferta		Cumple		Cumple		Cumple	
38	20	Unidades	Foto celdas 105-285 vac, 1000 watts color azul, con base y soporte	Cumple		Cumple		Cumple		No cumple	Con el voltage solicitado, se req. 105/285 y oferta 105/265
39	51	Unidades	Tapa ciega 2 x 4 decorativa color blanco	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
Ficha tecnica e imagen de los items 16,17,21,25,26,27,28,29,30,31,y32				Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
Condiciones de pago (credito a 30 días)				Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
Tiempo de entrega 10 (dies ) habiles despues de recibida la orden de compras				Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
<b>FIN DE MATRIZ DE EVALUACIÓN</b>											

Evaluación realizada por:

José Arismendi Frias . -Supervisor de Mantenimiento.

Rafael A. López N. -Supervisor de Mantenimiento.

Ramon A. Vargas. -Supervisor de Mantenimiento.

Julio L. Corporán. - Coordinador de la USM

Carlos V. Minyety S. -Director de infraestructura Física.

Pag. 4/4