



### Consejo del Poder Judicial

#### FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA

Nombre del Proceso:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VELA TENSADA EN TERRAZAS COMEDOR 5TO Y 7MO NIVEL DEL EDIFICIO SEDE SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Referencia del Proceso:	CM-2024-120
Fecha de Evaluación:	02-ago-24
Evaluador - Tipo de evaluación	Evaluación Técnica

#### INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN

No.	Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución	Pág. TDRs	Empresas Evaluadas								
			Quisaloles Ambientales. SRL			Soluciones Industriales SOLISA			Ingeniería y Mantenimiento Integral de Estructuras, SRL		
			Evaluación	Comentario	Pág. Oferta	Evaluación	Comentario	Pág. Oferta	Evaluación	Comentario	Pág. Oferta
1	Especificaciones técnicas según lo solicitado en numeral No. 3 y 4 de los TDRS	2-8	CUMPLE		1/1	NO CUMPLE	El peso descrito en la ficha técnica es de 800gr/m2 es solicitado es 850gr/m2	1-1	NO CUMPLE	El peso descrito en la ficha técnica es de 830gr/m2 el solicitado es 850 gr/m2	1/3
2	Ficha técnica original del fabricante de lona	2-8	CUMPLE		1/1	CUMPLE			CUMPLE		
3	Experiencia Persona Física y/o Jurídica. Demostrar mínimo dos (2) años de Experiencia	2-8	CUMPLE		1/2	CUMPLE		7/10	NO CUMPLE	No especifica	
4	Muestra física	2-8	CUMPLE			CUMPLE			CUMPLE		
5	Carta indicada una garantía mínima de tres (3) años	2-8	CUMPLE		1/1	CUMPLE		2-10	CUMPLE		1/1

#### FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN

#### FIRMADO POR

Ruth Velázquez, Arquitecto

José Goris, Arquitecto

Cindy de León, Arquitecto

Carlos Minyety Sánchez, Director de Infraestructura Física