

UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	
Nombre del Proceso:	Adquisición de materiales para mantenimiento plantas eléctricas y Transfer Switch
Referencia del Proceso:	CM-2024-067
Fecha de Evaluación:	3/5/2024
Evaluador - Tipo de evaluación:	Técnica Definitiva

MATRIZ DE EVALUACIÓN TÉCNICA									
Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				LA LUBRITEKA S.R.L		RORESA SOLUCIONES, S.R.L		KHALICCO INVESTMENTS, S.R.L	
ITEM	Cant.	UDM	Descripción	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario
1	220	Galón	Aceite lubricante 15w-40 para motor diesel. Presentación en tanques de 55 galones.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
2	40	Galón	Aceite lubricante 15w-40 para motor diesel. Presentación en galones	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
3	3	Unidad	Filtro de combustible 1R0794	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
4	4	Unidad	Filtro de aire AF25278	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
5	4	Unidad	Filtro de aire 269-7041(para motor Caterpillar C32)	NO OFERTA		NO OFERTA		NO OFERTA	
6	3	Unidad	Tapón para radiador 295-5458 ó equivalente,para motor Caterpillar 3412, serie 81Z20415	NO OFERTA		NO OFERTA		NO OFERTA	
7	1	Unidad	Alternador para carga de batería para motor Caterpillar 3412, s-81Z20415 No. De parte 4N3986 ó equivalente 24 VDC, 60 amperes ó más.	NO OFERTA		NO OFERTA		NO OFERTA	
8	15	Unidad	Terminal de plomo para cable de batería 2/0, polo positivo	NO OFERTA		CUMPLE		CUMPLE	
9	15	Unidad	Terminal de plomo para cable de batería 2/0, polo negativo	NO OFERTA		CUMPLE		CUMPLE	
10	12	Unidad	Protector para terminales de batería en spray, lata de 13 onzas ó mas.	NO OFERTA		NO OFERTA		NO OFERTA	
11	12	Unidad	Limpiador para terminales de batería en spray, lata de 13 onzas ó mas.	NO OFERTA		NO OFERTA		CUMPLE	
12	8	Unidad	Relay auxiliar tipo contactor con bobina a 120 voltios AC, 60 Hz	NO OFERTA		NO OFERTA		CUMPLE	
13	8	Unidad	Relay auxiliar tipo contactor con bobina a 220 voltios AC, 60 Hz	NO OFERTA		NO OFERTA		CUMPLE	
14	8	Unidad	Relay para base de 8(ocho) pines, con bobina 120 voltios, 60 HZ	NO OFERTA		NO OFERTA		CUMPLE	
15	8	Unidad	Relay para base de 8(ocho) pines, con bobina 220 voltios, 60 HZ	NO OFERTA		NO OFERTA		CUMPLE	
16	10	Unidad	Temporizador ON delay tipo JKN ó equivalente para base de 8 (ocho) pines, 120 voltios AC, 60 Hz	NO OFERTA		NO OFERTA		CUMPLE	
17	10	Unidad	Temporizador ON delay tipo JKN ó equivalente para base de 8 (ocho) pines, 220 voltios AC, 60 Hz.	NO OFERTA		NO OFERTA		CUMPLE	
18	3	Unidad	Tarjeta de control GTR- 168 ó equivalente para planta eléctrica con arranque manual y automático, 12 a 24 vdc.	NO OFERTA		CUMPLE		NO OFERTA	
19	10	Unidad	Breaker de protección para control de 10 amperes tipo europeo.	NO OFERTA		NO OFERTA		NO OFERTA	
20	20	Unidad	Breaker de protección para control de 10 amperes tipo europeo.	NO OFERTA		NO OFERTA		NO OFERTA	
21	2	Unidad	Contactor magnetico de 400 amperes lth con bobina a 220 voltios AC, 60Hz.	NO OFERTA		NO OFERTA		NO CUMPLE	Se requiere 400 lth y oferta 40 lth
22	8	Unidad	Relay para base de 11 (once) pines, con bobina 120 voltios, 60 HZ.	NO OFERTA		NO OFERTA		CUMPLE	
23	8	Unidad	Relay para base de 11 (once) pines, con bobina 220 voltios, 60 HZ.	NO OFERTA		NO OFERTA		CUMPLE	
24	10	Unidad	Base para relay de 8 (ocho) pines	NO OFERTA		NO OFERTA		NO OFERTA	
25	10	Unidad	Base para relay de 11 (once) pines	NO OFERTA		NO OFERTA		NO OFERTA	
26	3	Unidad	Mantenedor para carga de batería 12 vdc,de 3 a 5 amperes, 120 vac 60 Hz.	NO OFERTA		CUMPLE		NO OFERTA	

Nombre del Proceso:	Adquisición de materiales para mantenimiento plantas eléctricas y Transfer Switch
Referencia del Proceso:	CM-2024-067
Fecha de Evaluación:	3/5/2024
Evaluador - Tipo de evaluación:	Técnica Definitiva

MATRIZ DE EVALUACIÓN TÉCNICA									
27	3	Unidad	Mantenedor para carga de batería 12 vdc, de 3 a 5 amperes, 120 vac 60 Hz.	NO OFERTA		CUMPLE		NO OFERTA	
28	24	Unidad	Filtro de combustible PF10 ó equivalente	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
Imágenes y Ficha técnica				CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
Condiciones de pago: Credito a 30 días				CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
Tiempo de entrega: 10 días laborables				CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN									

Rafael Lopez - Supervisor de Mantenimiento
 Ramón Aníbal Vargas Rosario - Supervisor de Mantenimiento.
 María Elizabeth Hernandez - Supervisora de Mantenimiento
 Julio Liriano - Encargado de la Unidad de Servicios y Mantenimiento
 Carlos V. Minyety Sanchez - Director de Infraestructura Física



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA

Rafael A. Lopez Nuñez
 Ramon A. Vargas Rosario
 Maria E. Hernandez Peña
 Julio H. Liriano Corporan
 Carlos V. Minyety Sanchez

Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:
<https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/ORNZ-FMK7-IVH7-40T9>