



RNC 401-03676-2
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CARRERA JUDICIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
GERENCIA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

FICHA DE REQUERIMIENTO DE COMPRAS DE BIENES Y/O SERVICIOS

No. De Proceso CSM-2021-045

Fecha de publicación: 03/02/2021

Fecha del levantamiento: 04/02/2021 H: 10:00 AM

Fecha límite de recepción de oferta: 08/02/2021 H: 10:00 AM

Correos: cotizaciones@poderjudicial.gob.do/
maquino@poderjudicial.gob.do

Requerimiento	MANTENIMIENTO DE MOTORES ELÉCTRICOS DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y CONTRA INCENDIO DEL EDIFICIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA Y EL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL.			
Descripción general del requerimiento:	CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS Y OBSERVACIONES GENERALES
	2	MANTENIMIENTO DE DOS (02) MOTORES ELÉCTRICOS MARCA BALDOR DE 10 HP-VOLTAJE 230-460-RPM 3450-RODAMIENTO 6206-6309, DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SERVICIO	INCLUYE: REBORINADO DE DEVANADO DE ESTATOR, CAMBIO DE RODAMIENTO Y APLICACIÓN DE GRASA ESPECIAL DE ALTA TEMPERATURA EN CADA UNO DE LOS PUNTOS DE LAS COPILLAS DE ENGRASE, PINTAR LA ESTRUCTURA EXTERNA DEL FRAME DEL MOTOR Y BALANCEAR DE SER NECESARIO EL EJE DE ROTOR.
	1	MANTENIMIENTO DE UN (01) MOTOR ELÉCTRICO DE 3 HP-VOLTAJE 230-460-RPM 3450-RODAMIENTO 6205-6209, DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO	SERVICIO	INCLUYE: REBORINADO DE DEVANADO DE ESTATOR, CAMBIO DE RODAMIENTO Y APLICACIÓN DE GRASA ESPECIAL DE ALTA TEMPERATURA EN CADA UNO DE LOS PUNTOS DE LAS COPILLAS DE ENGRASE, PINTAR LA ESTRUCTURA EXTERNA DEL FRAME DEL MOTOR Y BALANCEAR DE SER NECESARIO EL EJE DE ROTOR.
	1	MANTENIMIENTO DE UN (01) MOTOR ELÉCTRICO, MARCA US DE 20 HP-VOLTAJE 230-460-RPM 3415 A 60 HZ-RODAMIENTO 6207- 6311, DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO	SERVICIO	INCLUYE: REBORINADO DE DEVANADO DE ESTATOR, CAMBIO DE RODAMIENTO Y APLICACIÓN DE GRASA ESPECIAL DE ALTA TEMPERATURA EN CADA UNO DE LOS PUNTOS DE LAS COPILLAS DE ENGRASE, PINTAR LA ESTRUCTURA EXTERNA DEL FRAME DEL MOTOR Y BALANCEAR DE SER NECESARIO EL EJE DE ROTOR.
Criterio de calidad a considerar:	<p>*TIEMPO DE ENTREGA: NO MÁS DE 20 DÍAS.</p> <p>*PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS, PREFERIBLEMENTE</p> <p>SE REQUIERE LEVANTAMIENTO PARA EL JUEVES 04/02/2021 A LAS 10:00 AM EN EL EDIFICIO NUEVO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA.</p>			
Información indispensable que debe incluir la cotización:		Características mínimas requeridas:		
<ul style="list-style-type: none"> • Número de RNC • Número de RPE • Impuestos actualizados (DGII y TSS) • Descripción correcta del artículo o servicio • Condición de pago (CRÉDITO 30 DÍAS, PREFERIBLEMENTE) • Tiempo y cobertura de garantía • Tiempo de entrega (NO MÁS DE 20 DÍAS) 		<ul style="list-style-type: none"> o Material <u>N/A</u> o Color <u>N/A</u> o Tamaño / Presentación <u>N/A</u> o Plano <u>N/A</u> o Imagen <u>N/A</u> o Arte <u>N/A</u> o Muestra <u>N/A</u> o Levantamiento <u>✓</u> 		
CON SU OFERTA DEBE ENVIAR LAS CERTIFICACIONES ACTUALIZADAS DE LA TSS Y LA DGII (ITBIS /ANTICIPO)				
En caso de levantamiento:	<p>Lugar de la visita: Edificio Nuevo de la Suprema Corte de Justicia</p> <p>Fecha y hora: Jueves 04/02/2021 a las 10:00 am.</p> <p>Responsable del acompañamiento: Erickson Francis de los Santos Gusman</p> <p>Información de contacto del responsable: 809-893-1684</p> <p>Otras informaciones relevantes:</p>			
Enviar sus propuestas a los correos cotizaciones@poderjudicial.gob.do/maquino@poderjudicial.gob.do				
EL MONTO ESTIMADO PARA ESTE PROCESO ES DE RD\$265,000.00				