Dirección General de Carrera Judicial.
Dirección de Infraestructura Física
Unidad de Servicios y Mantenimientos

Nombre del Proceso:	**Adquisición de Planta Eléctrica 600 kw (sin instalación) Edificio Suprema Corte de Justicia**
Referencia del Proceso:	**CP-CPJ-BS-47-2023**
Fecha de Evaluación:	**19 de diciembre de 2023**

Evaluación Técnica Consolidada

No.	Documentación técnica a evaluar	Ofertas evaluadas					
		EQUIMAX, SA		ENERGÍA QUISQUEYA, S.A.S		IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS (IMCA), SA	
		Criterio	Comentario	Criterio	Comentario	Criterio	Comentario
1	Planta eléctrica 600 kw, 480/277 vac, 60 Hz, tipo abierta, silenciador tipo crítico, motor combustión interna.	Cumple	Página 59	Cumple	Páginas 53, 55 y 56	Cumple	Páginas 87, 88 y 91
2	Sistema de control para arranque **manual y automático,** con protecciones para: baja presión de aceite, alta temperatura, sobre-velocidad, bajo voltaje de batería, sobre-arranque.	Cumple	Páginas 59 y 64	Cumple	Páginas 53 y 54	Cumple	Páginas 88, 89 y 90
3	Sistema de visualización de parámetros: presión de aceite, temperatura de refrigerante, carga de batería, voltaje de generación de AC, frecuencia, amperes de carga, potencia de salida.	Cumple	Páginas 59 y 64	Cumple	Páginas 53, 54 y 57	Cumple	Páginas 88, 89 y 90
4	Alternador de carga para batería y mantenedor integrado.	Cumple	Página 59	Cumple	Páginas 53, 54 y 57	Cumple	Página 91
5	Breaker de protección para el generador	Cumple	Página 59	Cumple	Página 53	Cumple	Página 91
6	Carta de garantía de dos (2) años o dos mil (2000) horas en régimen stanby.	Cumple	Páginas 60, 67 y 68	Cumple	Página 62	Cumple	Página 92
7	Ficha técnica con imágenes del equipo.	Cumple	Páginas 62 y 63	Cumple	Páginas 55, 56 y	Cumple	Páginas 87 y 88

FIN MATRIZ EVALUACIÓN

Concluimos en esta evaluacion que los oferentes, **Equimax, SA, Energía Quisqueya, S.A.S, Y Implementos y Maquinarias (IMCA), SA,** cumplen con todos los requerimientos de este proceso.

Evaluación realizada por:
Rafael A. López : Supervisor de Mantenimiento
Ramón A. Vargas: Supervisor de Mantenimiento
Erickson Francis De los Santos: Supervisor de Mantenimiento
Firmado por:
Julio Liriano: Coodinador de la Unidad de Servicios y Mantenimiento
Rocío A. Altagracia Aquino: Gerente de Diseño y Planificación Dirección de Infraestructura Física

PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA
Ramon A. Vargas Rosario
Rafael A. Lopez Nuñez
Julio H. Liriano Corporan
Erickson F. De los Santos Guzman
Rocio A. Altagracia Aquino
Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:
https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/15bc8dcc-0c5a-4e71-82a8-8f845e027efd

EVALUACIÓN TÉCNICA INDIVIDUAL

Fecha 19 de diciembre de 2023

Código del proceso: CP-CPJ-BS-47-2023
Descripción del servicio: Adquisición de planta eléctrica 600kw (sin instalación) Edificio Suprema Corte de Justicia
Nombre del oferente: , EQUIMAX, SA

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CRITERIO	COMENTARIO
Planta eléctrica 600 kw, 480/277 vac, 60 Hz, tipo abierta, silenciador tipo crítico, motor combustión interna.	Cumple	Observado en: página 59
Sistema de control para arranque **manual y automático,** con protecciones para: baja presión de aceite, alta temperatura, sobre velocidad, bajo voltaje de batería, sobre-arranque.	Cumple	Observado en: páginas 59 y 64
Sistema de visualización de parámetros: presión de aceite, temperatura de refrigerante, carga de batería, voltaje de generación de AC, frecuencia, amperes de carga, potencia de salida.	Cumple	Observado en: páginas 59 y 64
Alternador de carga para batería y mantenedor integrado.	Cumple	Observado en: página 59
Breaker de protección para el generador	Cumple	Observado en: página 59
Carta de garantía de dos (2) años o dos mil (2000) horas en régimen stanby.	Cumple	Observado en: páginas 60, 67 y 68
Ficha técnica con imágenes del equipo	Cumple	Observado en: páginas 62 y 63

Código del proceso: CP-CPJ-BS-47-2023
Descripción del servicio: Adquisición de planta eléctrica 600kw (sin instalación) Edificio Suprema Corte de Justicia
Nombre del oferente: ENERGIA QUISQUEYA, S.A.S

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CRITERIO	COMENTARIO
Planta eléctrica 600 kw, 480/277 vac, 60 Hz, tipo abierta, silenciador tipo crítico, motor combustión interna.	Cumple	Observado en: págs. 53,55 y56
Sistema de control para arranque **manual y automático,** con protecciones para: baja presión de aceite, alta temperatura, sobre velocidad, bajo voltaje de batería, sobre-arranque.	Cumple	Observado en: págs. 53 y 54
Sistema de visualización de parámetros: presión de aceite, temperatura de refrigerante, carga de batería, voltaje de generación de AC, frecuencia, amperes de carga, potencia de salida.	Cumple	Observado en págs. 53,54 y57
Alternador de carga para batería y mantenedor integrado.	Cumple	Observado en págs. 53,54 y57
Breaker de protección para el generador	Cumple	Observado en pág. 53
Carta de garantía de dos (2) años o dos mil (2000) horas en régimen stanby.	Cumple	Observado en pág.62
Ficha técnica con imágenes del equipo	Cumple	Observado en pág.55,56 y 61

Código del proceso: CP-CPJ-BS-47-2023
Descripción del servicio: Adquisición de planta eléctrica 600kw (sin instalación) Edificio Suprema Corte de Justicia
Nombre del oferente: IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS (IMCA), SA

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CRITERIO	COMENTARIO
Planta eléctrica 600 kw, 480/277 vac, 60 Hz, tipo abierta, silenciador tipo crítico, motor combustión interna.	Cumple	Observado en: páginas 87,88 y 91
Sistema de control para arranque **manual y automático,** con protecciones para: baja presión de aceite, alta temperatura, sobre velocidad, bajo voltaje de batería, sobre-arranque.	Cumple	Observado en: páginas 88,89 y 90
Sistema de visualización de parámetros: presión de aceite, temperatura de refrigerante, carga de batería, voltaje de generación de AC, frecuencia, amperes de carga, potencia de salida.	Cumple	Observado en: páginas 88,89 y 90
Alternador de carga para batería y mantenedor integrado.	Cumple	Observado en: página 91
Breaker de protección para el generador	Cumple	Observado en: página 91
Carta de garantía de dos (2) años o dos mil (2000) horas en régimen stanby.	Cumple	Observado en: página 92
Ficha técnica con imágenes del equipo	Cumple	Observado en: páginas 87 y 88

Perito evaluador:
Nombre: Rafael López Núñez
Código: 16093
Puesto: Supervisor de electricidad
Departamento: Unidad de Servicios y Mantenimiento

PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA
Rafael A. Lopez Nuñez
Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:
https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/a6792596-1251-4ce5-861f-cfec7323a11a

EVALUACIÓN TÉCNICA INDIVIDUAL

Fecha: 19 de diciembre de 2023.

Código del proceso: CP-CPJ-BS-47-2023
Descripción del servicio: Adquisición de planta eléctrica 600kw (sin instalación) Edificio Suprema Corte de Justicia
Nombre del oferente: , EQUIMAX, SA

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CRITERIO	COMENTARIO
Planta eléctrica 600 kw, 480/277 vac, 60 Hz, tipo abierta, silenciador tipo crítico, motor combustión interna.	Cumple	Observado en: página 59
Sistema de control para arranque **manual y automático,** con protecciones para: baja presión de aceite, alta temperatura, sobre velocidad, bajo voltaje de batería, sobre-arranque.	Cumple	Observado en: páginas 59 y 64
Sistema de visualización de parámetros: presión de aceite, temperatura de refrigerante, carga de batería, voltaje de generación de AC, frecuencia, amperes de carga, potencia de salida.	Cumple	Observado en: páginas 59 y 64
Alternador de carga para batería y mantenedor integrado.	Cumple	Observado en: página 59
Breaker de protección para el generador	Cumple	Observado en: página 59
Carta de garantía de dos (2) años o dos mil (2000) horas en régimen stanby.	Cumple	Observado en: páginas 60, 67 y 68
Ficha técnica con imágenes del equipo	Cumple	Observado en: páginas 62 y 63

Código del proceso: CP-CPJ-BS-47-2023
Descripción del servicio: Adquisición de planta eléctrica 600kw (sin instalación) Edificio Suprema Corte de Justicia
Nombre del oferente: ENERGIA QUISQUEYA, S.A.S Elija un elemento.

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CRITERIO	COMENTARIO
Planta eléctrica 600 kw, 480/277 vac, 60 Hz, tipo abierta, silenciador tipo crítico, motor combustión interna.	Cumple	Observado en: págs. 53,55 y56
Sistema de control para arranque **manual y automático,** con protecciones para: baja presión de aceite, alta temperatura, sobre velocidad, bajo voltaje de batería, sobre-arranque.	Cumple	Observado en: págs. 53 y 54
Sistema de visualización de parámetros: presión de aceite, temperatura de refrigerante, carga de batería, voltaje de generación de AC, frecuencia, amperes de carga, potencia de salida.	Cumple	Observado en págs. 53,54 y57

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CRITERIO	COMENTARIO
Alternador de carga para batería y mantenedor integrado.	Cumple	Observado en págs. 53,54 y57
Breaker de protección para el generador	Cumple	Observado en pág. 53
Carta de garantía de dos (2) años o dos mil (2000) horas en régimen stanby.	Cumple	Observado en pág.62
Ficha técnica con imágenes del equipo	Cumple	Observado en pág.55,56 y 61

Código del proceso: CP-CPJ-BS-47-2023

Descripción del servicio: Adquisición de planta eléctrica 600kw (sin instalación) Edificio Suprema Corte de Justicia

Nombre del oferente: IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS (IMCA), SA

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CRITERIO	COMENTARIO
Planta eléctrica 600 kw, 480/277 vac, 60 Hz, tipo abierta, silenciador tipo crítico, motor combustión interna.	Cumple	Observado en: páginas 87,88 y 91
Sistema de control para arranque **manual y automático,** con protecciones para: baja presión de aceite, alta temperatura, sobre velocidad, bajo voltaje de batería, sobre-arranque.	Cumple	Observado en: páginas 88,89 y 90
Sistema de visualización de parámetros: presión de aceite, temperatura de refrigerante, carga de batería, voltaje de generación de AC, frecuencia, amperes de carga, potencia de salida.	Cumple	Observado en: páginas 88,89 y 90
Alternador de carga para batería y mantenedor integrado.	Cumple	Observado en: página 91
Breaker de protección para el generador	Cumple	Observado en: página 91
Carta de garantía de dos (2) años o dos mil (2000) horas en régimen stanby.	Cumple	Observado en: página 92
Ficha técnica con imágenes del equipo	Cumple	Observado en: páginas 87 y 88

Perito evaluador:
Erickson de Los Santos Código: 23484
Puesto: Supervisor de mantenimiento
Departamento: Unidad de Servicios y Mantenimiento

PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA
Erickson F. De los Santos Guzman
Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:
https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/bb379f6f-dba0-4053-8212-70953956c7cd

EVALUACIÓN TÉCNICA INDIVIDUAL

Fecha 19 de diciembre de 2023

Código del proceso: CP-CPJ-BS-47-2023
Descripción del servicio: Adquisición de planta eléctrica 600kw (sin instalación) Edificio Suprema Corte de Justicia
Nombre del oferente: , EQUIMAX, SA

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CRITERIO	COMENTARIO
Planta eléctrica 600 kw, 480/277 vac, 60 Hz, tipo abierta, silenciador tipo crítico, motor combustión interna.	Cumple	Observado en: página 59
Sistema de control para arranque **manual y automático,** con protecciones para: baja presión de aceite, alta temperatura, sobre velocidad, bajo voltaje de batería, sobre-arranque.	Cumple	Observado en: páginas 59 y 64
Sistema de visualización de parámetros: presión de aceite, temperatura de refrigerante, carga de batería, voltaje de generación de AC, frecuencia, amperes de carga, potencia de salida.	Cumple	Observado en: páginas 59 y 64
Alternador de carga para batería y mantenedor integrado.	Cumple	Observado en: página 59
Breaker de protección para el generador	Cumple	Observado en: página 59
Carta de garantía de dos (2) años o dos mil (2000) horas en régimen stanby.	Cumple	Observado en: páginas 60, 67 y 68
Ficha técnica con imágenes del equipo	Cumple	Observado en: páginas 62 y 63

Código del proceso: CP-CPJ-BS-47-2023
Descripción del servicio: Adquisición de planta eléctrica 600kw (sin instalación) Edificio Suprema Corte de Justicia
Nombre del oferente: ENERGIA QUISQUEYA, S.A.S

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CRITERIO	COMENTARIO
Planta eléctrica 600 kw, 480/277 vac, 60 Hz, tipo abierta, silenciador tipo crítico, motor combustión interna.	Cumple	Observado en: págs. 53,55 y56
Sistema de control para arranque **manual y automático,** con protecciones para: baja presión de aceite, alta temperatura, sobre velocidad, bajo voltaje de batería, sobre-arranque.	Cumple	Observado en: págs. 53 y 54
Sistema de visualización de parámetros: presión de aceite, temperatura de refrigerante, carga de batería, voltaje de generación de AC, frecuencia, amperes de carga, potencia de salida.	Cumple	Observado en págs. 53,54 y57
Alternador de carga para batería y mantenedor integrado.	Cumple	Observado en págs. 53,54 y57
Breaker de protección para el generador	Cumple	Observado en pág. 53
Carta de garantía de dos (2) años o dos mil (2000) horas en régimen stanby.	Cumple	Observado en pág.62
Ficha técnica con imágenes del equipo	Cumple	Observado en pág.55,56 y 61

Código del proceso: CP-CPJ-BS-47-2023
Descripción del servicio: Adquisición de planta eléctrica 600kw (sin instalación) Edificio Suprema Corte de Justicia
Nombre del oferente: IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS (IMCA), SA

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CRITERIO	COMENTARIO
Planta eléctrica 600 kw, 480/277 vac, 60 Hz, tipo abierta, silenciador tipo crítico, motor combustión interna.	Cumple	Observado en: páginas 87,88 y 91
Sistema de control para arranque **manual y automático,** con protecciones para: baja presión de aceite, alta temperatura, sobre velocidad, bajo voltaje de batería, sobre-arranque.	Cumple	Observado en: páginas 88,89 y 90
Sistema de visualización de parámetros: presión de aceite, temperatura de refrigerante, carga de batería, voltaje de generación de AC, frecuencia, amperes de carga, potencia de salida.	Cumple	Observado en: páginas 88,89 y 90
Alternador de carga para batería y mantenedor integrado.	Cumple	Observado en: página 91
Breaker de protección para el generador	Cumple	Observado en: página 91
Carta de garantía de dos (2) años o dos mil (2000) horas en régimen stanby.	Cumple	Observado en: página 92
Ficha técnica con imágenes del equipo	Cumple	Observado en: páginas 87 y 88

Perito evaluador:
Nombre: Ramón Aníbal Vargas
Código: 274
Puesto: Supervisor de electricidad
Departamento: Unidad de Servicios y Mantenimiento

PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA
Ramon A. Vargas Rosario
Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:
https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/83540b3c-b397-403f-b184-7cac853aae84