DIRECCION GENERAL DE CARRERA JUDICIAL
DIRECCION DE INFRAESTRUTURA FISICA
UNIDA DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

Nombre del Proceso:	Adquisición e instalación de acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial, dirigido a MIPYMES
Referencia del Proceso:	CP-CPJ-BS-37-2023
Fecha de Evaluación:	23 de octubre de 2023

LOTE 1
DISTRITO NACIONAL Y PROVINCIA DE SANTO DOMINGO

No.	Documentación técnica a evaluar	Cantidad	Ofertas evaluadas							
			CLIMACA GROUP, SRL		H & C Engineering Contractors, SRl		Inversiones Tejeda Valera FD, SRL		Lermont Engineering Group, SRL.	
			Criterio	Comentario	Criterio	Comentario	Criterio	Comentario	Criterio	Comentario
1	Oferta Tecnica (conforme a las especificaciones tecnicas suministradas en el anexo.)	-	No cumple	No presenta oferta tecnica	Cumple	Pagina 37	No cumple	No presenta oferta tecnica	Cumple	Pagina 54
2	Ficha tecnica de los acondicionadores de aire, según las especificaciones de los Item 1, del lote 1, de acuerto al numeral 2.	2	Cumple	Pagina 18	Cumple	Pagina 45	Cumple	Paginas 35,36	Cumple	Páginas 54, 65-77
3	Ficha tecnica de los acondicionadores de aire, según las especificaciones de los Item 2, del lote 1, de acuerto al numeral 2.	3	No cumple	No especifica rerigerante Pagina 17	Cumple	Pagina 45	No cumple	ficha tecnica es consola de pared, pag. 35-36	Cumple	Páginas 54, 65-77
4	Ficha tecnica de los acondicionadores de aire, según las especificaciones de los Item 3, del lote 1, de acuerto al numeral 2.	1	No cumple	No especifica rerigerante Pagina 17	Cumple	Pagina 45	Cumple	Pagina 37	Cumple	Páginas 54, 65-77
5	Ficha tecnica de los acondicionadores de aire, según las especificaciones de los Item 4, del lote 1, de acuerto al numeral 2.	3	Cumple	Paginas 19-22	Cumple	Pagina 45	No cumple	No envia ficha tecnica de equipo c/evaporador tipo manejadora	Cumple	Páginas 54, 65-77

DIRECCION GENERAL DE CARRERA JUDICIAL
DIRECCION DE INFRAESTRUTURA FISICA
UNIDA DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

Nombre del Proceso:	Adquisición e instalación de acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial, dirigido a MIPYMES
Referencia del Proceso:	CP-CPJ-BS-37-2023
Fecha de Evaluación:	23 de octubre de 2023

LOTE 2- BANI

No.	Documentación técnica a evaluar	Cantidad	Ofertas evaluadas							
			CLIMACA GROUP, SRL		H & C Engineering Contractors, SRl		Inversiones Tejeda Valera FD, SRL		Lermont Engineering Group, SRL.	
			Criterio	Comentario	Criterio	Comentario	Criterio	Comentario	Criterio	Comentario
1	Oferta Tecnica (conforme a las especificaciones tecnicas suministradas en el anexo.)	-	No cumple	No presenta oferta tecnica	Cumple	Pagina 38	No cumple	No presenta oferta tecnica	Cumple	Pagina 55
2	Ficha tecnica de los acondicionadores de aire, según las especificaciones de los Item 1, del lote 2, de acuerto al numeral 2.	1	Cumple	Pagina 18	Cumple	Pagina 45	Cumple	Paginas 35,36	Cumple	Páginas 55, 79-89
3	Ficha tecnica de los acondicionadores de aire, según las especificaciones de los Item 2, del lote 2, de acuerto al numeral 2.	1	Cumple	Pagina 18	Cumple	Pagina 45	Cumple	Paginas 35,36	Cumple	Páginas 55, 79-89
4	Ficha tecnica de los acondicionadores de aire, según las especificaciones de los Item 3, del lote 2, de acuerto al numeral 2.	1	No cumple	No especifica rerigerante Pagina 17	Cumple	Pagina 45	No cumple	ficha tecnica es consola de pared, pag. 35-36	Cumple	Páginas 55, 79-89
5	Ficha tecnica de los acondicionadores de aire, según las especificaciones de los Item 4, del lote 2, de acuerto al numeral 2.	1	No cumple	No especifica rerigerante Pagina 17	Cumple	Pagina 45	Cumple	Pagina 37	Cumple	Páginas 55, 79-89

DIRECCION GENERAL DE CARRERA JUDICIAL
DIRECCION DE INFRAESTRUTURA FISICA
UNIDA DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

Nombre del Proceso:	Adquisición e instalación de acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial, dirigido a MIPYMES
Referencia del Proceso:	CP-CPJ-BS-37-2023
Fecha de Evaluación:	23 de octubre de 2023

LOTE 3
SAN PEDRO DE MACORIS

No.	Documentación técnica a evaluar	Cantidad	Ofertas evaluadas							
			CLIMACA GROUP, SRL		H & C Engineering Contractors, SRl		Inversiones Tejeda Valera FD, SRL		Lermont Engineering Group, SRL.	
			Criterio	Comentario	Criterio	Comentario	Criterio	Comentario	Criterio	Comentario
1	Oferta Tecnica (conforme a las especificaciones tecnicas suministradas en el anexo.)	-	No cumple	No presenta oferta tecnica	Cumple	Pagina 38	No cumple	No presenta oferta tecnica	Cumple	Páginas 55
2	Ficha tecnica de los acondicionadores de aire, según las especificaciones de los Item 1, del lote 3, de acuerto al numeral 2.	2	Cumple	Pagina 18	Cumple	Pagina 45	Cumple	Paginas 35,36	Cumple	Páginas 55,56, 91-99
3	Ficha tecnica de los acondicionadores de aire, según las especificaciones de los Item 2, del lote 3, de acuerto al numeral 2.	1	Cumple	Pagina 18	Cumple	Pagina 45	Cumple	Paginas 35,36	Cumple	Páginas 55,56, 91-99
4	Ficha tecnica de los acondicionadores de aire, según las especificaciones de los Item 3, del lote 3, de acuerto al numeral 2.	1	No cumple	No especifica rerigerante Pagina 17	Cumple	Pagina 45	No cumple	ficha tecnica es consola de pared, pag. 35-36	Cumple	Páginas 55,56, 91-99
5	Ficha tecnica de los acondicionadores de aire, según las especificaciones de los Item 4, del lote 3, de acuerto al numeral 2.	1	No cumple	No especifica rerigerante Pagina 17	Cumple	Pagina 45	Cumple	Pagina 37	Cumple	Páginas 55,56, 91-99

DIRECCION GENERAL DE CARRERA JUDICIAL
DIRECCION DE INFRAESTRUTURA FISICA
UNIDA DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

Nombre del Proceso:	Adquisición e instalación de acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial, dirigido a MIPYMES
Referencia del Proceso:	CP-CPJ-BS-37-2023
Fecha de Evaluación:	23 de octubre de 2023

LOTE 4
SANTIAGO

No.	Documentación técnica a evaluar	Cantidad	Ofertas evaluadas							
			CLIMACA GROUP, SRL		H & C Engineering Contractors, SRl		Inversiones Tejeda Valera FD, SRL		Lermont Engineering Group, SRL.	
			Criterio	Comentario	Criterio	Comentario	Criterio	Comentario	Criterio	Comentario
1	Oferta Tecnica (conforme a las especificaciones tecnicas suministradas en el anexo.)	-	No cumple	No presenta oferta tecnica	Cumple	Pagina 39	No cumple	No presenta oferta tecnica	Cumple	Páginas 56
2	Ficha tecnica de los acondicionadores de aire, según las especificaciones de los Item 1, del lote 4, de acuerto al numeral 2.	2	Cumple	Pagina 18	Cumple	Pagina 45	Cumple	Paginas 35,36	Cumple	Páginas 56, 101-111
3	Ficha tecnica de los acondicionadores de aire, según las especificaciones de los Item 2, del lote 4, de acuerto al numeral 2.	2	Cumple	Pagina 18	Cumple	Pagina 45	Cumple	Paginas 35,36	Cumple	Páginas 56, 101-111
4	Ficha tecnica de los acondicionadores de aire, según las especificaciones de los Item 3, del lote 4, de acuerto al numeral 2.	4	No cumple	No especifica rerigerante Pagina 17	Cumple	Pagina 45	No cumple	ficha tecnica es consola de pared, pag. 35-36	Cumple	Páginas 56, 101-111
5	Ficha tecnica de los acondicionadores de aire, según las especificaciones de los Item 4, del lote 4, de acuerto al numeral 2.	1	Cumple	Paginas 19-22	Cumple	Pagina 45	No cumple	No envia ficha tecnica de equipo c/evaporador tipo manejadora	Cumple	Páginas 56, 101-111

DIRECCION GENERAL DE CARRERA JUDICIAL
DIRECCION DE INFRAESTRUTURA FISICA
UNIDA DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

Nombre del Proceso:	Adquisición e instalación de acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial, dirigido a MIPYMES
Referencia del Proceso:	CP-CPJ-BS-37-2023
Fecha de Evaluación:	23 de octubre de 2023

LOTE 5 - LA ROMANA

No.	Documentación técnica a evaluar	Cantidad	Ofertas evaluadas							
			CLIMACA GROUP, SRL		H & C Engineering Contractors, SRl		Inversiones Tejeda Valera FD, SRL		Lermont Engineering Group, SRL.	
			Criterio	Comentario	Criterio	Comentario	Criterio	Comentario	Criterio	Comentario
1	Oferta Tecnica (conforme a las especificaciones tecnicas suministradas en el anexo.)	-	No cumple	No presenta oferta tecnica	Cumple	Pagina 39	No cumple	No presenta oferta tecnica	Cumple	Páginas 57
2	Ficha tecnica de los acondicionadores de aire, según las especificaciones de los Item 1, del lote 5, de acuerto al numeral 2.	4	No cumple	No especifica rerigerante Pagina 17	Cumple	Pagina 45	No cumple	ficha tecnica es consola de pared, pag. 35-36	Cumple	Páginas 57, 113-116
8	Carta de garantía que exprese mínimo dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	-	Cumple	Pagina24	Cumple	Pagina 43	Cumple	Pagina Pagina 38	Cumple	Pagina 61

FIN MATRIZ DE EVALUACION

Evaluación realizada por:
Maria Elizabeth Hernandez- Supervisora de Mantenimiento.
Rafael A. Lopez Nuñez- Supervisor de Mantenimiento.
Ramon A. Vargas - Supervisor de Mantenimiento.
Julio Liriano Encargado de la Unidad de Servicios y Mantenimiento
Rocio A. Altagracia- Gerente de Diseño y Planificacion de la Direccion de Infraestructura Fisica

PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA
Maria E. Hernandez Peña
Ramon A. Vargas Rosario
Rafael A. Lopez Nuñez
Julio H. Liriano Corporan
Rocio A. Altagracia Aquino

Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:
https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/db4e7942-f0b2-45bf-ad00-0da28cb2f88e

EVALUACIÓN TÉCNICA INDIVIDUAL

Fecha 23 de Octubre de 2023.

Código del proceso: CP-CPJ-BS-37-2023
Descripción del servicio: Adquisición e instalación de acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial, dirigido a MIPYMES
Nombre del oferente: CLIMACA GROUP, SRL, H&C ENGINEERING CONTRACTORS SRL, INVERSIONES TEJEDA VALERA FD, SRL, SRL, LERMONT ENGINEERING, SRL

a) Oferta técnica conforme a los bienes descritos en el numeral 2.

CLIMACA GROUP, SRL			
LOTE 1 DISTRITO NACIONAL Y PROVINCIA DE SANTO DOMINGO			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	**CANTIDAD**	**CRITERIO**	**COMENTARIO**
Acondicionador de aire de 24,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ.Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	02	No cumple	No presenta oferta técnica
Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	03	No cumple	No presenta oferta técnica No especifica refrigerante en ficha técnica Pag.17
Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	01	No cumple	No presenta oferta técnica No especifica refrigerante en ficha técnica Pag.17
Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, tipo manejadora, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 70 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	03	No cumple	No presenta oferta técnica

LOTE 2 BANI			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	**CANTIDAD**	**CRITERIO**	**COMENTARIO**
Acondicionador de aire de 24,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	01	No cumple	No presenta oferta técnica
Acondicionador de aire de 24,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	01	No cumple	No presenta oferta técnica
Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	01	No cumple	No presenta oferta técnica No especifica refrigerante en ficha técnica Pag.17
Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	01	No cumple	No presenta oferta técnica No especifica refrigerante en ficha técnica Pag.17
LOTE 3 SAN PEDRO DE MACORIS			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	**CANTIDAD**	**CRITERIO**	**COMENTARIO**
Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	02	No cumple	No presenta oferta técnica
Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	01	No cumple	No presenta oferta técnica

Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	01	No cumple	No presenta oferta técnica No especifica refrigerante en ficha técnica Pag.17
Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	01	No cumple	No presenta oferta técnica No especifica refrigerante en ficha técnica Pag.17
LOTE 4 SANTIAGO			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	**CANTIDAD**	**CRITERIO**	**COMENTARIO**
Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	02	No cumple	No presenta oferta técnica
Acondicionador de aire de 24,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	02	No cumple	No presenta oferta técnica
Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	04	No cumple	No presenta oferta técnica No especifica refrigerante en ficha técnica Pag.17
Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, tipo manejadora, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 70 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	01	No cumple	No presenta oferta técnica

LOTE 5 LA ROMANA			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	**CANTIDAD**	**CRITERIO**	**COMENTARIO**
Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	04	No cumple	No presenta oferta técnica No especifica refrigerante en ficha técnica Pag.17
b) fichas técnicas		Cumple	Páginas 17 a la 23
c) Carta de garantía que exprese mínimo dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.		Cumple	Página 24

H&C ENGINEERING CONTRACTORS SRL			
LOTE 1 DISTRITO NACIONAL Y PROVINCIA DE SANTO DOMINGO			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	**CANTIDAD**	**CRITERIO**	**COMENTARIO**
Acondicionador de aire de 24,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ.Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	02	Cumple	Página 37-45
Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	03	Cumple	Página 37-45
Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	01	Cumple	Página 37-45

Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, tipo manejadora, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 70 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	03	Cumple	Página 37-45
LOTE 2 BANI			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	**CANTIDAD**	**CRITERIO**	**COMENTARIO**
Acondicionador de aire de 24,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	1	Cumple	Página 38-45
Acondicionador de aire de 24,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	1	Cumple	Página 38-45
Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	1	Cumple	Página 38-45
Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	1	Cumple	Página 38-45
LOTE 3 SANTIAGO			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	**CANTIDAD**	**CRITERIO**	**COMENTARIO**
Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	2	Cumple	Página 38-45

Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	1	Cumple	Página 38-45
Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	1	Cumple	Página 38-45
Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	1	Cumple	Página 38-45
LOTE 4 SAN PEDRO DE MACORIS			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	**CANTIDAD**	**CRITERIO**	**COMENTARIO**
Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	2	Cumple	Página 39-45
Acondicionador de aire de 24,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	2	Cumple	Página 39-45
Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	4	Cumple	Página 39-45

Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, tipo manejadora, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 70 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	1	Cumple	Página 39-45
LOTE 5 LA ROMANA			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	**CANTIDAD**	**CRITERIO**	**COMENTARIO**
Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	4	Cumple	Página 39-45
b) fichas técnicas		Cumple	Página 45
c) Carta de garantía que exprese mínimo dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.		Cumple	Página 43

INVERSIONES TEJEDA VALERA FD, SRL			
LOTE 1 DISTRITO NACIONAL Y PROVINCIA DE SANTO DOMINGO			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	**CANTIDAD**	**CRITERIO**	**COMENTARIO**
Acondicionador de aire de 24,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ.Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	2	No cumple	No presenta oferta técnica
Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	3	No cumple	No presenta oferta técnica No suministra ficha técnica de equipo consola piso techo de esta capacidad-Paginas 35-36

Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	1	No cumple	No presenta oferta técnica
Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, tipo manejadora, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 70 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	3	No cumple	No presenta oferta técnica No envía ficha técnica de equipo c/evaporador tipo manejadora
LOTE 2 BANI			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	**CANTIDAD**	**CRITERIO**	**COMENTARIO**
Acondicionador de aire de 24,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	1	No cumple	No presenta oferta técnica
Acondicionador de aire de 24,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	1	No cumple	No presenta oferta técnica
Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	1	No cumple	No presenta oferta técnica No suministra ficha técnica de equipo consola piso techo de esta capacidad-Paginas 35-36
Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	1	No cumple	No presenta oferta técnica

LOTE 3 SAN PEDRO DE MACORIS			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	**CANTIDAD**	**CRITERIO**	**COMENTARIO**
Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	2	No cumple	No presenta oferta técnica
Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	1	No cumple	No presenta oferta técnica
Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	1	No cumple	No presenta oferta técnica No suministra ficha técnica de equipo consola piso techo de esta capacidad-Paginas 35-36
Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	1	No cumple	No presenta oferta técnica

LOTE 4 SANTIAGO			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	**CANTIDAD**	**CRITERIO**	**COMENTARIO**
Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	2	No cumple	No presenta oferta técnica
Acondicionador de aire de 24,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	2	No cumple	No presenta oferta técnica

Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	4	No cumple	No presenta oferta técnica No suministra ficha técnica de equipo consola piso techo de esta capacidad-Paginas 35-36
Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, tipo manejadora, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 70 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	1	No cumple	No presenta oferta técnica
LOTE 5 LA ROMANA			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	**CANTIDAD**	**CRITERIO**	**COMENTARIO**
Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	4	No cumple	No presenta oferta técnica No suministra ficha técnica de equipo consola piso techo de esta capacidad-Paginas 35-36
b) fichas técnicas		Cumple	Páginas 34-37
c) Carta de garantía que exprese mínimo dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.		Cumple	Página 38

SRL, LERMONT ENGINEERING, SRL			
LOTE 1 DISTRITO NACIONAL Y PROVINCIA DE SANTO DOMINGO			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	**CANTIDAD**	**CRITERIO**	**COMENTARIO**
Acondicionador de aire de 24,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ.Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	2	Cumple	Páginas 54, 65-77
Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	03	Cumple	Páginas 54, 65-77

Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	01	Cumple	Páginas 54, 65-77
Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, tipo manejadora, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 70 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	03	Cumple	Páginas 54, 65-77
LOTE 2 BANI			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	**CANTIDAD**	**CRITERIO**	**COMENTARIO**
Acondicionador de aire de 24,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	1	Cumple	Páginas 55, 79-89
Acondicionador de aire de 24,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	1	Cumple	Páginas 55, 79-89
Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	1	Cumple	Páginas 55, 79-89
Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	1	Cumple	Páginas 55, 79-89

LOTE 3 SAN PEDRO DE MACORIS			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	**CANTIDAD**	**CRITERIO**	**COMENTARIO**
Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor		Cumple	Páginas 55,56, 91-99
Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor		Cumple	Páginas 55,56, 91-99
Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor		Cumple	Páginas 55,56, 91-99
Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor		Cumple	Páginas 55,56, 91-99

LOTE 4 SANTIAGO			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	**CANTIDAD**	**CRITERIO**	**COMENTARIO**
Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	2	Cumple	Páginas 56, 101-111
Acondicionador de aire de 24,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	2	Cumple	Páginas 56, 101-111

Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	4	Cumple	Páginas 56, 101-111
Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, tipo manejadora, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 70 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	1	Cumple	Páginas 56, 101-111
LOTE 5 LA ROMANA			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	**CANTIDAD**	**CRITERIO**	**COMENTARIO**
Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	4	Cumple	Páginas 57, 113-116
b) fichas técnicas		Cumple	Páginas 63-116
c) Carta de garantía que exprese mínimo dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.		Cumple	Página 61

Perito evaluador:
Maria Elizabeth Hernandez
Código: 8605
Puesto: Supervisora de Mantenimiento
Departamento: Unidad de Servicios y Mantenimiento

PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA
Maria E. Hernandez Peña
Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:
https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/5777962c-a522-46f9-90e7-6378cecd2487

EVALUACIÓN TÉCNICA INDIVIDUAL

Fecha 23 de Octubre de 2023.

Código del proceso: CP-CPJ-BS-37-2023
Descripción del servicio: Adquisición e instalación de acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial, dirigido a MIPYMES
Nombre del oferente: CLIMACA GROUP, SRL, H&C ENGINEERING CONTRACTORS SRL, INVERSIONES TEJEDA VALERA FD, SRL, SRL, LERMONT ENGINEERING, SRL

a) Oferta técnica conforme a los bienes descritos en el numeral 2.

CLIMACA GROUP, SRL			
LOTE 1 DISTRITO NACIONAL Y PROVINCIA DE SANTO DOMINGO			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	**CANTIDAD**	**CRITERIO**	**COMENTARIO**
Acondicionador de aire de 24,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ.Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	02	No cumple	No presenta oferta técnica
Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	03	No cumple	No presenta oferta técnica No especifica refrigerante en ficha técnica Pag.17
Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	01	No cumple	No presenta oferta técnica No especifica refrigerante en ficha técnica Pag.17
Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, tipo manejadora, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 70 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	03	No cumple	No presenta oferta técnica

LOTE 2 BANI			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	**CANTIDAD**	**CRITERIO**	**COMENTARIO**
Acondicionador de aire de 24,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	01	No cumple	No presenta oferta técnica
Acondicionador de aire de 24,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	01	No cumple	No presenta oferta técnica
Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	01	No cumple	No presenta oferta técnica No especifica refrigerante en ficha técnica Pag.17
Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	01	No cumple	No presenta oferta técnica No especifica refrigerante en ficha técnica Pag.17
LOTE 3 SAN PEDRO DE MACORIS			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	**CANTIDAD**	**CRITERIO**	**COMENTARIO**
Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	02	No cumple	No presenta oferta técnica
Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	01	No cumple	No presenta oferta técnica

Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	01	No cumple	No presenta oferta técnica No especifica refrigerante en ficha técnica Pag.17
Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	01	No cumple	No presenta oferta técnica No especifica refrigerante en ficha técnica Pag.17
LOTE 4 SANTIAGO			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	**CANTIDAD**	**CRITERIO**	**COMENTARIO**
Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	02	No cumple	No presenta oferta técnica
Acondicionador de aire de 24,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	02	No cumple	No presenta oferta técnica
Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	04	No cumple	No presenta oferta técnica No especifica refrigerante en ficha técnica Pag.17
Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, tipo manejadora, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 70 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	01	No cumple	No presenta oferta técnica

LOTE 5 LA ROMANA			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	**CANTIDAD**	**CRITERIO**	**COMENTARIO**
Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	04	No cumple	No presenta oferta técnica No especifica refrigerante en ficha técnica Pag.17
b) fichas técnicas		Cumple	Páginas 17 a la 23
c) Carta de garantía que exprese mínimo dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.		Cumple	Página 24

H&C ENGINEERING CONTRACTORS SRL			
LOTE 1 DISTRITO NACIONAL Y PROVINCIA DE SANTO DOMINGO			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	**CANTIDAD**	**CRITERIO**	**COMENTARIO**
Acondicionador de aire de 24,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ.Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	02	Cumple	Página 37-45
Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	03	Cumple	Página 37-45
Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	01	Cumple	Página 37-45

Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, tipo manejadora, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 70 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	03	Cumple	Página 37-45
LOTE 2 BANI			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	**CANTIDAD**	**CRITERIO**	**COMENTARIO**
Acondicionador de aire de 24,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	1	Cumple	Página 38-45
Acondicionador de aire de 24,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	1	Cumple	Página 38-45
Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	1	Cumple	Página 38-45
Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	1	Cumple	Página 38-45
LOTE 3 SANTIAGO			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	**CANTIDAD**	**CRITERIO**	**COMENTARIO**
Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	2	Cumple	Página 38-45

Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	1	Cumple	Página 38-45
Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	1	Cumple	Página 38-45
Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	1	Cumple	Página 38-45
LOTE 4 SAN PEDRO DE MACORIS			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	**CANTIDAD**	**CRITERIO**	**COMENTARIO**
Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	2	Cumple	Página 39-45
Acondicionador de aire de 24,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	2	Cumple	Página 39-45
Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	4	Cumple	Página 39-45

Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, tipo manejadora, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 70 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	1	Cumple	Página 39-45
LOTE 5 LA ROMANA			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	**CANTIDAD**	**CRITERIO**	**COMENTARIO**
Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	4	Cumple	Página 39-45
b) fichas técnicas		Cumple	Página 45
c) Carta de garantía que exprese mínimo dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.		Cumple	Página 43

INVERSIONES TEJEDA VALERA FD, SRL			
LOTE 1 DISTRITO NACIONAL Y PROVINCIA DE SANTO DOMINGO			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	**CANTIDAD**	**CRITERIO**	**COMENTARIO**
Acondicionador de aire de 24,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ.Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	2	No cumple	No presenta oferta técnica
Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	3	No cumple	No presenta oferta técnica No suministra ficha técnica de equipo consola piso techo de esta capacidad-Paginas 35-36

Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	1	No cumple	No presenta oferta técnica
Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, tipo manejadora, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 70 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	3	No cumple	No presenta oferta técnica No envía ficha técnica de equipo c/evaporador tipo manejadora
LOTE 2 BANI			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	**CANTIDAD**	**CRITERIO**	**COMENTARIO**
Acondicionador de aire de 24,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	1	No cumple	No presenta oferta técnica
Acondicionador de aire de 24,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	1	No cumple	No presenta oferta técnica
Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	1	No cumple	No presenta oferta técnica No suministra ficha técnica de equipo consola piso techo de esta capacidad-Paginas 35-36
Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	1	No cumple	No presenta oferta técnica

LOTE 3 SAN PEDRO DE MACORIS			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	**CANTIDAD**	**CRITERIO**	**COMENTARIO**
Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	2	No cumple	No presenta oferta técnica
Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	1	No cumple	No presenta oferta técnica
Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	1	No cumple	No presenta oferta técnica No suministra ficha técnica de equipo consola piso techo de esta capacidad-Paginas 35-36
Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	1	No cumple	No presenta oferta técnica

LOTE 4 SANTIAGO			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	**CANTIDAD**	**CRITERIO**	**COMENTARIO**
Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	2	No cumple	No presenta oferta técnica
Acondicionador de aire de 24,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	2	No cumple	No presenta oferta técnica

Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	4	No cumple	No presenta oferta técnica No suministra ficha técnica de equipo consola piso techo de esta capacidad-Paginas 35-36
Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, tipo manejadora, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 70 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	1	No cumple	No presenta oferta técnica
LOTE 5 LA ROMANA			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	**CANTIDAD**	**CRITERIO**	**COMENTARIO**
Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	4	No cumple	No presenta oferta técnica No suministra ficha técnica de equipo consola piso techo de esta capacidad-Paginas 35-36
b) fichas técnicas		Cumple	Páginas 34-37
c) Carta de garantía que exprese mínimo dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.		Cumple	Página 38

SRL, LERMONT ENGINEERING, SRL			
LOTE 1 DISTRITO NACIONAL Y PROVINCIA DE SANTO DOMINGO			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	**CANTIDAD**	**CRITERIO**	**COMENTARIO**
Acondicionador de aire de 24,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ.Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	2	Cumple	Páginas 54, 65-77
Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	03	Cumple	Páginas 54, 65-77

Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	01	Cumple	Páginas 54, 65-77
Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, tipo manejadora, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 70 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	03	Cumple	Páginas 54, 65-77
LOTE 2 BANI			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	**CANTIDAD**	**CRITERIO**	**COMENTARIO**
Acondicionador de aire de 24,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	1	Cumple	Páginas 55, 79-89
Acondicionador de aire de 24,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	1	Cumple	Páginas 55, 79-89
Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	1	Cumple	Páginas 55, 79-89
Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	1	Cumple	Páginas 55, 79-89

LOTE 3 SAN PEDRO DE MACORIS			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	**CANTIDAD**	**CRITERIO**	**COMENTARIO**
Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor		Cumple	Páginas 55,56, 91-99
Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor		Cumple	Páginas 55,56, 91-99
Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor		Cumple	Páginas 55,56, 91-99
Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor		Cumple	Páginas 55,56, 91-99

LOTE 4 SANTIAGO			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	**CANTIDAD**	**CRITERIO**	**COMENTARIO**
Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	2	Cumple	Páginas 56, 101-111
Acondicionador de aire de 24,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	2	Cumple	Páginas 56, 101-111

Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	4	Cumple	Páginas 56, 101-111
Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, tipo manejadora, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 70 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	1	Cumple	Páginas 56, 101-111
LOTE 5 LA ROMANA			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	**CANTIDAD**	**CRITERIO**	**COMENTARIO**
Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	4	Cumple	Páginas 57, 113-116
b) fichas técnicas		Cumple	Páginas 63-116
c) Carta de garantía que exprese mínimo dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.		Cumple	Página 61

Perito evaluador:
Ramón Aníbal Vargas
Código: 274
Puesto: Supervisora de Electricidad
Departamento: Unidad de Servicios y Mantenimiento

PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA
Ramon A. Vargas Rosario
Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:
https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/b9fbdefe-848f-4f69-a23b-b06e1b06858c

EVALUACIÓN TÉCNICA INDIVIDUAL

Fecha 23 de Octubre de 2023.

Código del proceso: CP-CPJ-BS-37-2023
Descripción del servicio: Adquisición e instalación de acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial, dirigido a MIPYMES
Nombre del oferente: CLIMACA GROUP, SRL, H&C ENGINEERING CONTRACTORS SRL, INVERSIONES TEJEDA VALERA FD, SRL, SRL, LERMONT ENGINEERING, SRL

a) Oferta técnica conforme a los bienes descritos en el numeral 2.

CLIMACA GROUP, SRL			
LOTE 1 DISTRITO NACIONAL Y PROVINCIA DE SANTO DOMINGO			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	**CANTIDAD**	**CRITERIO**	**COMENTARIO**
Acondicionador de aire de 24,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ.Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	02	No cumple	No presenta oferta técnica
Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	03	No cumple	No presenta oferta técnica No especifica refrigerante en ficha técnica Pag.17
Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	01	No cumple	No presenta oferta técnica No especifica refrigerante en ficha técnica Pag.17
Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, tipo manejadora, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 70 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	03	No cumple	No presenta oferta técnica

LOTE 2 BANI			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	**CANTIDAD**	**CRITERIO**	**COMENTARIO**
Acondicionador de aire de 24,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	01	No cumple	No presenta oferta técnica
Acondicionador de aire de 24,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	01	No cumple	No presenta oferta técnica
Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	01	No cumple	No presenta oferta técnica No especifica refrigerante en ficha técnica Pag.17
Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	01	No cumple	No presenta oferta técnica No especifica refrigerante en ficha técnica Pag.17
LOTE 3 SAN PEDRO DE MACORIS			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	**CANTIDAD**	**CRITERIO**	**COMENTARIO**
Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	02	No cumple	No presenta oferta técnica
Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	01	No cumple	No presenta oferta técnica

Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	01	No cumple	No presenta oferta técnica No especifica refrigerante en ficha técnica Pag.17
Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	01	No cumple	No presenta oferta técnica No especifica refrigerante en ficha técnica Pag.17
LOTE 4 SANTIAGO			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	**CANTIDAD**	**CRITERIO**	**COMENTARIO**
Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	02	No cumple	No presenta oferta técnica
Acondicionador de aire de 24,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	02	No cumple	No presenta oferta técnica
Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	04	No cumple	No presenta oferta técnica No especifica refrigerante en ficha técnica Pag.17
Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, tipo manejadora, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 70 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	01	No cumple	No presenta oferta técnica

LOTE 5 LA ROMANA			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	**CANTIDAD**	**CRITERIO**	**COMENTARIO**
Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	04	No cumple	No presenta oferta técnica No especifica refrigerante en ficha técnica Pag.17
b) fichas técnicas		Cumple	Páginas 17 a la 23
c) Carta de garantía que exprese mínimo dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.		Cumple	Página 24

H&C ENGINEERING CONTRACTORS SRL			
LOTE 1 DISTRITO NACIONAL Y PROVINCIA DE SANTO DOMINGO			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	**CANTIDAD**	**CRITERIO**	**COMENTARIO**
Acondicionador de aire de 24,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ.Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	02	Cumple	Página 37-45
Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	03	Cumple	Página 37-45
Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	01	Cumple	Página 37-45

Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, tipo manejadora, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 70 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	03	Cumple	Página 37-45
LOTE 2 BANI			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	**CANTIDAD**	**CRITERIO**	**COMENTARIO**
Acondicionador de aire de 24,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	1	Cumple	Página 38-45
Acondicionador de aire de 24,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	1	Cumple	Página 38-45
Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	1	Cumple	Página 38-45
Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	1	Cumple	Página 38-45
LOTE 3 SANTIAGO			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	**CANTIDAD**	**CRITERIO**	**COMENTARIO**
Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	2	Cumple	Página 38-45

Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	1	Cumple	Página 38-45
Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	1	Cumple	Página 38-45
Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	1	Cumple	Página 38-45
LOTE 4 SAN PEDRO DE MACORIS			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	**CANTIDAD**	**CRITERIO**	**COMENTARIO**
Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	2	Cumple	Página 39-45
Acondicionador de aire de 24,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	2	Cumple	Página 39-45
Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	4	Cumple	Página 39-45

Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, tipo manejadora, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 70 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	1	Cumple	Página 39-45
LOTE 5 LA ROMANA			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	**CANTIDAD**	**CRITERIO**	**COMENTARIO**
Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	4	Cumple	Página 39-45
b) fichas técnicas		Cumple	Página 45
c) Carta de garantía que exprese mínimo dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.		Cumple	Página 43

INVERSIONES TEJEDA VALERA FD, SRL			
LOTE 1 DISTRITO NACIONAL Y PROVINCIA DE SANTO DOMINGO			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	**CANTIDAD**	**CRITERIO**	**COMENTARIO**
Acondicionador de aire de 24,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ.Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	2	No cumple	No presenta oferta técnica
Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	3	No cumple	No presenta oferta técnica No suministra ficha técnica de equipo consola piso techo de esta capacidad-Paginas 35-36

Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	1	No cumple	No presenta oferta técnica
Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, tipo manejadora, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 70 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	3	No cumple	No presenta oferta técnica No envía ficha técnica de equipo c/evaporador tipo manejadora
LOTE 2 BANI			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	**CANTIDAD**	**CRITERIO**	**COMENTARIO**
Acondicionador de aire de 24,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	1	No cumple	No presenta oferta técnica
Acondicionador de aire de 24,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	1	No cumple	No presenta oferta técnica
Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	1	No cumple	No presenta oferta técnica No suministra ficha técnica de equipo consola piso techo de esta capacidad-Paginas 35-36
Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	1	No cumple	No presenta oferta técnica

LOTE 3 SAN PEDRO DE MACORIS			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	**CANTIDAD**	**CRITERIO**	**COMENTARIO**
Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	2	No cumple	No presenta oferta técnica
Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	1	No cumple	No presenta oferta técnica
Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	1	No cumple	No presenta oferta técnica No suministra ficha técnica de equipo consola piso techo de esta capacidad-Paginas 35-36
Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	1	No cumple	No presenta oferta técnica

LOTE 4 SANTIAGO			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	**CANTIDAD**	**CRITERIO**	**COMENTARIO**
Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	2	No cumple	No presenta oferta técnica
Acondicionador de aire de 24,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	2	No cumple	No presenta oferta técnica

Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	4	No cumple	No presenta oferta técnica No suministra ficha técnica de equipo consola piso techo de esta capacidad-Paginas 35-36
Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, tipo manejadora, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 70 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	1	No cumple	No presenta oferta técnica
LOTE 5 LA ROMANA			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	**CANTIDAD**	**CRITERIO**	**COMENTARIO**
Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	4	No cumple	No presenta oferta técnica No suministra ficha técnica de equipo consola piso techo de esta capacidad-Paginas 35-36
b) fichas técnicas		Cumple	Páginas 34-37
c) Carta de garantía que exprese mínimo dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.		Cumple	Página 38

SRL, LERMONT ENGINEERING, SRL			
LOTE 1 DISTRITO NACIONAL Y PROVINCIA DE SANTO DOMINGO			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	**CANTIDAD**	**CRITERIO**	**COMENTARIO**
Acondicionador de aire de 24,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ.Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	2	Cumple	Páginas 54, 65-77
Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	03	Cumple	Páginas 54, 65-77

Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	01	Cumple	Páginas 54, 65-77
Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, tipo manejadora, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 70 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	03	Cumple	Páginas 54, 65-77
LOTE 2 BANI			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	**CANTIDAD**	**CRITERIO**	**COMENTARIO**
Acondicionador de aire de 24,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	1	Cumple	Páginas 55, 79-89
Acondicionador de aire de 24,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	1	Cumple	Páginas 55, 79-89
Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	1	Cumple	Páginas 55, 79-89
Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	1	Cumple	Páginas 55, 79-89

LOTE 3 SAN PEDRO DE MACORIS			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	**CANTIDAD**	**CRITERIO**	**COMENTARIO**
Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor		Cumple	Páginas 55,56, 91-99
Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor		Cumple	Páginas 55,56, 91-99
Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor		Cumple	Páginas 55,56, 91-99
Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor		Cumple	Páginas 55,56, 91-99

LOTE 4 SANTIAGO			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	**CANTIDAD**	**CRITERIO**	**COMENTARIO**
Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	2	Cumple	Páginas 56, 101-111
Acondicionador de aire de 24,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	2	Cumple	Páginas 56, 101-111

Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	4	Cumple	Páginas 56, 101-111
Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, tipo manejadora, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 70 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	1	Cumple	Páginas 56, 101-111
LOTE 5 LA ROMANA			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	**CANTIDAD**	**CRITERIO**	**COMENTARIO**
Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	4	Cumple	Páginas 57, 113-116
b) fichas técnicas		Cumple	Páginas 63-116
c) Carta de garantía que exprese mínimo dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.		Cumple	Página 61

Perito evaluador:
Rafael A. López
Código: 16093
Puesto: Supervisor de Mantenimiento
Departamento: Unidad de Servicios y Mantenimiento

PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA
Rafael A. Lopez Nuñez
Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:
https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/1000701a-c81a-4304-bc64-dc8e4bac08eb