



GCC-191-2022
19 de mayo de 2022

A : **METRO ELÉCTRICA, S.R.L.**

Asunto : **NOTIFICACIÓN DE HABILITACIÓN – NO HABILITACIÓN
APERTURA SOBRE B**

Referencia : **Comparación de Precios Núm. CP-CPJ-BS-03-2022**, para la adquisición e instalación de una planta eléctrica de 150 kilovatios, un transfer switch de 600 amperes, accesorios para instalación, un tanque de combustible con capacidad para 500 galones y base para colocar planta (platea), para ser instalados en nave de 4000 mts cuadrados, ubicada en el km 22 de la carretera Duarte, provincia de Santo Domingo.

Cortésmente, les informamos que **no ha calificado** para la apertura del “Sobre B”, del proceso de referencia, en los lotes participantes, la cual está pautada para **este jueves 10 de marzo de 2022 a las 10:00 A.M.** en el Auditorio, situado en el 1er piso del edificio de la Suprema Corte de Justicia y el Consejo del Poder Judicial, ubicado en la Av. Enrique Jiménez Moya, esquina C/ Juan de Dios Ventura Simó, Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Santo Domingo.

➤ **Motivo de la no habilitación:**

- **Evaluación técnica:**
 1. **Ítem 3: Tanque para combustible, capacidad para 500 galones, construido en hierro negro, pintura epoxica, sección rectangular o cuadrada:** *No cumple, no se visualiza en oferta técnica.*
 2. **Ítem 4: Accesorios para realizar instalación: alambre eléctrico, tubería IMC, PVC, hierro negro, varilla de tierra, filtro trampa, registro, conectores:** *No cumple, no se visualiza en oferta técnica.*
 3. **Ítem 5: Base (platea) para planta eléctrica y tanque en hormigón armado, 3.0 mts por 5.5 mts, pintura epoxica acero 3/8:** *No cumple, no se visualiza en oferta técnica.*

Sin otro particular por el momento, se despide,

Yerina Reyes Carrazana.
Gerente de Compras