



LISTADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS NO. 1, COMPARACIÓN DE PRECIOS CP-CPJ-04-2017 CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO DE PAZ DE LOS HIDALGOS.

Pregunta No. 1.

Información faltante sobre Pozo Filtrante y Pozo Tubular (diámetros, tipo de tubería)

Respuesta:

Diámetro del filtrante 6" en PVC, SDR-41, Diámetro pozo tubular 8" en PVC, SDR-41.

Pregunta No. 2.

Especificar arte de Letrero y Tarja (tamaño, material)

Respuesta:

Las letras del letrero son en bronce tamaño 8", para La tarja ver planos adjuntos.

Pregunta No. 3.

En el plano dimensionado no están contempladas las jardineras.

Respuesta:

Ver planos adjuntos con correcciones

Pregunta No. 4.

Falta plano con especificaciones de caseta de bomba.

Respuesta:

Ver planos adjuntos con correcciones

Saludos,

COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES