



LISTADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS NO. 1, SOBRE LA COMPARACIÓN DE PRECIOS CP-CPJ-02-2017 CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO DE PAZ DE YAGUATE.

Pregunta No. 1.

En la licitación de la construcción del Juzgado de Paz de Yaguate, necesitamos el área del edificio actual a ser demolido.

Respuesta:

En esta comparación de precios para de la construcción del Juzgado de Paz de Yaguate, le informamos que el área del edificio a demoler es de 250 M2.

Pregunta No. 2.

En la licitación del -juzgado de Paz de Yaguate necesito aclarar los acápite:

7.13 Pozo Tubular.

En el acápite 7.10 hay un pozo filtrante de 65 pl y no especifica el diámetro ni el encamisado si es PVC o Hierro.

Respuesta:

Es un pozo tubular para extracción de agua subterránea en pvc e incluye bomba sumergible y partes eléctricas. El filtrante va encamisado de 6" en PVC.

Saludos,