



LISTADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS NO. 4, COMPARACIÓN DE PRECIOS CP-CPJ-04-2017 CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO DE PAZ DE LOS HIDALGOS.

Pregunta No. 1.

En la parte de electricidad hay una partida que dice: Base de hormigón con protector metálico. Para fines de cotización necesitamos las especificaciones y dimensiones.

Respuesta:

Base de hormigón simple de 0.50 x 0.50m y espesor de 0.10m

Protector Metálico A= 0.50L X 0.40h, con una separación de barra de 0.10m

Saludos,

COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES