

Nombre del Proceso: CP-CPJ-001-2021 INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DRENAJE DE AGUA PARA LAS UNIDADES DE CLIMATIZACIÓN TIPO VRF

Referencia del Proceso: CP-CPJ-001-2021

Fecha de Evaluación: 26/03/2021

Evaluador - Tipo de evaluación: EVALUACION ECONOMICA INDIVIDUAL

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución

No.	Cant.	UND	Artículo	Gildami Group (Oferente 1)		HyC (Oferente 2)		Comac Dominicana (Oferente 3)	
				Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario
1.00			<b>UNIDADES CONDENSADORAS EXTERIORES</b>						
1.01	1	ud	Suministro de Transformador seco de 150 KVA de 480 V/208 V, N3R	CUMPLE		CUMPLE	El precio esta muy por encima del mercado	CUMPLE	
1.02	1	ud	Suministro de Panel 600 Amps, 208 V, N3R, con 4 Bks de 150 Amps	CUMPLE	El precio esta muy por encima del mercado	CUMPLE		CUMPLE	
1.03	75.5	pl	Suministro e instalación de Alimentador desde Panel board existente hasta Enclosed Breaker 225A Propuesto en ( 3#4/0 Fases y 1 #2 tierra en tubería IMC de 3" )	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
1.04	25	pl	Suministro e instalación de Alimentador desde Enclosed Breaker 225A hasta Transformador #1 Propuesto 150 KVA en ( 3#4/0 Fases y 1 #2 tierra en tubería IMC de 3" )	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
1.05	55	pl	Suministro e instalación de Alimentador desde Transformador #1 Propuesto 150 KVA hasta panel board propuesto de 600 amperes en ( 9 #3/0 Fases, 2 #3/0 Neutro y 1 #3/0 tierra en IMC 3" )	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
1.06	250	pl	Suministro e instalación de Alimentación eléctrica desde panel eléctrico 600 Amps hasta 4 unidades condensadoras en 3#2 F y 1#8 T en canalización tubería 1 1/2" IMC	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
1.07	1	ud	Enclose breaker de 225 amperes Nema 3R 480 voltios marca EATON	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
1.08	1	pa	Mano de obra de instalación potencia	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
1.09	1	pa	Misceláneos	NO COTIZO		CUMPLE		CUMPLE	
2.00			<b>UNIDADES CASSETE INTERIORES</b>						
2.01	1	ud	Suministro de Panel de breaker de 125 Amps de 24 circuitos, N1, 208/120 V, con 6 Bks de 30 Amps 2P y 4 previsiones para futuras cargas	CUMPLE	El precio esta muy por encima del mercado	CUMPLE		CUMPLE	El precio esta muy por encima del mercado
2.02	278	pl	Alimentador desde cuarto eléctrico 3do nivel hasta evaporadoras VRF 3do nivel en ( 2#10 Fases y 1#12 tierra en EMT 3/4" ) Áreas: Control financiero, Director financiero, Unidad impositiva, Contabilidad, Tesorería, Compras y Cotizaciones	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
2.03	268	pl	Alimentador desde cuarto eléctrico 3er nivel hasta evaporadoras VRF 3er nivel en ( 2#10 Fases y 1#12 tierra en EMT 3/4" ) Áreas: Biblioteca Ángel Medina, Director control financiero, Directora	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
2.04	313	pl	Alimentador desde cuarto eléctrico 3er nivel hasta evaporadoras VRF 3er nivel en ( 2#10 Fases y 1#12 tierra en EMT 3/4" ) Areas:Direccion control , financiero, Pasillo, Salón multiuso, Dirección administrativa	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	

Nombre del Proceso: CP-CPJ-001-2021 INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DRENAJE DE AGUA PARA LAS UNIDADES DE CLIMATIZACIÓN TIPO VRF									
Referencia del Proceso: CP-CPJ-001-2021									
Fecha de Evaluación: 26/03/2021									
Evaluador - Tipo de evaluación: EVALUACION ECONOMICA INDIVIDUAL									
<b>INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN</b>									
<b>Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución</b>									
No.	Cant.	UND	Artículo	Gildami Group (Oferente 1)		HyC (Oferente 2)		Comac Dominicana (Oferente 3)	
				Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario
2.05	423	pl	Alimentador desde cuarto eléctrico 3er nivel hasta evaporadoras VRF 3er nivel en ( 2#10 Fases y 1#12 tierra en EMT 3/4" ) Áreas: Coordinación resolución de conflictos, DIGNAP, Contralor General , Contraloría y Auditoría	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
2.06	371.9	pl	Alimentador desde cuarto eléctrico 3er nivel hasta evaporadoras VRF 3er nivel en ( 2#10 Fases y 1#12 tierra en EMT 3/4" ) Áreas: Pasillo, Sub- Inspector, Inspectoría general, Salón Int. 1, Salón Int. 2. Inspector general	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
2.07	1	pa	Caja de Breaker de12-24 circuitos 125 amperes incluye 6 Breaker bifásico de 30 amperes con main breaker integrado de 125 amperes trifásico	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
2.08	1	pa	Breaker trifásico 225 amp, 600 v	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
2.09	32	ud	Breaker doble europeos doble de 6 amperes, con su caja N1	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
2.1	1	pa	Misceláneos	NO COTIZO		CUMPLE		CUMPLE	El precio esta muy por encima del mercado
2.11	1	pa	Mano de obra para instalación de caja de breaker trifásica , breakers monofásicos en evaporadoras y alimentadores	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
3.00			<b>NIVELES 3 Y 4</b>						
3.01	1	ud	Suministro de Transformador seco de 300 KVA de 480 V/208 V, N3R	CUMPLE	El precio esta muy por encima del mercado	CUMPLE	El precio esta muy por encima del mercado	CUMPLE	El precio esta muy por encima del mercado
3.02	1	ud	Suministro de Panel 1000 Amps, 208 V, N3R, con 8 Bks de 150 Amps	CUMPLE	El precio esta muy por encima del mercado	CUMPLE		CUMPLE	
3.03	30	pl	Suministro e instalación de Alimentador desde breaker de 400 amperes en panel board existente hasta Transformador #1 Propuesto 300 KVA en ( 6#3/0 Fases y 1 #1/0 tierra en tubería IMC de 3" )	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
3.04	60	pl	Suministro e instalación de Alimentador desde Transformador #1 Propuesto 300 KVA hasta panel board propuesto de 1000 amperes en ( 15 #3/0 Fases, 5 #3/0 Neutro y 1 #3/0 tierra en 2 IMC 4" )	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
3.05	250	pl	Suministro e instalación de Alimentación eléctrica desde panel eléctrico propuesto de 1200 Amps hasta 4 unidades condensadoras en 3#2 F y 1#8 T en canalización tubería 1 1/2" IMC (NIVEL 4)	CUMPLE		CUMPLE	El precio esta muy por encima del mercado	CUMPLE	

Nombre del Proceso: CP-CPJ-001-2021 INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DRENAJE DE AGUA PARA LAS UNIDADES DE CLIMATIZACIÓN TIPO VRF

Referencia del Proceso: CP-CPJ-001-2021

Fecha de Evaluación: 26/03/2021

Evaluador - Tipo de evaluación: EVALUACION ECONOMICA INDIVIDUAL

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución

No.	Cant.	UND	Artículo	Gildami Group (Oferente 1)		HyC (Oferente 2)		Comac Dominicana (Oferente 3)	
				Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario
3.06	310	pl	Alimentación eléctrica desde panel eléctrico 1200 Amps hasta 4 unidades condensadoras en 3#2 F y 1#8 T en canalización tubería 1 1/2" IMC (NIVEL 5)	CUMPLE		CUMPLE	El precio esta muy por encima del mercado	CUMPLE	
3.07	1	pa	Mano de obra de instalación potencia	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
3.08	1	pa	Misceláneos	NO COTIZO		CUMPLE		CUMPLE	
4.00			<b>UNIDADES CASSETE INTERIORES NIVEL 3</b>						
4.01	1	ud	Suministro de Panelboard 125 Amps de 24 circuitos, N1, 208/120 V, con 6 Bks de 30 Amps 2P y 4 previsiones para futuras cargas	CUMPLE	El precio esta muy encima del mercado	CUMPLE	El precio esta muy encima del mercado	CUMPLE	El precio esta muy encima del mercado
4.02	264	pl	Alimentador desde cuarto eléctrico 3do nivel hasta evaporadoras VRF 3do nivel en ( 2#10 Fases y 1#12 tierra en EMT 3/4" ) Áreas: Área gestión Humana ( 99)	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
4.03	322	pl	Alimentador desde cuarto eléctrico 3er nivel hasta evaporadoras VRF 3er nivel en ( 2#10 Fases y 1#12 tierra en EMT 3/4" ) Áreas: Dirección legal, Salón de reuniones, Analistas división de políticas publicas, Dispensario medico,	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
4.04	218	pl	Alimentador desde cuarto eléctrico 3er nivel hasta evaporadoras VRF 3er nivel en ( 2#10 Fases y 1#12 tierra en EMT 3/4" ) Áreas: Dirección de nominas, Directora de gestión humana, Directora de información física , Encargada de estudios, Salón de reuniones común	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
4.05	360	pl	Alimentador desde cuarto eléctrico 3er nivel hasta evaporadoras VRF 3er nivel en ( 2#10 Fases y 1#12 tierra en EMT 3/4" ) Áreas: Entrevistas gestión humana, Secretarios, Asistente de carrera, Despacho director general, Salón de reuniones	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
4.06	1	pa	Caja de Breaker de12-24 circuitos 125 amperes incluye 6 Breaker bifásico de 30 amperes con main breaker integrado de 125 amperes trifásico	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
4.07	1	pa	Breaker trifásico 225 amp, 600 v	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
4.08	32	ud	Breaker doble europeos doble de 6 amperes, con su caja N1	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
4.09	1	pa	Misceláneos	NO COTIZO		CUMPLE		CUMPLE	El precio esta muy encima del mercado

Nombre del Proceso: CP-CPJ-001-2021 INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DRENAJE DE AGUA PARA LAS UNIDADES DE CLIMATIZACIÓN TIPO VRF

Referencia del Proceso: CP-CPJ-001-2021

Fecha de Evaluación: 26/03/2021

Evaluador - Tipo de evaluación: EVALUACION ECONOMICA INDIVIDUAL

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución

No.	Cant.	UND	Artículo	Gildami Group (Oferente 1)		HyC (Oferente 2)		Comac Dominicana (Oferente 3)	
				Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario
4.10	1	pa	Mano de obra para instalación de caja de breaker trifásica , breakers monofásicos en evaporadoras y alimentadores	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
5			<b>UNIDADES CASSETTE INTERIORES NIVEL 3</b>						
5.01	1	ud	Suministro de Panelboard 125 Amps de 24 circuitos, N1, 208/120 V, con 6 Bks de 30 Amps 2P y 4 provisiones para futuras cargas	CUMPLE	El precio esta muy por encima del mercado	CUMPLE		CUMPLE	El precio esta muy por encima del mercado
5.02	266	p	Alimentador desde cuarto eléctrico 4to nivel hasta evaporadoras VRF 4to nivel en ( 2#10 Fases y 1#12 tierra en EMT 3/4" ) Áreas: Prensa, Cocina, Comedor, Dirección general técnica, División de protocolo, Encargado protocolo y relaciones publicas, División de protocolo	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
5.03	240	p	Alimentador desde cuarto eléctrico 4to nivel hasta evaporadoras VRF 4to nivel en ( 2#10 Fases y 1#12 tierra en EMT 3/4" ) Áreas: Secretaria, Fotografía, Director de prensa, Sub director de prensa, Asistente, Salón reuniones, Director de secretarías, Secretaria general de la suprema corte de justicia	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
5.04	517	p	Alimentador desde cuarto eléctrico 4to nivel hasta evaporadoras VRF 4to nivel en ( 2#10 Fases y 1#12 tierra en EMT 3/4" ) Áreas:Vestibulo para secretaria general, Citaciones, Salón, Pasillo, Digitalizaciones	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
5.05	398	p	Alimentador desde cuarto eléctrico 4to nivel hasta evaporadoras VRF 4to nivel en ( 2#10 Fases y 1#12 tierra en EMT 3/4" ) Áreas: Vestibulo para antedespacho, Salón de conferencia, Abogado ayudante, Abogados ayudantes, Antedespacho de presidencia, de la suprema corte de justicia	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
5.06	421	p	Alimentador desde cuarto eléctrico 4to nivel hasta evaporadoras VRF 4to nivel en ( 2#10 Fases y 1#12 tierra en EMT 3/4" ) Áreas: Comedor, Salón de reuniones presidente de suprema corte de justicia, , despacho del presidente de la suprema corte de justicia, coordinación ejecutiva, Antedespacho de presidencia de la Suprema Corte de Justicia	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
5.07	1	pa	Caja de Breaker de12-24 circuitos 125 amperes incluye 6 Breaker bifásico de 30 amperes con main breaker integrado de 125 amperes trifásico	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
5.08	1	pa	Breaker trifásico 225 amp, 600 v	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	

Nombre del Proceso: CP-CPJ-001-2021 INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DRENAJE DE AGUA PARA LAS UNIDADES DE CLIMATIZACIÓN TIPO VRF

Referencia del Proceso: CP-CPJ-001-2021

Fecha de Evaluación: 26/03/2021

Evaluador - Tipo de evaluación: EVALUACION ECONOMICA INDIVIDUAL

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución

No.	Cant.	UND	Artículo	Gildami Group (Oferente 1)		HyC (Oferente 2)		Comac Dominicana (Oferente 3)	
				Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario
5.09	47	ud	Breaker doble europeos de 30 amps C6, con su caja N1	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
5.1	1	pa	Misceláneos	NO COTIZO		CUMPLE		CUMPLE	El precio esta muy por encima del mercado
5.11	1	pa	Mano de obra para instalación de caja de breaker trifásica , breakers monofásicos en evaporadoras y alimentadores	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
6			OTROS TRABAJOS						
6.01	1	pa	Trabajos civiles para paso tubería por vigas desde cuarto eléctricos en cada nivel hacia oficinas respectivamente	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
6.02	1	pa	Instalación de registro de yeso en pasillo entre cuarto eléctrico y oficinas pisos	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
6.03	1	pa	Alquiler de grúa para izaje de transformadores (8)	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	

Observaciones:

El oferente Gildami Group, su propuesta modifico la cantidades a cotizar en la partida 2.09( cotizo 43 uds siendo lo correcto 32 uds), No cotizó las partidas 1.09, 2.10, 3.08, 4.09, 5.10, donde las partidas 2.10, 4.09 y 5.10 en Circular No.1 de Respuestas a inquietudes CP-CPJ-001-2021, se les comunicó a los oferentes que debían agregar el listado de partidas anexas en dicha circular, para las partidas de Misceláneos.

El oferente HyC calculó el ITBIS sobre el total de costos directos, lo que es un error, ya que este se calculan sobre la base imponible.

El oferente Comac Dominicana calculó el Seguro Social y Contra accidente, Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción, CODIA, Equipos de Salud e Higiene y Equipos de Seguridad y Protección Personal sobre la base imponible, lo que es un error, ya que el único que se calcula sobre esta base imponible es el ITBIS y estos sobre los costos directos.

Evaluación realizada por:

  
Joan M. Mora D.

Ingeniero Supervisor

  
Erickson F. De los Santos G.

Ingeniero Supervisor

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN