



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
República Dominicana

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DIVISIÓN DE COTIZACIONES Y SEGUIMIENTO DE COMPRAS

**LISTADO DE RESPUESTAS A INQUIETUDES DE LA COMPARACIÓN DE PRECIOS No. CP-CPJ-BS-015-2017
ADQUISICION MATERIALES ELECTRICOS PARA SER USADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DEL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL.**

Esto es para la Comparación de precios Ref: **CP-CPJ-BS-015-2017**

1. Tipo de Transformado abierto o cerrado?

25 transformadores 40 Amperes 220 a 24 voltios (cerrado 2 polos, no fabricación casera).

2. Necesitamos saber si los transformadores son de 2 polos o de 3 polos.

2.1 Las Lámparas parabólicas de superficie, pueden ser con brillo o mate.

Los transformadores son de 2 polos

Las lámparas pueden ser con brillo

3. Las lámparas Led tipo cobra solo vienen de 150w y 100w. Favor confirmar los watts correcto.

Pueden ser de 150 watts.

DIVISIÓN DE COTIZACIONES Y SEGUIMIENTO DE COMPRAS