



## **RESPUESTAS A INQUIETUDES COMPARACIÓN DE PRECIOS**

### **No. CP-CPJ-BS-002-2018:**

#### ***ADQUISICIÓN DE CONDENSADORES Y COMPRESORES PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL PODER JUDICIAL, PARA UN PERIODO DE TRES (3) MESES.***

**Pregunta 1. Los condensadores R-410 que desean son para aires tipo inverters o son normales?**

**Respuesta:** Los condensadores que utilicen el refrigerante 410A deben cumplir con la eficiencia mínima establecida en la institución, la cual es 13. Es decir que deberán ser eficiencia 13 (NO inverter), ya que servirán de reemplazo para equipos convencionales o normales.

**DIVISIÓN DE COTIZACIONES Y SEGUIMIENTO DE COMPRAS**