



RESPUESTAS A INQUIETUDES COMPARACIÓN DE PRECIOS

No. CP-CPJ-BS-010-2018:

ADQUISICIÓN DE PANELES DE DISTRIBUCION ELECTRICA Y SUS MATERIALES PARA INSTALACIÓN PARA LA ALIMENTACION ELECTRICA DE LOS ACONDICIONADORES DE AIRE DEL PJ DE COTUÍ Y LA CORTE DE TRABAJO DEL DISTRITO NACIONAL.

- **INQUIETUD #1.** Los paneles board no especifican la carga de la barra .

RESPUESTA:

- Renglón 1: La carga de las barras debe ser mínimo de 800 amp. 220 Voltios.
- Renglón 2: La carga de las barras debe ser mínimo de 800 amp. 220 Voltios.
- Renglón 3: La carga de las barras debe ser mínimo 1,000 amp. 220 Voltios.

- **INQUIETUD #2.** El alambre de goma 4/2 es de 2/4 que lo necesitan porque casi no viene 4/2?

RESPUESTA: También es aceptado el alambre de goma 2/4.

- **INQUIETUD #3.** La caja de breaker de 24 circuito esta repetida va dos veces o fue un error de ustedes?

RESPUESTA: Puede cotizar las cantidades de manera unificada (cuatro (04) unidades) o separadas como aparece en los términos de referencia.

- **INQUIETUD #4.** El panel board 1000A no lleva breaker principal?

RESPUESTA: No, no lleva breaker de protección.