

Nombre del Proceso:				ADQUISICION E INSTALACION DE 104 ACONDICIONADORES DE AIRE PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL PODER JUDICIAL		
Referencia del Proceso:				LPN-CPJ-15-2022		
Fecha de Evaluación:				10/1/2023		
Evaluador - Tipo de evaluación:				Evaluacion tecnica individual		
MATRIZ DE EVALUACIÓN						
Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución					MPG, SRL.	
Lote	Item	Cant.	UDM	Descripción	Evaluacion	Comentario
Lote 1	1	4	SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL	01 Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	Cumple	
	2	1		Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	No Cumple	No corresponde lo solicitado con lo ofertado: Solicitud 1, Ofertan 5. Pag. 108
	3	1		Acondicionador de aire de 24,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	Cumple	
	4	1		04 Acondicionador de aire de 48,000 BTU, R410 A, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	Cumple	
	5	2		Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, Manejadora, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	No Cumple	No Corresponde lo solicitado con lo ofertado: Solicitud 2, Ofertan 1. Pag. 108.
	6	1		06 Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, Manejadora, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	No Cumple	No corresponde lo solicitado con lo ofertado: Solicitud 1, Ofertan 2. pag. 108
	1	4	MONTE PLATA	01 Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	Cumple	
Lote 2	1	4	SANTIAGO	Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	Cumple	
	2	5		Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	Cumple	
	3	2		Acondicionador de aire de 24,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	Cumple	
	4	1		Acondicionador de aire 36,000 BTU, R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	Cumple	
	5	2		05 Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	Cumple	
	1	4	PUERTO PLATA	Acondicionador de aire de 120,000 BTU (10 toneladas), R410 A, 480 voltios, 60Hz, trifásico, tipo manejadora, eficiencia 13 mínimo, condensador con protección anticorrosiva. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	Cumple	

Nombre del Proceso:	ADQUISICION E INSTALACION DE 104 ACONDICIONADORES DE AIRE PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL PODER JUDICIAL
Referencia del Proceso:	LPN-CPJ-15-2022
Fecha de Evaluación:	10/1/2023
Evaluador - Tipo de evaluación:	Evaluacion tecnica individual

MATRIZ DE EVALUACIÓN

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución					Evaluación	Comentario
Lote	Item	Cant.	UDM	Descripción	Evaluación	Comentario
Lote 3	1	1	LA VEGA	Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	Cumple	
	2	4		Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	Cumple	
	3	2		Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	Cumple	
	1	2	BONAO	Acondicionador de aire 36,000 BTU, R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	Cumple	
	1	2	COTUI	Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	Cumple	
	2	2		Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	Cumple	
	3	2		Acondicionador de aire 36,000 BTU, R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. 0Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	Cumple	
	4	2		Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	Cumple	
Lote 4	1	2	ESPAILLAT	Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	Cumple	
	2	1		Acondicionador de aire de 24,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	Cumple	
	3	2		Acondicionador de aire 36,000 BTU, R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	Cumple	
	4	1		Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	Cumple	
	5	1		Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, Manejadora, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	Cumple	
	1	2	SALCEDO	Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	Cumple	
	2	1		Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	Cumple	
	3	2		Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	Cumple	
4	2	Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, Manejadora, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.		Cumple		

Nombre del Proceso:	ADQUISICION E INSTALACION DE 104 ACONDICIONADORES DE AIRE PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL PODER JUDICIAL
Referencia del Proceso:	LPN-CPJ-15-2022
Fecha de Evaluación:	10/1/2023
Evaluador - Tipo de evaluación:	Evaluacion tecnica individual

MATRIZ DE EVALUACIÓN								
Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución								
Lote	Item	Cant.	UDM	Descripción	Evaluacion	Comentario		
Lote 5	1	2	LA ALTAGRACIA	Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	Cumple			
	2	1		Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	Cumple			
	3	2		Acondicionador de aire 24,000 BTU, R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	Cumple			
	4	1		Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	Cumple			
	1	6	LA ROMANA	Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	Cumple			
	2	1		Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	Cumple			
Lote 6	1	1	SANCHEZ	Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	Cumple			
	1	1	LAS TERRENAS	Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	Cumple			
	1	5	SAMANA	Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	Cumple			
	2	1		Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	Cumple			
	3	1		Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	Cumple			
	1	2	NAGUA	Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	Cumple			
	2	2		Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	Cumple			
	3	1		Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	Cumple			
	4	1		Acondicionador de aire de 24,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	Cumple			
	5	3		Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	Cumple			
	6	1		Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, Manejadora, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	Cumple			

Nombre del Proceso:	ADQUISICION E INSTALACION DE 104 ACONDICIONADORES DE AIRE PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL PODER JUDICIAL
Referencia del Proceso:	LPN-CPJ-15-2022
Fecha de Evaluación:	10/1/2023
Evaluador - Tipo de evaluación:	Evaluacion tecnica individual

MATRIZ DE EVALUACIÓN						
Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución						
Lote	Item	Cant.	UDM	Descripción	Evaluacion	Comentario
Lote 7	1	1	BANI	Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	Cumple	
	2	2		Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, Manejadora, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	Cumple	
	1	1	AZUA	Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	Cumple	
	2	1		Acondicionador de aire 36,000 BTU, R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	Cumple	
	3	1		Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	Cumple	
	1	3	ELIAS PIÑA	Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	Cumple	
	1	1	SAN JUAN DE LA MAGUANA	Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	Cumple	
	2	1		Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	Cumple	
	3	1		Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, Manejadora, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	Cumple	

Autorizado:

RAFAEL LOPEZ, SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO.

RAMON A. VARGAS, SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO.

JULIO LIRIANO, COORDINADOR UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO.

ROCIO A. ALTAGRACIA AQUINO, GERENTE DE PLANIFICACION Y DISEÑO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA.