

FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA								
Nowheadal Decease	Adquisición e instalación de acondicionadores de aire para las distintas dependencias del Poder							
Nombre del Proceso:	Judicial a nivel nacional.							
Referencia del Proceso:	LPN-CPJ-03-2022							
Fecha de Evaluación:	14/07/2022							
Evaluador - Tipo de evaluación: Evaluación Técnica Individual								

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN

LOTE 1

SANTO DOMINGO Y DISTRITO NACIONAL

	Bienes y/o	Servicio	os Requeridos po	or la Institución	Pro	celca	Lermo	ont SRL	Victor Garcia Aire Acondicionado SRL		Frio Max SRL	
Componente	Cant.	UDM		Descripción	Evaluacion	Comentario "A"	Evaluacion	Comentario "A"	Evaluacion	Comentario "A"	Evaluacion	Comentario "A"
			Acondicionador de aire de inverter de	Consola de pared	Cumple		Cumple		Cumple		No cumple	
			18,000 BTU, consola de pared, eficiencia	18,000 Btu	Cumple	No suministra	Cumple		Cumple		No cumple	ĺ
1	1 1 Und 17 mini conden protecc	* '	Eficiencia 17 minimo	Cumple	datos de pies lineales de instalacion	Cumple		Cumple		No cumple	Oferta tecnica no presentada	
			Proteccion Anticorrosiva	Cumple		Cumple		Cumple		No cumple		
ant	andcorrosiva.	12 Pies Lineales	No cumple		Cumple		Cumple		No cumple			
			Acondicionador de	12,000 Btu	Cumple	No suministra datos de pies lineales de	Cumple		Cumple		No cumple	
			aire inverter de 12,000 BTU, consola	Consola de pared	Cumple		Cumple		Cumple		No cumple	
2	1	Und	de pared, eficiencia 17 mínimo,	Eficiencia 17 minimo	Cumple		Cumple		Cumple		No cumple	Oferta tecnica no presentada
			condensador con protección	Proteccion Anticorrosiva	Cumple	instalacion	Cumple		Cumple		No cumple	
			anticorrosiva.	12 Pies Lineales	No cumple		Cumple		Cumple		No cumple	
			Acondicionador de	12,000 Btu	Cumple		Cumple		Cumple		No cumple	
			aire inverter de 12,000 BTU, consola	Consola de Pared	Cumple	No suministra	Cumple		Cumple		No cumple	1
3	3 1 Und de pared, eficien	Und	de pared, eficiencia 17	Eficiencia 17 minimo	Cumple	datos de pies lineales de instalacion	Cumple		Cumple		No cumple	Oferta tecnica no presentada
			mínimo,condensador con protección	Proteccion Anticorrosiva	Cumple		Cumple		Cumple		No cumple	
		anticorrosiva.	50 Pies Lineales	No cumple		Cumple		Cumple		No cumple		



Nombre del Proceso:	Adquisición e instalación de acondicionadores de aire para las distintas dependencias del Poder Judicial a nivel nacional.
Referencia del Proceso:	LPN-CPJ-03-2022
Fecha de Evaluación:	14/07/2022
Evaluador - Tipo de evaluación:	Evaluación Técnica Individual

CONTINUACION DEL LOTE 1 SANTO DOMINGO Y DISTRITO NACIONAL

	Bienes y/o	Servicio	os Requeridos po	or la Institución	Pro	celca	Lermo	ont SRL	Victor Garcia Aire Acondicionado SRL		Frio Max SRL	
Componente	Cant.	UDM		Descripción	Evaluacion	Comentario "A"	Evaluacion	Comentario "A"	Evaluacion	Comentario "A"	Evaluacion	Comentario "A"
			Acondicionador de	12,000 Btu	Cumple		Cumple		Cumple		No cumple	
			aire inverter de 12,000 BTU, consola	Consola de Pared	Cumple	No suministra datos de pies lineales de	Cumple		Cumple		No cumple	
4	1	Und 17	de pared, eficiencia 17	Eficiencia 17 minimo	Cumple		Cumple		Cumple		No cumple	Oferta tecnica no presentada
			mínimo,condensador con protección	Proteccion Anticorrosiva	Cumple	instalacion	Cumple		Cumple		No cumple	1
		anticorrosiva.	anticorrosiva.	40 Pies Lineales	No cumple		Cumple		Cumple		No cumple	
			Acondicionador de	36,000 Btu	Cumple		Cumple		Cumple		No cumple	
			aire inverter de	Consola Piso-Techo	Cumple	No suministra datos de pies lineales de instalacion	Cumple		Cumple		No cumple	
5	1	Und	36,000 BTU, piso techo, eficiencia 17	Eficiencia 17 minimo	Cumple		Cumple		Cumple		No cumple	Oferta tecnica no presentada
			mínimo,condensador con protección anticorrosiva.	Proteccion Anticorrosiva	Cumple		Cumple		Cumple		No cumple]
			anticorrosiva.	30 Pies Lineales	No cumple		Cumple		Cumple		No cumple	
				36,000 Btu	Cumple		Cumple		Cumple		No cumple	
			Acondicionador de aire inverter de	Consola Piso-Techo	Cumple	No suministra	Cumple		Cumple		No cumple	
6	6 1 0	Und	36,000 BTU, piso techo, eficiencia 17 mínimo,condensador	Eficiencia 17 minimo	Cumple	No suministra datos de pies lineales de	Cumple		Cumple		No cumple	Oferta tecnica no presentada
		con protección anticorrosiva.	Proteccion Anticorrosiva	Cumple	instalacion	Cumple		Cumple		No cumple		
	anticorrosiva.	20 Pies Lineales	No cumple		Cumple		Cumple		No cumple			



inombre dei Proceso:	Adquisición e instalación de acondicionadores de aire para las distintas dependencias del Poder Judicial a nivel nacional.
Referencia del Proceso:	LPN-CPJ-03-2022
Fecha de Evaluación:	14/07/2022
Evaluador - Tipo de evaluación:	Evaluación Técnica Individual

CONTINUACION DEL LOTE 1 SANTO DOMINGO Y DISTRITO NACIONAL

	Bienes y/c	Servici	os Requeridos po	or la Institución	Pro	ocelca	Lermo	ont SRL	Victor Garcia Aire Acondicionado SRL		Frio Max SRL	
Componente	Cant.	UDM		Descripción	Evaluacion	Comentario "A"	Evaluacion	Comentario "A"	Evaluacion	Comentario "A"	Evaluacion	Comentario "A"
			Acondicionador de	36,000 Btu	Cumple		Cumple		Cumple		No cumple	
			aire inverter de 36,000 BTU, piso	Consola Piso-Techo	Cumple	No suministra	Cumple		Cumple		No cumple	
7	1	Und techo, eficiencia 17 mínimo,condensado	Eficiencia 17 minimo	Cumple	datos de pies lineales de	Cumple		Cumple		No cumple	Oferta tecnica no presentada	
			mínimo,condensador con protección anticorrosiva.	Proteccion Anticorrosiva	Cumple	instalacion	Cumple		Cumple		No cumple	
			andcorrosiva.	20 Pies Lineales	No cumple		Cumple		Cumple		No cumple	
			Acondicionador de	48,000 Btu	No cumple		Cumple		Cumple		No cumple	
			aire inverter de 48,000 BTU, consola	Consola Piso-Techo	No cumple	No suministra	Cumple		Cumple		No cumple	Oferta tecnica no presentada
8	1	Und	de piso techo, eficiencia 17 mínimo,	Eficiencia 17 minimo	No cumple	ficha tecnica ni pies lineales de	Cumple		Cumple		No cumple	
			condensador con protección	Proteccion Anticorrosiva	No cumple	instalacion	Cumple		Cumple		No cumple	
			anticorrosiva.	50 Pies Lineales	No cumple		Cumple		Cumple		No cumple	
			Acondicionador de	48,000 Btu	No cumple		Cumple		Cumple		No cumple	
			aire inverter de	Consola Piso-Techo	No cumple	No suministra	Cumple		Cumple		No cumple	
9	9 1 Und de	de piso techo, eficiencia 17 mínimo,	Eficiencia 17 minimo	No cumple	ficha tecnica ni pies lineales de	Cumple		Cumple		No cumple	Oferta tecnica no presentada	
			condensador con protección	Proteccion Anticorrosiva	No cumple	e instalacion	Cumple		Cumple		No cumple	
				25 Pies Lineales	No cumple		Cumple		Cumple		No cumple	



				UNIDAD	DE SERVICIOS Y	MANTENIMIENT	0							
Nombre del Prod	ceso:						de acondici	onadores de	aire para las	distintas depe	ndencias d	lel Poder		
Referencia del P	roceso:				LPN-CPJ-03	vel nacional.								
echa de Evalua					14/07/2022									
Evaluador - Tipo	de evaluación:			C (Evaluación Técnica Individual CONTINUACION DEL LOTE 1									
						STRITO NACIONA	AL							
	Bienes y/o	Servici	os Requeridos po	r la Institución	Pro	celca	Lerm	ont SRL		Garcia Aire ionado SRL	Frio I	Max SRL		
Componente	Cant.	UDM	Descripción		Evaluacion	Comentario "A"	Evaluacion	Comentario "A"	Evaluacion	Comentario "A"	Evaluacion	Comentario "A"		
			Acondicionador de	18,000 Btu	Cumple		Cumple		No Cumple	Oferta 48,000 Btu	No cumple			
			aire inverter de 18,000 BTU, consola	Consola de pared	Cumple	No suministra datos de pies lineales de instalacion	Cumple		No cumple	Oferta consola piso techo	No cumple			
10	1 Und	Und	de pared, eficiencia 17	Eficiencia 17 minimo	Cumple		Cumple		Cumple		No cumple	imple presentada		
			mínimo.Condensador con protección	Proteccion Anticorrosiva	Cumple		Cumple		Cumple		No cumple			
			anticorrosiva	12 Pies Lineales	No cumple		Cumple		Cumple		No cumple			
			Acondicionador de	60,000 Btu	Cumple		Cumple		Cumple		No cumple			
			aire inverter de 60,000 BTU, tipo	Tipo manejadora	Cumple	No suministra datos de pies lineales de	Cumple		Cumple		No cumple	Oferta tecnica no presentada		
11	1	Und	manejadora, eficiencia 17 mínimo,	Eficiencia 17 minimo	Cumple		Cumple		Cumple		No cumple			
			condensador con protección	Proteccion Anticorrosiva	Cumple	instalacion	Cumple		Cumple		No cumple			
			anticorrosiva.	40 Pies Lineales	No cumple		Cumple		Cumple		No cumple			
					LOTE : BARAHC									
	Bienes y/c	Servici	os Requeridos po	r la Institución	Pro	celca	Lerm	ont SRL		Garcia Aire ionado SRL	Frio I	Max SRL		
Componente	Cant.	UDM		Descripción	Evaluacion	Comentario "A"	Evaluacion	Comentario "A"	Evaluacion	Comentario "A"	Evaluacion	Comentario "A"		
				60,000 Btu	Cumple	7	Cumple		Cumple		No cumple			
			Acondicionador de aire inverter de	Consola piso techo	Cumple	No suminist	Cumple		Cumple		No cumple	1		
1	2	Und	60,000 BTU, consola de piso techo,	Eficiencia 17 minimo	Cumple	No suministra datos de pies	Cumple		Cumple		No cumple	Oferta tecnica n		
•		Und et	eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva.	Proteccion Anticorrosiva	Cumple	lineales de nple instalacion	Cumple		Cumple		No cumple	presentada		
				25 Pies Lineales	No cumple		Cumple		Cumple		No cumple	†		



Nombre del Pro	ceso:				1	e instalación vel nacional.	de acondicio	onadores de a	aire para las	distintas dep	endencias d	el Poder	
Referencia del P	roceso:				LPN-CPJ-03								
Fecha de Evalua	ación:				14/07/2022								
Evaluador - Tipo	de evaluación:				Evaluación Técnica Individual								
					LOTE :	=							
	Bienes y/c	Servici	os Requeridos po	r la Institución	Procelca		Lermo	ont SRL		arcia Aire onado SRL	Frio N	Max SRL	
Componente	Cant.	UDM		Descripción	Evaluacion	Comentario "A"	Evaluacion	Comentario "A"	Evaluacion	Comentario "A"	Evaluacion	Comentario "A"	
			Acondicionador de	60,000 Btu	Cumple		Cumple		Cumple		No cumple		
			aire inverter de 60,000 BTU, consola	consola piso techo	Cumple	No suministra	Cumple		Cumple		No cumple		
1	2	Und	de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con	Eficiencia 17 minimo	Cumple	datos de pies lineales de instalacion	Cumple		Cumple		No cumple	Oferta tecnica no presentada	
	conde		condensador con protección	Proteccion Anticorrosiva	Cumple		Cumple		Cumple		No cumple		
		anticorrosiva.	40 Pies Lineales	No cumple		Cumple		Cumple		No cumple			
					LOTE A								
	Bienes y/c	Servici	os Poguaridos po	r la Institución	1				\		T		
Componente			os nequeridos po	i la ilistitucion	1	celca	Lermo	ont SRL		arcia Aire onado SRI	Frio N	Max SRL	
	Cant.	UDM	os Requeridos po	Descripción	Evaluacion	Comentario	Lermo	ont SRL Comentario "A"		arcia Aire onado SRL Comentario "A"	Frio N Evaluacion	Max SRL Comentario "A"	
	Cant.	UDM				Comentario		Comentario	Acondici	onado SRL Comentario		Comentario	
	Cant.	UDM	Acondicionador de aire inverter de	Descripción	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Acondicion Evaluacion	onado SRL Comentario	Evaluacion	Comentario	
1	Cant.	UDM Und	Acondicionador de	Descripción 18,000 Btu	Evaluacion Cumple	Comentario "A" No suministra datos de pies	Evaluacion Cumple	Comentario	Acondicion Evaluacion Cumple	onado SRL Comentario	Evaluacion No cumple	Comentario "A" Oferta tecnica no	
I			Acondicionador de aire inverter de 18,000 BTU, consola de pared, eficiencia	Descripción 18,000 Btu Consola de pared	Evaluacion Cumple Cumple	Comentario "A" No suministra	Evaluacion Cumple Cumple	Comentario	Acondicion Evaluacion Cumple Cumple	onado SRL Comentario	Evaluacion No cumple No cumple	Comentario "A"	
1			Acondicionador de aire inverter de 18,000 BTU, consola de pared, eficiencia 17 mínimo.Condensador	Descripción 18,000 Btu Consola de pared Eficiencia 17 minimo	Evaluacion Cumple Cumple Cumple	Comentario "A" No suministra datos de pies lineales de	Evaluacion Cumple Cumple Cumple	Comentario	Acondicion Evaluacion Cumple Cumple Cumple	onado SRL Comentario	Evaluacion No cumple No cumple No cumple	Comentario "A" Oferta tecnica no	
1			Acondicionador de aire inverter de 18.000 BTU, consola de pared, eficiencia 17 mínimo.Condensador con protección anticorrosiva	Descripción 18,000 Btu Consola de pared Eficiencia 17 minimo Proteccion Anticorrosiva	Evaluacion Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple	Comentario "A" No suministra datos de pies lineales de	Evaluacion Cumple Cumple Cumple Cumple	Comentario	Acondicion Evaluacion Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple	onado SRL Comentario	Evaluacion No cumple No cumple No cumple No cumple	Comentario "A" Oferta tecnica no	
1			Acondicionador de aire inverter de 18,000 BTU, consola de pared, eficiencia 17 mínimo.Condensador con protección anticorrosiva	Descripción 18,000 Btu Consola de pared Eficiencia 17 minimo Proteccion Anticorrosiva 35 Pies Lineales	Evaluacion Cumple Cumple Cumple Cumple No cumple	Comentario "A" No suministra datos de pies lineales de	Evaluacion Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple	Comentario	Acondicion Evaluacion Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple	onado SRL Comentario	Evaluacion No cumple No cumple No cumple No cumple No cumple	Comentario "A" Oferta tecnica no	
2			Acondicionador de aire inverter de 18,000 BTU, consola de pared, eficiencia 17 mínimo.Condensador con protección anticorrosiva Acondicionador de aire inverter de 36,000 BTU, piso techo, eficiencia 17	Descripción 18,000 Btu Consola de pared Eficiencia 17 minimo Proteccion Anticorrosiva 35 Pies Lineales 36,000 Btu	Evaluacion Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple No cumple	Comentario "A" No suministra datos de pies lineales de instalacion	Evaluacion Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple	Comentario	Acondicion Evaluacion Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple	onado SRL Comentario	Evaluacion No cumple No cumple No cumple No cumple No cumple No cumple	Comentario "A" Oferta tecnica no	
2	1	Und	Acondicionador de aire inverter de 18,000 BTU, consola de pared, eficiencia 17 mínimo.Condensador con protección anticorrosiva Acondicionador de aire inverter de 36,000 BTU, piso	Descripción 18,000 Btu Consola de pared Eficiencia 17 minimo Proteccion Anticorrosiva 35 Pies Lineales 36,000 Btu Consola Piso-Techo	Evaluacion Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple No cumple Cumple Cumple	No suministra datos de pies lineales de instalacion	Evaluacion Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple	Comentario	Acondicion Evaluacion Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple	onado SRL Comentario	Evaluacion No cumple No cumple No cumple No cumple No cumple No cumple No cumple	Comentario "A" Oferta tecnica no presentada Oferta tecnica no	



				31113713		IVIAINTEINIIVIIEINT	o .							
Nombre del Pro	ceso:					n e instalación ivel nacional.	de acondici	onadores de	aire para las	distintas dep	endencias d	el Poder		
Referencia del P	Proceso:				LPN-CPJ-03	3-2022								
Fecha de Evalua	ación:				14/07/2022									
Evaluador - Tipo	de evaluación:				Evaluación Técnica Individual									
					CONTINUACIO VALVERDE,									
	Bienes y/c	Servici	os Requeridos po	r la Institución	Pro	ocelca	Lermo	ont SRL		arcia Aire onado SRL	Frio N	⁄Iax SRL		
Componente	Cant.	UDM	Descripción		Evaluacion	Comentario "A"	Evaluacion	Comentario "A"	Evaluacion	Comentario "A"	Evaluacion	Comentario "A"		
			Acondicionador de	18,000 Btu	Cumple		Cumple		Cumple		No cumple			
			de pared, eficiencia	Consola de pared	Cumple	No suministra datos de pies lineales de instalacion	Cumple		Cumple		No cumple	Oferta tecnica no presentada		
3	1	Und		Eficiencia 17 minimo	Cumple		Cumple		Cumple		No cumple			
	mínimo. con prot		mínimo.Condensador con protección	Proteccion Anticorrosiva	Cumple		Cumple		Cumple		No cumple			
		anticorrosiva	20 Pies Lineales	No cumple	-	Cumple		Cumple		No cumple				
			Acondicionador de	18,000 Btu	Cumple		Cumple		Cumple		No cumple			
			aire inverter de 18,000 BTU, consola	Consola de pared	Cumple	No suministra	Cumple		Cumple		No cumple			
4	1	Und	de pared, eficiencia 17	Eficiencia 17 minimo	Cumple	datos de pies lineales de	Cumple		Cumple		No cumple	Oferta tecnica no presentada		
			mínimo.Condensador con protección	Proteccion Anticorrosiva	Cumple	instalacion	Cumple		Cumple		No cumple	†		
İ			anticorrosiva	20 Pies Lineales	No cumple		Cumple		Cumple		No cumple			
				MARIA	LOTE .	5 NCHEZ, NAGUA								
	Bienes y/c	Servici	os Requeridos po			ocelca	Lermo	ont SRL		arcia Aire onado SRL	Frio N	Лах SRL		
Componente	Cant.	UDM		Descripción	Evaluacion	Comentario "A"	Evaluacion	Comentario "A"	Evaluacion	Comentario "A"	Evaluacion	Comentario "A"		
			Acondicionador de	12,000 Btu	Cumple		Cumple		Cumple		No cumple			
			aire inverter de 12,000 BTU, consola	Consola de pared	Cumple	No suministra	Cumple		Cumple		No cumple	_		
1	1	Und	de pared, eficiencia 17	Eficiencia 17 minimo	Cumple	datos de pies lineales de	Cumple		Cumple		No cumple	Oferta tecnica no presentada		
			mínimo.Condensador con protección	Proteccion Anticorrosiva	Cumple	lineales de instalacion	Cumple		Cumple		No cumple			
				50 Pies Lineales	No cumple		Cumple		Cumple		No cumple			



Nombre del Prod	ceso:				Adquisición	e instalación	de acondici	onadores de	aire para las	distintas dep	endencias d	lel Poder		
Referencia del P	roceso:				LPN-CPJ-03	3-2022								
Fecha de Evalua	ación:				14/07/2022									
Evaluador - Tipo	de evaluación:				Evaluación Técnica Individual									
					CONTINUACIO A TRINIDAD SA	N LOTE 5 NCHEZ, NAGUA								
	Bienes y/c	Servici	os Requeridos po	r la Institución	Pro	ocelca	Lerm	ont SRL		iarcia Aire onado SRL	Frio N	Max SRL		
Componente	Cant.	UDM		Descripción	Evaluacion	Comentario "A"	Evaluacion	Comentario "A"	Evaluacion	Comentario "A"	Evaluacion	Comentario "A"		
			Acondicionador de	18,000 Btu	Cumple		Cumple		Cumple		No cumple			
			aire inverter de 18,000 BTU, consola	Consola de pared	Cumple	No suministra	Cumple		Cumple		No cumple	1		
2	1	Und	de pared, eficiencia 17 mínimo Condensador	Eficiencia 17 minimo	Cumple	datos de pies lineales de	Cumple		Cumple		No cumple	Oferta tecnica no presentada		
		17/ mínimo.Condensador con protección	Proteccion Anticorrosiva	Cumple	instalacion	Cumple		Cumple		No cumple				
			con protección anticorrosiva	12 Pies Lineales	No cumple		Cumple		Cumple		No cumple			
					LOTE	6		•	•			· ·		
				CAI										
	Bienes y/c	Servici	os Requeridos po		N FRANCISCO I		Lerm	ont SRL		arcia Aire	Frio N	Max SRL		
Componente	Bienes y/c	Servic	os Requeridos po		N FRANCISCO I	DE MACORIS ocelca Comentario	Lerm Evaluacion	Comentario		onado SRL Comentario	Frio N	Comentario		
Componente				r la Institución	Pro	DE MACORIS ocelca		•	Acondici	onado SRL				
Componente			Acondicionador de aire inverter de	r la Institución Descripción	Pro Evaluacion	ocelca Comentario "A"	Evaluacion	Comentario	Acondici Evaluacion	onado SRL Comentario	Evaluacion	Comentario		
Componente			Acondicionador de	r la Institución Descripción 60,000 Btu	Pro Evaluacion Cumple	DE MACORIS ocelca Comentario	Evaluacion Cumple	Comentario	Acondici Evaluacion Cumple	onado SRL Comentario	Evaluacion No cumple	Comentario		
Componente	Cant.	UDM	Acondicionador de aire inverter de 60,000 BTU, tipo manejadora,	Descripción 60,000 Btu Tipo manejadora	Pro Evaluacion Cumple Cumple	celca Comentario "A" No suministra datos de pies	Evaluacion Cumple Cumple	Comentario	Acondicion Evaluacion Cumple Cumple	onado SRL Comentario	Evaluacion No cumple No cumple	Comentario "A" Oferta tecnica no		
Componente	Cant.	UDM	Acondicionador de aire inverter de 60,000 BTU, tipo manejadora, eficiencia 17 mínimo,condensador	Descripción 60,000 Btu Tipo manejadora Eficiencia 17 minimo	Pro Evaluacion Cumple Cumple Cumple	Comentario "A" No suministra datos de pies lineales de	Evaluacion Cumple Cumple Cumple	Comentario	Acondici Evaluacion Cumple Cumple Cumple	onado SRL Comentario	Evaluacion No cumple No cumple No cumple	Comentario "A" Oferta tecnica no		
Componente	Cant.	UDM	Acondicionador de aire inverter de 60,000 BTU, tipo manejadora, eficiencia 17 mínimo,condensador con protección anticorrosiva.	T la Institución Descripción 60,000 Btu Tipo manejadora Eficiencia 17 minimo Proteccion Anticorrosiva	Evaluacion Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple	Comentario "A" No suministra datos de pies lineales de	Evaluacion Cumple Cumple Cumple Cumple	Comentario	Acondici Evaluacion Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple	onado SRL Comentario	Evaluacion No cumple No cumple No cumple No cumple	Comentario "A" Oferta tecnica no		
Componente	Cant.	UDM	Acondicionador de aire inverter de 60,000 BTU, tipo manejadora, eficiencia 17 mínimo,condensador con protección anticorrosiva. Acondicionador de aire inverter de	r la Institución Descripción 60,000 Btu Tipo manejadora Eficiencia 17 minimo Proteccion Anticorrosiva 20 Pies Lineales	Pro Evaluacion Cumple Cumple Cumple Cumple No cumple	Comentario "A" No suministra datos de pies lineales de instalacion	Evaluacion Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple	Comentario	Acondici Evaluacion Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple	onado SRL Comentario	Evaluacion No cumple No cumple No cumple No cumple No cumple	Comentario "A" Oferta tecnica no		
Componente 1	Cant.	UDM	Acondicionador de aire inverter de 60,000 BTU, tipo manejadora, eficiencia 17 mínimo,condensador con protección anticorrosiva.	r la Institución Descripción 60,000 Btu Tipo manejadora Eficiencia 17 minimo Proteccion Anticorrosiva 20 Pies Lineales 60,000 Btu	Pro Evaluacion Cumple	Comentario "A" No suministra datos de pies lineales de instalacion No suministra datos de pies	Evaluacion Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple	Comentario	Acondici Evaluacion Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple	onado SRL Comentario	Evaluacion No cumple No cumple No cumple No cumple No cumple No cumple	Comentario "A" Oferta tecnica no presentada Oferta tecnica no operación de la companya de la c		
1	Cant.	UDM	Acondicionador de aire inverter de 60,000 BTU, tipo manejadora, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva. Acondicionador de aire inverter de 60,000 BTU, consola	r la Institución Descripción 60,000 Btu Tipo manejadora Eficiencia 17 minimo Proteccion Anticorrosiva 20 Pies Lineales 60,000 Btu consola piso techo	Evaluacion Cumple Comentario "A" No suministra datos de pies lineales de instalacion No suministra	Evaluacion Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple	Comentario	Acondici Evaluacion Cumple onado SRL Comentario	Evaluacion No cumple Comentario "A" Oferta tecnica no presentada					



INombre del Proceso:	Adquisición e instalación de acondicionadores de aire para las distintas dependencias del Poder Judicial a nivel nacional.
Referencia del Proceso:	LPN-CPJ-03-2022
Fecha de Evaluación:	14/07/2022
Evaluador - Tipo de evaluación:	Evaluación Técnica Individual

CONTINUACION LOTE 6 SAN FRANCISCO DE MACORIS

	Bienes y/c	Servici	os Requeridos po	r la Institución	Pro	celca	Lermo	ont SRL	Victor Garcia Aire Acondicionado SRL		Frio N	/lax SRL
Componente	Cant.	UDM		Descripción	Evaluacion	Comentario "A"	Evaluacion	Comentario "A"	Evaluacion	Comentario "A"	Evaluacion	Comentario "A"
			Acondicionador de	36,000 Btu	Cumple		Cumple		Cumple		No cumple	
			aire inverter de 36,000 BTU, consola	consola piso techo	Cumple	No suministra	Cumple		Cumple		No cumple	
3	2	Und	piso techo, eficiencia 17	Eficiencia 17 minimo	Cumple	datos de pies lineales de	Cumple		Cumple		No cumple	Oferta tecnica no presentada
			mínimo,condensador con protección	Proteccion Anticorrosiva	Cumple	instalacion	Cumple		Cumple		No cumple	
			anticorrosiva.	30 Pies Lineales	No cumple		Cumple		Cumple		No cumple	
			Acondicionador de	36,000 Btu	Cumple		Cumple		Cumple		No cumple	
			aire inverter de 36,000 BTU, consola	consola piso techo	Cumple	No suministra	Cumple		Cumple		No cumple	
4	4 2 Und	piso techo, eficiencia 17	Eficiencia 17 minimo	Cumple	datos de pies lineales de	Cumple		Cumple		No cumple	Oferta tecnica no presentada	
			mínimo,condensador con protección	Proteccion Anticorrosiva	instalacion	Cumple		Cumple		No cumple		
			anticorrosiva.	15 Pies Lineales	No cumple		Cumple		Cumple		No cumple	
			Acondicionador de	12,000 Btu	Cumple		Cumple		Cumple		No cumple	<u> </u>
			aire inverter de 12,000 BTU, consola	Consola de pared	Cumple	No suministra	Cumple		Cumple		No cumple]
5	1	Und	de pared, eficiencia 17	Eficiencia 17 minimo	Cumple	datos de pies lineales de	Cumple		Cumple		No cumple	Oferta tecnica no presentada
			mínimo.Condensador con protección	Proteccion Anticorrosiva	Cumple	instalacion	Cumple		Cumple		No cumple	
			anticorrosiva	20 Pies Lineales	No cumple		Cumple		Cumple		No cumple	
			Acondicionador de	12,000 Btu	Cumple		Cumple		Cumple		No cumple	
			aire inverter de 12.000 BTU, consola	Consola de pared	Cumple	No suministra	Cumple		Cumple		No cumple	
6	6 1 Und	Und	12,000 BTU, consola de pared, eficiencia 17	Eficiencia 17 minimo	Cumple	datos de pies lineales de instalacion	Cumple		Cumple		No cumple	Oferta tecnica no presentada
				Proteccion Anticorrosiva	Cumple		Cumple		Cumple		No cumple	
			anticorrosiva	80 Pies Lineales	No cumple		Cumple	_	Cumple	_	No cumple	



Adquisición e instalación de acondicionadores de aire para las distintas dependencias del Poder

presentada

Nombre del Proceso:					Judicial a nivel nacional.																					
Referencia del Proceso: Fecha de Evaluación: Evaluador - Tipo de evaluación:						LPN-CPJ-03-2022 14/07/2022 Evaluación Técnica Individual																				
																			CONTINUACIO I FRANCISCO [
														Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución						Procelca		Lermont SRL		Victor Garcia Aire Acondicionado SRL		Frio Max SRL
Componente	Cant.	UDM		Descripción	Evaluacion	Comentario "A"	Evaluacion	Comentario "A"	Evaluacion	Comentario "A"	Evaluacion	Comentario "A"														
7	2	Und	Acondicionador de aire inverter de 36,000 BTU, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo.Condensador con protección anticorrosiva	36,000 Btu	Cumple	No suministra datos de pies lineales de instalacion	Cumple		Cumple		No cumple	Oferta tecnica no presentada														
				consola piso techo	Cumple		Cumple		Cumple		No cumple															
				Eficiencia 17 minimo	Cumple		Cumple		Cumple		No cumple															
				Proteccion Anticorrosiva	Cumple		Cumple		Cumple		No cumple															
				20 Pies Lineales	No cumple		Cumple		Cumple		No cumple															
				Condiciones de pago: credito a 30 dias	Cumple		Cumple		Cumple		No cumple	Oferta tecnica no presentada														
				Tiempo de entrega 30 dias	Cumple		Cumple		Cumple		No cumple	Oferta tecnica no presentada														
				Garantia dos años en piezas y servicios	Cumple		Cumple		Cumple		No cumple	Oferta tecnica no														

Evaluación realizada por:

(incluyendo el compresor)

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN