



Consejo del Poder Judicial
FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA

Nombre del Proceso:	ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPOS DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL PODER JUDICIAL A NIVEL NACIONAL
Referencia del Proceso:	LPN-CPJ-09-2021
Fecha de Evaluación:	26/11/2021
Evaluador - Tipo de evaluación:	Evaluación Técnica Individual

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN

SANTO DOMINGO LOTE 01

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				MPG, SRL		VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, SRL	
Componente	Cant.	UDM	Descripción	Evaluacion	Comentario "A"	Evaluacion	Comentario "A"
1	3	Und	Aire acondicionado inverter de 12,000 BTU, consola de pared eficiencia minimo 17	Cumple		Cumple	
2	1	Und	Aire acondicionado inverter de 12,000 BTU, consola de pared eficiencia minimo 17	Cumple		Cumple	
3	1	Und	Aire acondicionado inverter de 12,000 BTU, consola de pared, eficiencia minimo 17	Cumple		Cumple	
4	1	Und	Aire acondicionado inverter consola de pared de 18,000 BTU, eficiencia minima 17	Cumple		Cumple	
5	1	Und	Aire acondicionado inverter 48,000 BTU, consola piso techo, eficiencia minima 17	No cumple	No cumple con la eficiencia requerida Eficiencia requerido 17 Eficiencia Ofertada 16	Cumple	

SAN PEDRO LOTE 01

1	1	Und	Aire acondicionado inverter de 12,000 BTU, consola de pared, eficiencia 17 minimo	Cumple		Cumple	
---	---	-----	---	--------	--	--------	--

MONTE PLATA LOTE 01

1	1	Und	Aire acondicionado inverter de 12,000 BTU, consola de pared, eficiencia minima 17	Cumple		Cumple	
---	---	-----	---	--------	--	--------	--

CMC

RAV



DISTRITO NACIONAL LOTE 02

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				MPG, SRL		VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, SRL	
Componente	Cant.	UDM	Descripción	Evaluación "A"	Comentario "A"	Evaluación "A"	Comentario "A"
1	1	Und	Aire acondicionado inverter de 18,00 BTU, consola de pared, eficiencia 17 mínimo.	Cumple		Cumple	
2	1	Und	Aire acondicionado inverter de 24,000 BTU, tipo manejadora, eficiencia mínimo 17.	Cumple		Cumple	
3	1	Und	Aire acondicionado inverter consola piso techo de 60,000 Btu, eficiencia mínima 17.	No Cumple	No cumple con la capacidad requerida. Capacidad solicitada: 60,000 Btu Capacidad ofertada: 48,000 Btu	Cumple	
4	1	Und	Aire acondicionado inverter consola piso techo de 60,000 BTU, eficiencia mínima 17.	No Cumple	No cumple con la capacidad requerida. Capacidad solicitada: 60,000 Btu Capacidad ofertada: 48,000 Btu	Cumple	
5	1	Und	Aire acondicionado inverter consola piso techo de 60,000 BTU, eficiencia mínima 17.	No Cumple	No cumple con la capacidad requerida. Capacidad solicitada: 60,000 Btu Capacidad ofertada: 48,000 Btu	Cumple	
6	1	Und	Aire acondicionado inverter consola piso techo de 60,000 BTU, eficiencia mínima 17.	No Cumple	No cumple con la capacidad requerida. Capacidad solicitada: 60,000 Btu Capacidad ofertada: 48,000 Btu	Cumple	
7	1	Und	Aire acondicionado inverter consola piso techo de 60,000 BTU, eficiencia mínima 17.	No Cumple	No cumple con la capacidad requerida. Capacidad solicitada: 60,000 Btu Capacidad ofertada: 48,000 Btu	Cumple	
8	1	Und	Aire acondicionado inverter 60,000 BTU, tipo manejadora, eficiencia mínima 17, condensador con protección anticorrosivo.	No Cumple	No cumple con la capacidad requerida. Capacidad solicitada: 60,000 Btu Capacidad ofertada: 48,000 Btu	Cumple	
9	1	Und	Aire acondicionado inverter 60,000 BTU, tipo manejadora, eficiencia mínima 17, condensador con protección anticorrosivo	Cumple		Cumple	

CM

RAV

10	1	Und	Aire acondicionado inverter 60,000 BTU, tipo manejadora, eficiencia minima 17, condensador con protección anticorrosivo	Cumple		Cumple	
----	---	-----	---	--------	--	--------	--

SANTIAGO- LOTE 03

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				MPG, SRL		VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, SRL	
Componente	Cant.	UDM	Descripción	Evaluación "A"	Comentario "A"	Evaluación "A"	Comentario "A"
1	2	Und	Aire acondicionado de 60,000 BTU, tipo manejadora, eficiencia minima 17	Cumple		Cumple	

VALVERDE MAO- LOTE 03

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				MPG, SRL		VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, SRL	
Componente	Cant.	UDM	Descripción	Evaluación "A"	Comentario "A"	Evaluación "A"	Comentario "A"
1	1	Und	Aire acondicionado inverter de 48,000 BTU, consola piso techo, eficiencia minima 17.	No Cumple	No cumple con la eficiencia requerida Eficiencia requerido 17 Eficiencia Ofertada 16	Cumple	

LA VEGA- LOTE 03

1	1	Und	Aire acondicionado inverter de 12,000 BTU consola de pared, eficiencia 17 minimo.	Cumple		Cumple	
2	2	Und	Aire acondicionado inverter de 18,000 BTU, consola de pared eficiencia 17 minimo.	Cumple		Cumple	
Garantía de un año en piezas y servicios				Cumple		Cumple	

Evaluación realizada por:

Carlos de la Cruz

Ramon A Vargas

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN

