



GCC-493-2024

Miércoles 14 de agosto de 2024

A : **FOREST LAKES, S.R.L.**

Asunto : **Notificación de habilitación – no habilitación apertura para sobre B.**

Referencia : **Licitación Pública Nacional número LPN-CPJ-09-2024, Adquisición e instalación de manejadoras de agua helada en el edificio sede de la Suprema Corte de Justicia.**

Cortésmente, les informamos que su propuesta **no ha calificado** para la apertura de ofertas económicas (sobre B), del proceso de referencia, la cual está pautada para celebrarse el próximo **martes veinte (20) de agosto de dos mil veinticuatro (2024), a partir de las 2:05 P.M.**, en el auditorio, situado en el primer piso del edificio de la Suprema Corte de Justicia y el Consejo del Poder Judicial, ubicado en la avenida Enrique Jiménez Moya, esquina calle Juan de Dios Ventura Simó, Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, República Dominicana.

Razón de no cumplimiento

Documentación técnica

- **Presentar oferta técnica para el lote 1 (conforme a las especificaciones técnicas):** El oferente en su presentación de oferta está ofertando chiller modelos SML-9F y SML-13, y estamos solicitando en esta licitación manejadora de agua helada, no equipos de expansión directa. La información se encuentra en la página 87 hasta 94 de su presentación de oferta.
- **Presentar oferta técnica para el lote 2 (conforme a las especificaciones técnicas):** El oferente en su presentación de oferta está ofertando chiller modelos SML-9F y SML-13, y estamos solicitando en esta licitación manejadora de agua helada, no equipos de expansión directa. La información se encuentra en la página 87 hasta 94 de su presentación de oferta.
- **Ficha técnica original de Fabricante:** El proveedor debe depositar la **ficha técnica original del fabricante acorde a cada manejadora de agua helada propuesto a en idioma español, las cuales deben contener las hojas de datos que incluyan las imágenes, características técnicas de materiales y terminaciones requeridas.** • Manejadora de agua helada de 15 toneladas con características eléctricas 208/230/460V/3HP/60Hz. • Manejadora de agua helada de 30 toneladas con características eléctricas 208/230/460V/3HP/60Hz: El oferente en su presentación de oferta está ofertando chiller modelos SML-9F y SML-13, y estamos solicitando en esta licitación manejadora de agua helada no equipos de expansión directa. La información se encuentra en la página 87 hasta 94 de su presentación de oferta.

Sin otro particular por el momento, se despide,

Yerina Reyes Carrazana

Gerente de compras y contrataciones.

YR/mp