



COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES

***RESPUESTA No. 1, LISTADO INQUIETUDES LICITACION PUBLICA NACIONAL  
No. LPN-CPJ-10-2016 PARA LA ADQUISICION DE BATERIAS PARA INVERSORES.***

**Pregunta No. 1:**

“Buenos Días,

Con respecto al proceso LPN-CPJ-10-2016 (Adquisición de baterías para inversores), en las especificaciones técnicas de las Baterías para inversor/ Central telefónica la cual son 40 unidades se especifica que sea "Gelatina (libre mantenimiento)". Mi pregunta es, ¿Puedo participar con una batería "AGM (libre mantenimiento)"?

Saludos Cordiales,”

**Respuesta:**

Para participar debe cumplir con las especificaciones técnicas y la garantía mínima que establece el Pliego de Condiciones, en el punto 4.2, sobre Especificaciones técnicas.

Saludos,

Comité de Compras y Licitaciones