

**LISTADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS RELATIVO A LA LICITACION RESTRINGIDA NO. LR-CPJ-03-2018 PARA LA CONTRUCCION DEL TRIBUNAL NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ (COTUI).**



- 1- Según el listado de cantidades el movimiento de tierra es mínimo y por ende, no requiere de equipos pesados. se pueden poner constancias de disponibilidad en alquiler de equipos para ese determinado proyecto?

**Respuesta:**

No es necesario.

- 2- Se deben tener equipos propios o puede ser una certificación de alquiler de equipos para ese proyecto en específico?

**Respuesta:**

No es necesario.

- 3- Suministrar los planos estructurales que aun no se han recibido.

**Respuesta:**

Ver planos.

- 4- Suministrar los planos sanitarios que aun no se han recibido.

**Respuesta:**

Ver planos.

- 5- Suministrar los planos eléctricos que aun no se han recibido.

**Respuesta:**

Ver planos.

- 6- **Suministrar las especificaciones del ítem # 11.06 (no hay detalle de esos accesorios).**

**Respuesta:**

Porta papeles, porta toalla y jabonera.

- 7- **Suministrar las especificaciones del ítem # 15.05 (dar detalles de qué tipo de matas se colocaran, tipo de grama, área de jardinería).**

**Respuesta:**

Ver detalles adjuntos.

- 8- **Suministrar las especificaciones del ítem # 15.08 (dar detalles de la puerta en hierro en azotea).**

**Respuesta:**

Ver detalles adjuntos.

- 9- **Suministrar las especificaciones del ítem # 15.12 ( suministrar planos o en su defecto el tamaño de la caseta con sus medidas y desglosar sus partidas para así saber cómo es que requieren dicha caseta para planta eléctrica).**

**Respuesta:**

Ver detalles adjuntos.

- 10- **Suministrar las especificaciones del ítem # 15.18 ( Dar especificaciones de las jardineras, suministrar sus medidas, que tipo de matas se colocaran).**

**Respuesta:**

Ver detalles adjuntos.

- 11- **Suministrar las especificaciones del ítem # 15.21 ( Dar detalles de ese tipo de tarima de doble cámara gessel y darnos una breve**

explicación sobre la misma, para una saber lo que va a presupuestar).

**Respuesta:**

Ver detalles adjuntos.

**12- Suministrar las especificaciones del ítem # 29.04 ( Dar detalles de la capacidad de la planta y todos sus detalles)**

**Respuesta:**

Planta de 100 kw, trifásica, re-conectable, para interior.

**13- Suministrar las especificaciones del ítem # 10.21 (Dar detalles de los tipos de alambre con sus numeraciones para la alimentación eléctrica)**

**Respuesta:**

Alambre THW #6 y THW #8.

**14- Cuáles son las dimensiones que deberá tener el letrero de identificación de tribunal en aluminio?, (Partida No. 13.03).**

**Respuesta:**

Letras de 10".

**15- Es necesario planos o ficha técnica de los muebles para las salas de audiencia (Partida 13.12, 13.13, 25.10 y 25.11) Favor suministrar.**

**Respuesta:**

Estas partidas no se encuentran en el presupuesto.

**16- Cuáles serán las dimensiones y especificaciones del material de la Tarja de identificación del proyecto?**

**Respuesta:**

Ver detalle adjunto.

**17- Se les entregará a los oferentes un estudio de suelo o en su defecto el diseño estructural para la realización de las propuestas?**

**Respuesta:**

Se le entregará los detalles estructurales correspondientes para la realización de las propuestas.

**18- Planos eléctricos y sanitarios?**

**Respuesta:**

Ver plano adjunto.

**19- Listado de cantidades donde se detallan los volúmenes a ejecutar?**

**Respuesta:**

Ver listado de cantidades adjunto.

**20- Especificaciones técnicas detallando tipo de materiales y calidad correspondientes para la ejecución del proyecto (hormigón, tipos y materiales de ventanas, puertas, terminación en general)?**

**Respuesta:**

Ver especificaciones técnicas adjunta.

**21- plano del conjunto con la ubicación de la edificación a construir?**

**Respuesta:**

Ver plano adjunto.

**22- Existe alguna fecha límite para la ejecución del proyecto a partir de la firma de contrato? (tiempo preestablecido por la dirección para su ejecución)?**

**Respuesta:**

No.

**23- Existe un monto preestablecido como parámetro para la realización del presupuesto?**

**Respuesta:**

No.

**24- Se considerará en la propuesta algún muro de contención para el relleno que requiere el terreno?**

**Respuesta:**

Deben limitarse a llenar las partidas suministradas en el listado de cantidades.

**25- Se considerará la canalización y/o protección del terreno en la cañada que pasa en la parte posterior del terreno?**

**Respuesta:**

Deben limitarse a llenar las partidas suministradas en el listado de cantidades.

**COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES**

