



COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES

LISTADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS RELATIVO A LA LICITACIÓN RESTRINGIDA NO. LR-CPJ-03-2017, SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE ANEXO Y REMODELACIÓN DEL ANTIGUO HOTEL CERVANTES PARA TRIBUNALES DEL DISTRITO NACIONAL (SALAS DE FAMILIA, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, CORTE DE TRABAJO, CORTE DE REESTRUCTURACIÓN Y LIQUIDACIÓN, PRIMERA INSTANCIA Y OTROS).

Pregunta No. 1

Partidas contenidas en el punto No.3 Hormigón Armado en:

Requerimos los planos de detalles constructivos y especificaciones para los elementos de hormigón, tales como: vigas, columnas, zapatas, muros de hormigón armado, losas de entrepisos, losas de pisos, rampas de escaleras, etc. Para poder definir cuantías para sus análisis de costos.

Respuesta:

Ver planos adjuntos con detalles.

Pregunta No. 2

Partida No. 5.04 Capiteles y Bases de Columnas en Fachada.

Planos de detalles de los capiteles en todos los niveles de la edificación.

Respuesta:

Ver planos adjuntos con detalles.

Pregunta No. 3

Partidas contenidas en el punto No.13 Verja. Definir:

13.08 Detalles de capiteles en columnas.

13.09 Detalles de bajo relieve en columnas.

13.12 Detalles de portones correderas.

Respuesta:

Ver planos adjuntos con detalles.



COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES

Pregunta No. 4

Partidas contenidas en el punto No.16 Áreas Verde.

16.02 Detalles de las áreas de jardineras, tipos de arboles, etc.

16.03 Detalles de las áreas para limpieza y botes.

Respuesta:

16.02: Las jardinerías están marcadas en los planos y donde dice la especificación del listado de cantidades, la jardinería estará compuesta por: 40 m³ de Tierra negra, 40 Palma arezca mediana, 135 sacos de gravilla blanca, 200 m² de grama, 65 trinitarias enanas adultas, incluyendo la mano de obra.

16.03: Las áreas luego de ser intervenidas deben quedar limpias y botar cualquier material restante.

Pregunta No 5

Partidas contenidas en el punto No.17 Cisternas y Casetas.

17.01 Desglose de las partidas a tomar en consideración para la reparación de las cisternas existentes.

17.02 Detalles constructivos de la cisterna nueva para definir voluntarias.

Respuesta:

17.01: Resane de pañete, corrección de filtraciones, resane de losa de techo y cambio de tapa.

17.02: Ver planos adjuntos con detalles.

Pregunta No. 6

Partidas contenidas en el punto No.18 Pozos, Sépticos y Filtrantes.

18.01 Detalles constructivos del séptico para definir voluntarias.

18.02 y 18.03 Diámetros de tuberías y profundidades de los pozos tubulares y filtrantes.

Respuesta:

Pozo tubular 100 pies y filtrante 80 pies, ambos tubería PVC SDR 41 de 8".

Ver planos adjuntos con detalles.



COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES

Pregunta 7

Partidas contenidas en el punto No.19 Misceláneos.

19.03 Detalles constructivos caseta planta eléctrica.

19.06, 19.08, 19.10, 19.12 Detalles counters de madera.

19.14 Detalles estrado y muebles de abogado.

19.16 Detalles de los ascensores.

19.18 Detalles estructura metálica de pasillo.

19.21 Detalles mueble de cocina en aluminio.

19.22 Detalles estante de caoba en cocinas.

19.26 Detalles divisiones de PVC en baños.

19.27 Detalles barandilla de escalera.

Respuesta:

19.03: Ver planos adjuntos con detalles.

19.06, 19.08, 19.10, 19.12: Ver planos adjuntos con detalles.

19.14: Ver planos adjuntos con detalles.

19.16: Capacidad para 12 personas, 4 paradas.

19.18: Ver planos adjuntos con detalles.

19.21: Ver planos adjuntos con detalles.

19.22: Ver planos adjuntos con detalles.

19.26:





COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES



19.27: Ver planos adjuntos con detalles.

Pregunta No. 8

Partidas contenidas en el punto No.9 puertas y ventanas.

Requerimos los detalles y especificaciones de las puertas de madera, puertas y ventanas de cristal.

Respuesta:

Ver planos adjuntos con detalles.

Pregunta No. 9

Suplir Planos Arquitectónicos del Edificio existente para poder sacar el volumen de demolición interior y exterior del edificio.

Respuesta:

Ver planos adjuntos con detalles.

Pregunta No 10

Suplir plano estructural de la obra nueva y de los anexos.



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
República Dominicana

COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES

Respuesta:

Ver planos adjuntos con detalles.

Pregunta No. 11

Suplir planos eléctricos.

Respuesta:

Avocarse a llenar el listado de cantidades suministrado.

Pregunta No. 12

Suplir planos sanitarios.

Respuesta:

Las conexiones sanitarias y demás se harán a la estructura existente.

Pregunta No. 13

Falta detalle de Verja (Partida # 13).

Respuesta:

Ver planos adjuntos con detalles.

COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES