



COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES

**LISTADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS RELATIVO A LA LICITACIÓN
RESTRINGIDA NO. LRN-CPJ-07-2018, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL
TRIBUNAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE AZUA.**

Pregunta No.1: Los paragomas son de concreto o goma?

Respuesta:

De concreto.

Pregunta No.2: Filtrante los pies de encamisado?

Respuesta:

Los 80' que serán perforados.

Pregunta No.3: Las divisiones de vidrio, especificaciones técnicas?

Respuesta:

Divisiones en perfiles P90, aluminio mate natural, con cristales de 1/4" y laminado frost.

Pregunta No.4: Los metros lineales de la Facia del Lobby?

Respuesta:

Ver planos adjuntos con detalles.

Pregunta No.5: Baranda de entrada los ml?

Respuesta:

Ver planos adjuntos con detalles.



COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES

Pregunta No.6: En el plano dice que los hormigones son de 245 Kg/cm², y en las especificaciones 210 Kg/cm², cual es?

Respuesta:

210 kg/cm².

Pregunta No.7: MI de las alimentaciones eléctricas?

Respuesta:

La alimentación esta en PI en el listado de cantidades.

Pregunta No.8: Especificación de aire, si son inverter, eficiencia?

Respuesta:

Son inverter, eficiencia de 20 en adelante.

Pregunta No.9: Especificación técnica de los muebles de estrado?

Respuesta:

Ver planos adjuntos con detalles.

Pregunta No.10: Especificar la calidad de la Ventana, o sea, Vidrio de 1/4 o 3/16?, si son P92 o alguna otra.

Respuesta:

P40, vidrio de 3/16".



COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES

Pregunta No.11: De cuántas pulgadas son las Jambas en Caobas?

Respuesta:

4 pulgadas.

Pregunta No.12: Las barandas en rampas son de acero o hierro?

Respuesta:

De hierro.

Pregunta No.13: Cuáles son las medidas para las Puertas Everdoor?

Respuesta:

Ver planos con dimensiones.

Pregunta No.14:Cuál es la ubicación de la cisterna en planta de conjunto?

Respuesta:

Ver planos adjuntos con detalles.

Pregunta No.15: Enviarnos las plantas dimensionadas, ya que no están en el CD entregado.

Respuesta:

Ver planos adjuntos con detalles.



COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES

Pregunta No.16: Cuáles serían los tipos de plantas que se utilizarán?

Respuesta:

Ver planos con detalles.

Pregunta No.17: En el listado de Materiales se menciona Panel Board, con la capacidad de Breaker a instalar y su capacidad, pero son de 2 o 3 Polos?

Respuesta:

Deben ser de 3 polos.

Pregunta No.18:Cuál es el tipo de estructuras eléctricas (MT) a instalarse?

Respuesta:

No se tiene estipulado estructura MT para este proyecto.

Pregunta No.19: A quién corresponde pagar la interconexión a la red eléctrica de EDESUR, al cliente o al contratista?

Respuesta:

Al contratista.

Pregunta No.20: El Trafo y el Panel Board, serán o no comunes para ambos edificios?

Respuesta:

Son individuales.