



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. Objetivo.

Se requiere la adquisición de este equipo para sustituir el existente que está averiado y al mismo tiempo aumentar la capacidad de carga del edificio y poder pasar la carga de los aires acondicionado del palacio de justicia a la planta eléctrica nueva, mejorando el ambiente de trabajo cuando falla la energía comercial.

2. Fuente de recursos.

El monto base para la adquisición de este transfer es de **un millón doscientos mil pesos / con 00 centavos (RD\$1, 200,000.00)**

3. Descripción y especificaciones técnicas.

Adquisición (con instalación) de un transfer switch automático y cable para Palacio de Justicia de Barahona			
Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad
1	<p>Transfer switch motorizado (operación eléctrica y manual) de 1200 amperes, automático, 120/208 vac, 60 Hz, trifásico, gabinete Nema 1, con sistema de control que contenga:</p> <ul style="list-style-type: none">• Temporización a transferencia y re-transferencia• Sensor trifásico para alto y bajo voltaje (ajustable)• Encendido de planta con apagado retardado• Switch selector para AUTO- MANUAL-PRUEBA• Sistema de enclavamiento mecánico y eléctrico• Breakers de protección para el control• Luces piloto: Normal y Emergencia• Alimentador calibre 3/0 THHN (320 pies) para instalación desde breaker principal (comercial) hasta transfer switch .• Garantía de un (1) año	1	unidad

4. Criterios de aceptación de los bienes y servicios.

- a) Los materiales deben ser nuevos, sin ralladuras ni torceduras.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

5. Documentación técnica

La propuesta que presente cada oferente deberá contener lo siguiente:

- a) Oferta técnica conforme a los bienes descritos en el numeral 3.
- b) Carta indicando la garantía de un año

6. Documentación económica.

- a) Oferta económica con las características y especificaciones técnicas.

Nota: Los precios deberán expresarse en dos decimales (XX.XX) y el ITBIS transparentado según aplique. Los oferentes presentaran su oferta en moneda nacional, pesos dominicanos, (RD\$).

7. Criterios de evaluación y adjudicación.

La adjudicación será por ítem

- 1) Fue calificada como CUMPLE en las propuestas técnicas y económicas por reunir las condiciones técnicas y económicas requeridas en las presentes especificaciones técnicas.
- 2) Presente el menor precio.

8. Condiciones de pago.

El pago será realizado de acuerdo al siguiente esquema: **20%** de avance y el restante **80%** con la entrega del equipo instalado y recibido conforme por la Dirección de Infraestructura Física y emitir la factura con comprobante fiscal gubernamental.

9. Lugar de entrega.

El equipo será entregado, instalado y puesta en funcionamiento en el Palacio de Justicia de Barahona, ubicado en la calle Colón #43, Barahona.

10. Tiempo de entrega.

Los bienes deberán ser entregados quince (15) días hábiles después de emitida la orden de compras y recibido el pago del 20%



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

11. Idioma.

El idioma oficial del presente procedimiento es el español, por tanto, toda la correspondencia y documentos generados durante el procedimiento que intercambien el oferente y la Gerencia de Compras y Contrataciones deberán ser presentados en este idioma; de encontrarse en idioma distinto, deberán contar con la traducción al español realizada por un intérprete judicial debidamente autorizado.

12. Obligaciones del proveedor.

El proveedor adjudicado tendrá la responsabilidad de:

- a) El Proveedor está obligado a reponer Bienes deteriorados durante su transporte o en cualquier otro momento, por cualquier causa que no sea imputable al Consejo del Poder Judicial.
- b) El Proveedor es el único responsable ante El Consejo del Poder Judicial de cumplir con el Suministro de los renglones que les sean adjudicados, en las condiciones establecidas en los presente especificaciones técnicas.
- c) El Proveedor responderá de todos los daños y perjuicios causados al Consejo del Poder Judicial y/o entidades destinatarias y/o frente a terceros derivados del proceso contractual.



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA	Página 4 de 4
UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS	12 de Junio 2025
Adquisición (con instalación) de un (1) transfer switch automático de 1,200 amperes para el Palacio de Justicia de Barahona.	2025-004432

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

13. Firmas electrónicas.

Rafael A. López: Supervisor de Mantenimiento

Ramón A. Vargas: Supervisor de mantenimiento

José A. Frías: Supervisor de Mantenimiento

María E. Hernández: Coordinadora de USM

Carlos V. Minyety; Director de Infraestructura Física