

	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA	Página 1 de 5
	UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS	21 mayo 2025
	Suministro de deshumificadores y purificadores de aire para el edificio Sede de la Suprema Corte de Justicia y el Consejo del Poder Judicial	2025-003859
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		

1. Objetivo.

Adquisición de once (11) deshumificadores y de veinticinco (25) purificadores de aire para controlar el nivel de humedad y partículas en el ambiente, con la finalidad de proteger la salud de los seres humanos.

2. Descripción y especificaciones de los bienes y servicios.

Lote-1	DESCRIPCIÓN (DESHUMIFICADORES DE AIRE)
1	Características operativas eléctricas • Voltajes de trabajo 115v • Monofásico • Frecuencia de trabajo: 60HZ • Corriente operative: 6.9 amperes
2	Refrigerante • Tipo de refrigerante: R410 A • Capacidad de trabajo: 40 litros por día
3	Dimensiones • Ancho: 392 mm • Profundidad: 282 mm • Altura: 616 mm
4	Ayuda visual 

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Lote-2	DESCRIPCIÓN (PURIFICADOR DE AIRE)
1	Características Técnicas del PURIFICADOR • Sistema de filtración: Multietapa con filtro HEPA H13, que captura hasta el 99.97% de partículas de 0.3 micrones. • Capas de filtración: ○ Filtro HEPA H13 ○ Capa bacteriostática ○ Carbón activado • Eficiencia de purificación: Reducción rápida de contaminantes en el aire en un 97%. • Diseño: Compacto y moderno, adecuado para espacios interiores. ○ Este modelo es ideal para mejorar la calidad del aire en hogares u oficinas, especialmente en ambientes donde se busca una purificación eficiente y silenciosa.
2	Potencia de operación • 24 w
3	Dimensiones • Ancho: Aproximadamente 7.5 pulgadas (19.1 cm) • Profundidad: Aproximadamente 7.5 pulgadas (19.1 cm) • Altura: Aproximadamente 13.5 pulgadas (34.3 cm)
4	Ayuda visual

	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA	Página 3 de 5
	UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS	21 mayo 2025
	Suministro de deshumificadores y purificadores de aire para el edificio Sede de la Suprema Corte de Justicia y el Consejo del Poder Judicial	2025-003859
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		



3. Criterios de aceptación de los bienes y servicios.

- Cumple / No Cumple los materiales descritos en el apartado 2

4. Documentación técnica para presentar.

La propuesta que presente cada oferente deberá contener lo siguiente:

- a) Oferta técnica conforme a los bienes descritos en el numeral 2

5. Documentación económica para presentar.

- a) Oferta económica de los bienes ofertados.

Notas:

El precio en la oferta deberá estar expresado en moneda nacional, (pesos dominicanos, RD\$).

- Los precios deberán expresarse en dos decimales (XX.XX) y el ITBIS transparentado según aplique. Los oferentes presentaran su oferta en moneda nacional, pesos dominicanos, (RD\$).

6. Criterios de evaluación/Adjudicación.

6.1 Criterios de evaluación

Se evaluarán como **CUMPLE/NO CUMPLE**

- Serán calificadas como CUMPLE en las propuestas, por reunir las condiciones técnicas requeridas en el presente documento de especificaciones técnicas.

	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA	Página 4 de 5
	UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS	21 mayo 2025
	Suministro de deshumificadores y purificadores de aire para el edificio Sede de la Suprema Corte de Justicia y el Consejo del Poder Judicial	2025-003859
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		

- Presente el menor precio.

6.2 Criterios de Adjudicación

La adjudicación será decidida por lote a los oferentes(s) cuya propuesta haya sido calificada como CUMPLE.

7. Forma de pago.

Pago único	Pago a los treinta (30) días laborables del cien por ciento (100%) , luego que el adjudicado ejecute la entrega de estos materiales y estos sea recibido conforme por la Dirección de Infraestructura Física.
------------	--

8. Lugar de entrega.

La entrega se realizará la Suprema Corte de Justicia en Avenida Enrique Jiménez Moya esq. c/ Juan de Dios Ventura Simó Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo Santo Domingo, D. N. Rep. Dom.

9. Tiempo de entrega.

El tiempo para la ejecución del servicio es: máximo dos (2) días a partir de emitida la orden de compra.

10. Horarios de trabajo.

Los horarios serán coordinados con la Dirección de Infraestructura Física de acuerdo con la disponibilidad de los espacios a intervenir.

11. Idioma.

El idioma oficial del presente procedimiento es el español, por tanto, toda la correspondencia y documentos generados durante el procedimiento que intercambien el oferente y la Gerencia de Compras y Contrataciones deberán ser presentados en este idioma; de encontrarse en idioma distinto, deberán contar con la traducción al español realizada por un intérprete judicial debidamente autorizado.

	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA	Página 5 de 5
	UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS	21 mayo 2025
	Suministro de deshumificadores y purificadores de aire para el edificio Sede de la Suprema Corte de Justicia y el Consejo del Poder Judicial	2025-003859
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		

12. Firma electrónica.

Erickson De Los Santos; Supervisor de mantenimiento

Carlos De La Cruz; Supervisor Mantenimiento

Raúl Hernández; Supervisor Mantenimiento

Maria Hernandez; Coordinadora de la unidad de mantenimiento

Carlos V. Minyety Sánchez; Director de Infraestructura Física