

	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA	Página 1 de 2
	UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS	19 enero 2024
	Adquisición de transformador de 100KVA para Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís	2024-000668
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		

1. Objetivo

Adquisición de transformados de 100KVA para el Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís.

2. Descripción y especificaciones de los servicios

Descripción	Unidad
Transformador tipo poste de 100 Kva 12,470 – 7200 KV/208-120 60 HZ Polaridad aditiva, para ser usado en un banco trifásico (3x100) Homologado con EDENORTE No incluye instalación. Lugar de entrega: Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís Dirección: C. 27 de febrero, San Francisco de Macorís Tiempo de entrega: Cinco (5) días laborables luego de colocada la orden de compras.	1

3. Documentación para presentar

- Cotización con los parámetros descritos en numeral 2.

Nota: La oferta debe incluir todas las tasas (divisas), impuestos y gastos que correspondan, transparentados e implícitos según corresponda.

4. Criterios de evaluación y adjudicación

La adjudicación será decidida por lote único a favor de oferente cuya propuesta:

- 1) Fue calificada como CUMPLE en las propuestas técnicas y económicas por reunir las condiciones, técnicas y económicas requeridas en los presentes Términos de Referencia.
- 2) Presente el menor precio.

5. Moneda de la oferta

El precio en la oferta deberá estar expresado en moneda nacional, (pesos dominicanos, RD\$).

6. Forma de pago

A los treinta (30) días a partir de la ejecución total del servicio.

	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA	Página 2 de 2
	UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS	19 enero 2024
	Adquisición de transformador de 100KVA para Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís	2024-000668
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		

7. Idioma

El idioma oficial del presente procedimiento es el español, por tanto, toda la correspondencia y documentos generados durante el procedimiento que intercambien el oferente y la Gerencia de Compras y Contrataciones deberán ser presentados en este idioma; de encontrarse en idioma distinto, deberán contar con la traducción al español realizada por un intérprete judicial debidamente autorizado.

Firmado electrónicamente por:

8. Perito designado

Rafael López, Supervisor Mantenimiento

Carlos de la Cruz, Supervisor Mantenimiento

Erickson de los Santos, Supervisor Mantenimiento

Rocío Altagracia, Gerente de Diseño y Planificación de la Dirección de Infraestructura Física

Julio Liriano, Coordinador de la Unidad de Servicios y Mantenimientos