

	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA	Página 1 de 5
	UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS	10 septiembre 2025
	Servicio de reprogramación eléctrica, suministro e instalación de tanques para el sistema de presión constante de agua del edificio sede de la Suprema Corte de Justicia y el Consejo del Poder Judicial.	2025-007282
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		

1. Objetivo

Reprogramar sistema de presión constante, suministrar e instalar tanques de fibra de vidrio para mantener estable el flujo de agua para el edificio sede de la Suprema Corte de Justicia y el Consejo del Poder Judicial.

2. Descripción y especificaciones de los bienes y servicios

ITEMS	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD / UNIDADES
1	Reprogramación para sistemas de presión constante 2x15hp @230v de cuatros variadores. El sistema debe oscilar en función de la presión de agua que se demande en el tiempo actual. Nota: Si se requiere algún dispositivo electrónico el mismo debe ser cubierto por el suplidor.	1Pa
2	TANQUE PRESURIZADO a 120 GALONES -Tanque de fibra de vidrio - Tanque precargado - Tanque de 120 galones	3 unidades

	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA	Página 2 de 5
	UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS	10 septiembre 2025
	Servicio de reprogramación eléctrica, suministro e instalación de tanques para el sistema de presión constante de agua del edificio sede de la Suprema Corte de Justicia y el Consejo del Poder Judicial.	2025-007282
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		

		
--	--	--

3. Criterios de aceptación de los bienes y servicios.

- Cumple / No Cumple los tanques descrito en el apartado 2.
- Operatividad de cada circuito después de haber sido instalado los tanques.
- Cero ruidos que no sean propios de los decibeles del equipo.

4. Documentación técnica para presentar.

La propuesta que presente cada oferente deberá contener lo siguiente:

- a) Oferta técnica conforme a los bienes descritos en el numeral 2.

5. Documentación económica para presentar.

- a) Oferta económica de los bienes ofertados.

Notas:

El precio en la oferta deberá estar expresado en moneda nacional, (pesos dominicanos, RD\$).

- Los precios deberán expresarse en dos decimales (XX.XX) y el ITBIS transparentado según aplique. Los oferentes presentaran su oferta en moneda nacional, pesos dominicanos, (RD\$).

	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA	Página 3 de 5
	UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS	10 septiembre 2025
	Servicio de reprogramación eléctrica, suministro e instalación de tanques para el sistema de presión constante de agua del edificio sede de la Suprema Corte de Justicia y el Consejo del Poder Judicial.	2025-007282
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		

6. Visita técnica.

Los oferentes para presentar sus propuestas podrán realizar visitas técnicas y obtener por sí mismos y bajo su responsabilidad y riesgo, toda la información que puedan necesitar para preparar sus ofertas. La visita se debe de realizar con previa coordinación con la Dirección de Infraestructura Física en los plazos autorizados por la Gerencia de Compras y Contrataciones. La visita de los oferentes al levantamiento informativo es de carácter opcional, sin embargo, recomendamos hacer la visita. El costo de estas visitas será por exclusiva cuenta de los oferentes.

Contacto para visita técnica: **Erickson F. de los Santos Guzman, TEL: 809-893-1684**

7. Criterios de evaluación/Adjudicación.

7.1 Criterios de evaluación

Se evaluarán como **CUMPLE/NO CUMPLE**

- Serán calificadas como CUMPLE en las propuestas, por reunir las condiciones técnicas requeridas en el presente documento de especificaciones técnicas.
- Presente el menor precio.

7.2 Criterios de Adjudicación

La adjudicación será decidida a favor de un único oferente(s) cuya propuesta haya sido calificada como CUMPLE.

8. Forma de pago.

Pago único	Pago a los treinta (30) días laborables del cien por ciento (100%) , luego que el adjudicado ejecute el servicio y estos sea recibido conforme por la Dirección de Infraestructura Física.
------------	---

	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA	Página 4 de 5
	UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS	10 septiembre 2025
	Servicio de reprogramación eléctrica, suministro e instalación de tanques para el sistema de presión constante de agua del edificio sede de la Suprema Corte de Justicia y el Consejo del Poder Judicial.	2025-007282
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		

9. Lugar de instalación.

La instalación se realizará en el cuarto de bomba en el sótano del Edificio sede Suprema Corte de Justicia Av. Enrique Jiménez Moya esq. c/ Juan de Dios Ventura Simó Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo Santo Domingo, D. N. Rep. Dom.

10. Tiempo de entrega.

El tiempo para la ejecución del servicio es: máximo (05) días a partir de emitida la orden de compra.

11. Horarios de trabajo.

Los horarios serán coordinados con la Dirección de Infraestructura Física de acuerdo con la disponibilidad de los espacios a intervenir.

12. Idioma.

El idioma oficial del presente procedimiento es el español, por tanto, toda la correspondencia y documentos generados durante el procedimiento que intercambien el oferente y la Gerencia de Compras y Contrataciones deberán ser presentados en este idioma; de encontrarse en idioma distinto, deberán contar con la traducción al español realizada por un intérprete judicial debidamente autorizado.

13. Condiciones del servicio.

El oferente adjudicado tendrá la responsabilidad de:

- Aportar personal calificado para realizar el servicio contratado.
- Mantener identificado a todo el personal que sea utilizado en la realización de las labores objeto de esta contratación del servicio.
- Será obligatorio el uso de equipos de protección personal (EPP), tales como chalecos, cascos, botas, gafas, mascarillas.

	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA	Página 5 de 5
	UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS	10 septiembre 2025
	Servicio de reprogramación eléctrica, suministro e instalación de tanques para el sistema de presión constante de agua del edificio sede de la Suprema Corte de Justicia y el Consejo del Poder Judicial.	2025-007282
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		

14. Firma electrónica.

Erickson De Los Santos; Supervisor de mantenimiento

Raul Hernandez; Supervisor de Mantenimiento

Carlos De La Cruz; Supervisor de Mantenimiento

Jacqueline A. Jiménez Jiménez; Gerente de mantenimiento

Carlos V. Minyety Sánchez, Director de Infraestructura Física