



DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO  
ÁREA DE PLOMERIA

Distrito Nacional, Rep. Dom.  
08 junio 2022

### Especificaciones Técnicas, Segundo Pedido de Materiales de Plomeria 2022.

1	El renglón # 4 el balancín debe ser plastico
2	El renglón # 5, la bomba con capacidad de 0.5 HP, monofásica, voltaje a 110 v, sello especial, peso mínimo de 11.46 lbs. Garantía de un año.
3	El renglón # 6, la bomba con capacidad de 1.0 HP, monofásica, voltaje de 110v, a 220 v, sello especial, peso mínimo 30 lbs. Garantía de un año.
4	El renglón # 7, la bomba con capacidad de 1.5 HP, monofásica, voltaje de 110v a 220v. Garantía de un año.
5	El renglón # 8 la bomba con capacidad de 3.0 HP, trifásica, voltaje a 220 v. Garantía de un año.
6	El renglón # 9 la bomba con capacidad de 5.5 HP, trifásica, voltaje a 220, peso mínimo de 83 lbs. Garantía de un año.
7	El renglón # 14, cemento PVC, embase debe ser de 32 OZ y fabricación Norteamericana.
8	El renglón # 30, el inodoro debe ser de dos piezas, blanco hueso, cerámica vitrificada, diámetro de válvula de entrada de ½", peso mínimo de 91 lbs.
9	El renglón # 38, la llave angular de 3/8" por 3/8" debe ser de metal, peso mínimo de 3.05 OZ
10	El renglón # 39, la llave angular de ½" por 3/8", debe ser de metal peso mínimo de 3.40 OZ
11	El renglón # 40, la llave angular de ½" por ½" debe ser de metal, peso mínimo de 3.65 OZ.
12	El renglón # 44, la llave temporizadora para lavamanos de ½", el cuerpo debe ser de latón, cromado, cierre automatico de 4 a 7 segundo, peso mínimo 20.8 OZ
13	El renglón # 45, la llave temporizadora para orinal de ½", el cuerpo debe ser latón, cromado, cierre automatico de 4 a 7 segundo, peso mínimo de 15.84 OZ
14	El renglón # 46, la llave de bola de ½", debe ser de metal, peso mínimo de 4.4OZ.
15	El renglón # 47, la llave de bola de ¾", debe ser de metal, peso mínimo de 10.50 OZ.
16	El renglón # 48, la llave de bola de 1" debe ser de metal, peso mínimo de 10.80 OZ.
17	El renglón # 49, la llave de bola de 1.5, debe ser de metal, peso mínimo de 17.12 OZ.
18	El renglón # 50, la llave de bola de 2", debe ser de metal, peso mínimo de 48 OZ.
19	El renglón # 51, la manguera flexible para inodoro, debe ser plástica, reforzada en hilo de 24", peso mínimo de 4 OZ.
20	El renglón # 52, la manguera flexible para lavamanos, debe ser plástica, reforzada en hilo de 24", peso mínimo de 4 OZ.

*Jose Armando Frias Lopez 9801*

*Rafael Lopez  
16093*



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL  
REPUBLICA DOMINICANA



DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO  
ÁREA DE PLOMERIA

Distrito Nacional, Rep. Dom.  
08 junio 2022

**Especificaciones Técnicas, Segundo Pedido de Materiales de Plomeria 2022.**

21	El renglón # 54, la mezcladora para lavamanos, debe ser con vástago y cuerpo de metal, de dos manijas, con recubrimiento cromado, peso mínimo de 25 OZ.
22	El renglón # 55, la mezcladora para fregadero, debe ser con vástago y cuerpo de metal de manijas, con recubrimiento cromado, peso mínimo de 30 OZ.
23	El renglón # 60, la peritas para inodoro, debe tener cuerpo flexible, con cadena de metal de 2".
24	El renglón # 61, la perita para inodoro debe tener cuerpo flexible, con cadena de metal de 3"
25	El renglón # 66, el sifón para lavamanos PVC reforzado, resistente a la corrosión, de 1.5 ", peso mínimo 6 OZ.
26	El renglón # 67, el sifón para lavamanos PVC reforzado, resistente a la corrosión, de 2", peso mínimo 8 OZ.
27	El renglón # 68, el silicón la resina debe ser 100% silicona, color transparente peso mínimo 70 ml
28	El renglón # 69, el silicón la resina debe ser 100% silicona, color transparente peso mínimo 305 ml
29	El renglón # 70, el tanque de presión 42 galones, debe ser metal, recubierto con fibra en el interior.
30	El renglón # 85 capacidad 530 gls. Color exterior negro, en el interior blanco, anti algas, peso mínimo 103 lbs.
31	El renglón # 92, la válvula cheque horizontal de ½", debe ser de bronce, peso mínimo de 6 OZ.
32	El renglón # 93, la válvula cheque horizontal de ¾", debe ser de bronce, peso mínimo 9.3OZ.
33	El renglón # 94, la válvula cheque horizontal de 1.5 ", debe ser de bronce, peso mínimo 17.7OZ.
34	El renglón # 95, la válvula cheque horizontal de 2", debe ser de bronce peso mínimo 33.12 OZ.
35	El renglón # 96, la válvula cheque vertical de 1.5 ", debe ser de bronce peso mínimo 32OZ.
36	El renglón # 97, la válvula cheque vertical de 2", debe ser de bronce peso mínimo 34.25 OZ.
37	El renglón # 98, la válvula flota para cisterna de ¾", debe ser de bronce peso mínimo 6.4 OZ.

Pag. 2/2

La recepción será en la Unidad de Servicio y Mantenimiento  
El tiempo de entrega: 15 días laborables, luego de emitida la Orden de Compras.  
El pago debe ser a 30 días, puede ser adjudicado por ítem.

*Jose Anselmo de Fris Lopez 9801*

*Rafael Lopez  
16093*