



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. Antecedentes

Es necesario la adquisición de estos materiales para la realización de los mantenimientos preventivos a las plantas eléctricas para garantizar el correcto funcionamiento de las mismas, asegurando así que las edificaciones del Poder Judicial a nivel nacional operen con normalidad ante un fallo de la energía comercial.

2. Objetivo

Adquirir los materiales necesarios para la realización de los mantenimientos de las plantas eléctricas de las distintas dependencias del poder judicial a nivel nacional.

3. Fuente de recursos

El monto base para la adquisición de estos materiales es de **Cuatrocientos mil pesos con 00/100 (RD\$400,000.00)**

4. Descripción y especificaciones técnicas.

Adquisición de materiales para mantenimiento a plantas eléctricas			
Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad
1	Aceite lubricante 15w-40 para motor diésel. Se requiere ficha técnica	60	Galón
2	Batería ácido plomo tamaño 31-12, con los polos de un solo lado. Garantía de dos(2) años, un (1) año full mínimo.	4	Unidad
3	Filtro de aceite 462-1171 o equivalente	4	Unidad
4	Filtro de aceite LFP3000 o equivalente.	4	Unidad
5	Filtro de combustible FF-105D o equivalente.	4	Unidad
6	Filtro de combustible Racor 2040 o equivalente.	3	Unidad
7	Filtro de combustible 435-6493 o equivalente	4	Unidad
8	Filtro de combustible 1R-0755 o equivalente.	2	Unidad
9	Filtro de combustible FF-2D o equivalente.	2	Unidad



**DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS**

Página 2 de 5
3 de Noviembre 2023

**Adquisición de repuestos para el mantenimiento plantas eléctricas
(Tercer Pedido)**

2023-010074

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

10	Filtro de combustible 423-8521 o equivalente.	2	Unidad
11	Filtro de aire LAF 4714 o equivalente.	2	Unidad
12	Filtro de aire LAF926 o equivalente	2	Unidad
13	Filtro de aire RS3549 o equivalente.	2	Unidad
14	Filtro de aire LAF928 o equivalente.	1	Unidad
15	Filtro de aire PA1882 o equivalente.	2	Unidad
16	Filtro de aire 471-0777 o equivalente.	2	Unidad
17	Filtro de aire RS5641 o equivalente.	2	Unidad
18	Filtro de aire RS3884 o equivalente.	2	Unidad
19	Filtro de aire LAF15 o equivalente.	1	Unidad
20	Alternador para carga de batería 12 vdc, para motor Perkins de 4 cilindros.	2	Unidad
21	Mantenedor de carga para batería 24 vdc, 3 a 5 amperes, 120 vac.	2	Unidad
22	Mantenedor de carga para batería 12 vdc, 3 a 5 amperes, 120 vac.	5	Unidad
23	Sensor de voltaje tipo JKN con ajuste para alto y bajo voltaje, 220 vac, 60 Hz.	2	Unidad
24	Módulo de control GTR-128 , para 12 y 24 voltios dc, con luces indicadoras y encendido manual y automático.	2	Unidad
25	Contactador magnético de 250 amperes lth , con bobina a 120 vac, 60 Hz.	2	Unidad

5. Documentación técnica

La propuesta que presente cada oferente deberá contener lo siguiente:

- Características detalladas de los materiales de los ítems 1, 2, 20, 21, 22, 23, 24 y 25 con ficha técnica



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

6. Documentación económica.

- a) Oferta económica de los bienes requeridos.

Nota: Los precios deberán expresarse en dos decimales (XX.XX) y el ITBIS transparentado según aplique. Los oferentes presentaran su oferta en moneda nacional, pesos dominicanos, (RD\$).

7. Criterios de evaluación y adjudicación.

Evaluación:

- 1) Fue calificada como CUMPLE en las propuestas técnicas y económicas por reunir las condiciones técnicas y económicas requeridas en las presentes especificaciones técnicas.
- 2) Presente el menor precio.

Adjudicación:

La adjudicación será realizada por ítems.

8. Condiciones de pago

Pago único a treinta (30) días luego de recibidos los bienes y enviada la factura con comprobante gubernamental.

9. Lugar de entrega

Los materiales serán entregados en el local de la Unidad de Servicios y Mantenimientos del Poder Judicial, ubicado en la calle Santiago núm. 4, Gascue, Distrito Nacional.

10. Tiempo de entrega

El tiempo de entrega será 10 días laborables máximo.

11. Idioma



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El idioma oficial del presente procedimiento es el español, por tanto, toda la correspondencia y documentos generados durante el procedimiento que intercambien el oferente y la Gerencia de Compras y Contrataciones deberán ser presentados en este idioma; de encontrarse en idioma distinto, deberán contar con la traducción al español realizada por un intérprete judicial debidamente autorizado.

12. Obligaciones del proveedor

El proveedor adjudicado tendrá la responsabilidad de:

- a) El Proveedor está obligado a reponer Bienes deteriorados durante su transporte o en cualquier otro momento, por cualquier causa que no sea imputable al Consejo del Poder Judicial.
- b) El Proveedor es el único responsable ante El Consejo del Poder de cumplir con el Suministro de los renglones que les sean adjudicados, en las condiciones establecidas en los presente especificaciones técnicas. El Proveedor responderá de todos los daños y perjuicios causados al Consejo del Poder Judicial y/o entidades destinatarias y/o frente a terceros derivados del proceso contractual.
- c) Los materiales deben ser nuevos, sin ralladuras ni torceduras.

13. Peritos designados

Rafael López

Supervisor de Mantenimiento

Ramón A. Vargas

Supervisor de Mantenimiento

José A. Frías

Supervisor de Mantenimiento



**DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS**

Página 5 de 5
3 de Noviembre 2023

**Adquisición de repuestos para el mantenimiento plantas eléctricas
(Tercer Pedido)**

2023-010074

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

14. Firmado por

Julio Liriano

Coordinador de la Unidad de Servicios y Mantenimientos

Rocío A. Altagracia

Gerente de Diseño y Planificación Infraestructura Física