

	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA	Página 1 de 5
	UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS	21 febrero 2024
	Adquisición e Instalación de acondicionador de aire para diversas localidades del Poder Judicial	2024-000896

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. Objetivo

Suministro e Instalación de siete (7) Acondicionador de aire para diferentes áreas en diversas localidades del poder judicial.

2. Descripción y especificaciones de los bienes y servicios

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	LUGAR DE INSTALACIÓN
1	Suministro e instalación de a acondicionador de aire de (60,000 BTU) de (5) toneladas, tipo manejadora con serpentín de cobre, R410 A, eficiencia 17 mínima, con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ, Dos (2) años de garantía en el compresor y un (1) año en piezas y servicios.	1	Tribunal Niños, Niñas y Adolescentes del D.N.
2	Suministro e instalación de acondicionador de aire de (36,000 BTU) de (3) toneladas, Piso techo con serpentín de cobre, R410 A, eficiencia 17 mínima, con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ, Dos (2) años de garantía en el compresor y un (1) año en piezas y servicios.	2	Palacio de Justicia de Ciudad Nueva D.N.
3	Suministro e instalación de acondicionador de aire de (36,000 BTU) de (3) toneladas, Piso techo con serpentín de cobre, R410 A, eficiencia 17 mínima, con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ, dos (2) años de garantía en el compresor y un (1) año en piezas y servicios.	2	Palacio de justicia de Sto. Dgo. Este.
4	Suministro e instalación de acondicionador de aire de (36,000 BTU) de (3) toneladas, Piso techo con serpentín de cobre, R410 A, eficiencia 17 mínima, con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ, dos (2) años de garantía en el compresor y un (1) año en piezas y servicios.	1	Suprema Corte de Justicia. Edif. Sede. D.N.
5	Suministro e instalación de acondicionador de aire de (36,000 BTU) de (3) toneladas, Piso techo con serpentín de cobre, R410 A, eficiencia 17 mínima, con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ, dos (2) años de garantía en el compresor y un (1) año en piezas y servicios.	1	Penitenciaria Nacional La Victoria. Sto. Dgo. Norte.

	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA	Página 2 de 5
	UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS	21 febrero 2024
	Adquisición e Instalación de acondicionador de aire para diversas localidades del Poder Judicial	2024-000896
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		

- Garantía mínima de un (1) años en piezas y servicios.
- Garantía mínima de dos (2) años en el compresor.
- Suministro e instalación de las bombas de drenaje a cada equipo.
- Base para cada condensador.
- Instalación incluida, incluye 40 pies lineales de tubería de cobre, con su filtro de línea.
- Las instalaciones se deben realizar previa la coordinación de la Dirección de Infraestructura Física.
- Dejar operativo los acondicionadores de aire.

3. Criterios de aceptación de los bienes y servicios

Los equipos solicitados deben de cumplir con las especificaciones técnicas detalladas en el apartado número 2 como son:

- 1)-Capacidad, Garantía, tipo de refrigerante, eficiencia del equipo, voltaje, Frecuencia, protección anticorrosiva en el condensador, instalación (conforme a criterios establecidos en el apartado).
- 2) Los equipos deben operar correctamente.

4. Documentación técnica para presentar

La propuesta que presente cada oferente deberá contener lo siguiente:

- a) Oferta técnica conforme a los bienes descritos en el numeral 2.
- b) Ficha técnica de los equipos ofertados.

5. Documentación económica para presentar

- a) Oferta económica de los bienes ofertados.

Notas:

El precio en la oferta deberá estar expresado en moneda nacional, (pesos dominicanos, RD\$).

- Los precios deberán expresarse en dos decimales (XX.XX) y el ITBIS transparentado según aplique. Los oferentes presentaran su oferta en moneda nacional, pesos dominicanos, (RD\$).

	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA	Página 3 de 5
	UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS	21 febrero 2024
	Adquisición e Instalación de acondicionador de aire para diversas localidades del Poder Judicial	2024-000896
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		

6. Visita técnica

Los oferentes para presentar sus propuestas podrán realizar visitas técnicas y obtener por sí mismos y bajo su responsabilidad y riesgo, toda la información que puedan necesitar para preparar sus ofertas. La visita se debe de realizar con previa coordinación con la Dirección de Infraestructura Física en los plazos autorizados por la Gerencia de Compras y Contrataciones. La visita de los oferentes al levantamiento informativo es de carácter opcional, sin embargo, recomendamos hacer la visita. El costo de estas visitas será por exclusiva cuenta de los oferentes.

Contacto para visita técnica: **Erickson F. de los Santos Guzman, TEL: 809-893-1684**

7. Criterios de evaluación/Adjudicación

7.1 Criterios de evaluación

Se evaluarán como CUMPLE/NO CUMPLE

- Serán calificadas como CUMPLE en las propuestas, por reunir las condiciones técnicas requeridas en el presente documento de especificaciones técnicas.
- Presente el menor precio.

7.2 Criterios de Adjudicación

La adjudicación será decidida a favor de/los oferentes(s) cuya propuesta haya sido calificada como CUMPLE.

8. Forma de pago

Pago único	Pago a los treinta (30) días laborables del cien por ciento (100%) , luego que el adjudicado ejecute el servicio y estos sea recibido conforme por la Dirección de Infraestructura Física.
------------	---

	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA	Página 4 de 5
	UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS	21 febrero 2024
	Adquisición e Instalación de acondicionador de aire para diversas localidades del Poder Judicial	2024-000896
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		

9. Lugar de instalación

- Suprema Corte de Justicia, C/ Enrique Jiménez Moya/ Esq. Juan de Dios Ventura Simón, Santo Domingo D.N.
- Palacio de Justicia de Ciudad Nueva ubicado en la C/ Fabio Fiallos, Santo Domingo, D.N.
- Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes, C/ Pedro Libio Cedeño, Santo Domingo, D.N.
- Palacio de Justicia de Santo Domingo Este, Ave. Charles de Gaulle.
- Penitenciaría Nacional la Victoria, C/ Primera, Santo Domingo Norte.

Tiempo de entrega

El tiempo para la ejecución del servicio es: máximo treinta (30) días a partir de emitida la orden de compra.

10. Horarios de trabajo

Los horarios serán coordinados con la Dirección de Infraestructura Física de acuerdo con la disponibilidad de los espacios a intervenir.

11. Idioma

El idioma oficial del presente procedimiento es el español, por tanto, toda la correspondencia y documentos generados durante el procedimiento que intercambien el oferente y la Gerencia de Compras y Contrataciones deberán ser presentados en este idioma; de encontrarse en idioma distinto, deberán contar con la traducción al español realizada por un intérprete judicial debidamente autorizado.

12. Condiciones del servicio

El oferente adjudicado tendrá la responsabilidad de:

- a) Aportar personal calificado para realizar el servicio contratado.

	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA	Página 5 de 5
	UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS	21 febrero 2024
	Adquisición e Instalación de acondicionador de aire para diversas localidades del Poder Judicial	2024-000896
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		

- b) Mantener identificado a todo el personal que sea utilizado en la realización de las labores objeto de esta contratación del servicio.
- c) Será obligatorio el uso de equipos de protección personal (EPP), tales como chalecos, cascos, botas, gafas, mascarillas.

13. Peritos designados

Erickson De Los Santos

Supervisor de mantenimiento

Rafael Lopez

Supervisora de Mantenimiento

María E. Hernández

Supervisora de Mantenimiento

14. Revisado por

Julio Liriano

Coordinador de la Unidad de Servicios y Mantenimientos

Carlos V. Minyety Sánchez,

Director de Infraestructura Física