



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL  
República Dominicana

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO  
ÁREA DE PLANTA ELECTRICA.

Distrito Nacional, Rep. Dom.  
28 de marzo de 2022

## Especificaciones Técnicas de compra de material para planta eléctrica Palacio de Justicia de San José de Ocoa

1. Silenciador con entrada y salida en línea.
2. La entrada del silenciador debe ser expansionada para un tubo de 2.5 pulgadas.

*Rafael López*  
16093



*Ramon A Vargas*  
274