



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
República Dominicana

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO
ÁREA DE JARDINERÍA

Distrito Nacional, Rep. Dom.
28 de marzo de 2022

➤ **Especificación técnica la Compra de dispositivos para ser usado en el mantenimiento y reparaciones de Transfer Switch en la distinta dependencia del Poder Judicial.**

- 1-Los dispositivos deben tener rotulados los parámetros voltaje y corriente de operación.
- 2-Los sensores de voltaje deben tener ajustes para "alto y bajo voltaje".
- 3-Todos los dispositivos deben ser para instalación en riel.

Rafael Lopez
16093



A. Vargas
274