



09 Abril del 2022

Especificaciones Técnicas

Acondicionadores de Aire del Palacio de Justicia de Jarabacoa

1. Nueve (9) acondicionadores de aire inverter de 12,000 Btu, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva en el condensador, v 208-230, R410, 60Hz, monofásico
2. Un (1) Acondicionador de aire inverter de 18,000 Btu, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva en el condensador, v 208-230, R410, 60Hz, monofásico.
3. Un (1) Acondicionador de aire inverter de 24,000 Btu, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva en el condensador, v 208-230, R410, 60Hz, monofásico.
4. Cuatro (4) Acondicionador de aire inverter de 36,000 Btu, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimos, condensador con protección anticorrosiva en el condensador, v 208-230, R410, 60Hz, monofásico.
5. Un (1) Acondicionador de aire inverter de 48,000 Btu, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimos, condensador con protección anticorrosiva en el condensador, v 208-230, R410, 60Hz, monofásico.
6. Garantía para cada equipo: Un año en piezas y servicios mínimo.
7. Tiempo de entrega 15 días
8. Forma de pago: Crédito a 30 días
9. Instalación incluida