



## DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

**Especificaciones técnicas Suministro e Instalación paneles de radiador en planta eléctrica Palacio de las Cortes de Apelación del Distrito Nacional.**

Item	Descripción
1	Los cuatro (4) paneles deben ser tipo industrial
2	El coolant debe ser mezcla 50/50
3	Los paneles deben tener cinco (5) canales
4	Garantía: debe ser a un (1) año mínimo
5	Todos los tornillos de ensamble deben ser nuevos
6	Terminación un pintura amarillo CATERPILLAR

- **Tiempo de entrega:** luego de emitida y remitida la orden compras 10 días laborables.
- **Forma de pago:** se realizarán en pesos dominicanos, dentro de los treinta (30) días siguientes a la entrega del orden solicitado.
- **Lugar de entrega:** Palacio de Justicia de la Corte de Apelación del Distrito Nacional en Almacén central.

Ing. Rafael A. Lopez Supervisor de Unidad de Servicios y Mantenimiento

Ramon A. Vargas Supervisor Unidad de Servicios y Mantenimiento

Ing. Julio Liriano. Coordinador Unidad de Servicios y Mantenimiento.

Arq. Roció A. Altagracia Aquino, Gerente de Diseño y Planificación de la Dirección de Infraestructura Física