



**DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA**

Página 1 de 5

**UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS**

08 Mayo 2023

**Proceso: Adquisición e instalación acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial.**

2023-001685

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

**1. Objetivo:**

Suministrar e instalar trece (13) acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial.

**2. Descripción y especificaciones de los bienes**

<b>LOTE I PROVINCIA DE SANTO DOMINGO Y DISTRITO NACIONAL</b>				
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>INSTALACIÓN (Pies Lineales)</b>
1	Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ	1	Unidad	15
2	Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ	3	Unidades	50
3	Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ	1	Unidad	50
4	Acondicionador de aire de 24,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ	1	Unidad	50
5	Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ	1	Unidad	15
6	Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, tipo manejadora, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ	1	Unidad	35
7	Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, tipo manejadora, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ	1	Unidad	70
<b>TOTAL 9 UNIDADES</b>				



**DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA**

Página 2 de 5

**UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS**

08 Mayo 2023

**Proceso: Adquisición e instalación acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial.**

2023-001685

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### LOTE II MONTE PLATA

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	INSTALACION (Pies Lineales)
1	Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ.	4	Unidades	50
				<b>TOTAL 4 UNIDADES</b>

#### Notas:

- Instalación incluida, incluye tubería de cobre, bases para los condensadores, anclajes, angulares, tornillería, tarugos, barras roscadas o cualquier elemento que aplique para la instalación de las manejadoras, así como también se debe considerar el acople, en el caso de las manejadoras ducteables.
- Los desmontes de unidades existentes, en los casos de reemplazo corren por cuenta de la institución, no del oferente.
- Incluir manual de instalación y ficha técnica al momento de la instalación.
- Los equipos deben ser nuevos no remanufacturados.

#### 3. Criterios de aceptación de los bienes

Operatividad correcta de cada equipo después de haber sido instalado.

b) Solo podrá hacer los ruidos propios de la operación de los equipos.

c) Incluir manual de instalación y ficha técnica al momento de la instalación.

#### 4. Documentación técnica para presentar

La propuesta que presente cada oferente deberá contener lo siguiente:

- a) Oferta técnica conforme a los bienes descritos en el numeral 2.
- b) Tres (3) cartas de recomendación o certificación de recepción conforme de trabajos en trabajos similares.
- c) Carta de garantía de mínimo dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.

#### 5. Documentación económica para presentar

- a) Cotización de los ítems solicitados en el numeral 2.



**DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA**

Página 3 de 5

**UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS**

08 Mayo 2023

**Proceso: Adquisición e instalación acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial.**

2023-001685

## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

b) Carta compromiso de mantenimiento de la oferta económica por 120 días

### **6. Visita técnica**

Los oferentes para presentar sus propuestas podrán realizar visitas técnicas y obtener por sí mismos y bajo su responsabilidad y riesgo, toda la información que puedan necesitar para preparar sus ofertas. La visita se debe de realizar con previa coordinación con la Dirección de Infraestructura Física en los plazos autorizados por la Gerencia de Compras y Contrataciones. La visita de los oferentes al levantamiento informativo es de carácter opcional, sin embargo, recomendamos hacer la visita. El costo de estas visitas será por exclusiva cuenta de los oferentes.

Contacto para visita técnica: Julio Liriano 829-259-5002 /808-221-1276

### **7. Criterios de evaluación**

La adjudicación será decidida por lote cuya propuesta:

1. Fue calificada como **CUMPLE** en las propuestas técnicas y económicas por reunir las condiciones técnicas y económicas requeridas en las presentes especificaciones técnicas.
2. Presente el menor precio.

### **8. Moneda de la oferta**

El precio en la oferta deberá estar expresado en moneda nacional, (pesos dominicanos, RD\$).

### **9. Forma de pago**

Treinta (30) días laborables luego del recibido conforme de los bienes adjudicados por la Dirección de Infraestructura Física.

### **10. Lugar de instalación**

<b>LUGAR</b>	<b>DIRECCIÓN</b>
División de Almacén y suministro Palacio de Justicia de Ciudad Nueva	Calle Sajoma No.4,Manganagua C/ Fabio Fiallo esq. Beller No. 1, Ciudad Nueva, Distrito Nacional.
Tribunal de NNA del Distrito Nacional	C/ Pedro Livio Cedeño No. 66, Ensanche Luperón- Santo Domingo, D. N. Rep. Dom



**DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA**

Página 4 de 5

**UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS**

08 Mayo 2023

**Proceso: Adquisición e instalación acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial.**

2023-001685

## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional.	Calle Ramón Cáceres No.34, Esquina Genaro Pérez, Distrito Nacional.
Sala para Asuntos de Familia	Calle Santiago No. 68 esq. Socorro Sánchez, Gazcue, Santo Domingo, D. N. Rep. Dom.
Palacio de Justicia de Monte Plata	Calle José Fco. Peña Gómez, No. 16, sector Las Cejas, Monte Plata.

### **11. Tiempo de entrega**

El tiempo para la ejecución del servicio es: máximo treinta (30) días laborables a partir de emitida la orden de compra.

### **12. Horarios de trabajo**

Los horarios serán coordinados con la Dirección de Infraestructura Física de acuerdo con la disponibilidad de los espacios a intervenir.

### **13. Idioma**

El idioma oficial del presente procedimiento es el español, por tanto, toda la correspondencia y documentos generados durante el procedimiento que intercambien el oferente y la Gerencia de Compras y Contrataciones deberán ser presentados en este idioma; de encontrarse en idioma distinto, deberán contar con la traducción al español realizada por un intérprete judicial debidamente autorizado.

### **14. Condiciones del servicio**

El oferente adjudicado tendrá la responsabilidad de:

- Designar por escrito un supervisor(a), para hacer las funciones de enlace entre el oferente y el Consejo del Poder Judicial, quien evaluará y coordinará los trabajos objeto de este pliego, con la persona designada por el Consejo del Poder Judicial como enlace.
- Aportar personal calificado para realizar el servicio contratado.
- Mantener identificado a todo el personal que sea utilizado en la realización de las labores objeto de esta contratación del servicio.
- Será obligatorio el uso de equipos de protección personal (EPP), tales como chalecos, cascos, botas, gafas, mascarillas.
- Incluir señalización de seguridad durante la ejecución de los trabajos (Cintas reflectoras, Conos, etc.)
- El personal designado debe observar las normas de buena conducta, estando prohibido circular por las áreas que no tengan asignadas para la ejecución del servicio.



**DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA**

Página 5 de 5

**UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS**

08 Mayo 2023

**Proceso: Adquisición e instalación acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial.**

2023-001685

## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

- g) El contratista deberá ejecutar los trabajos con personal calificado y con experiencia en estos tipos de trabajos. Se hará responsable que dicho personal mantenga un correcto desempeño y comportamiento dentro de la jornada laboral.
- h) Cumplir con el tiempo de ejecución establecido.
- i) Es obligatorio al final de cada jornada de trabajo se realice una limpieza general del área (acumulación, bote y limpieza de desperdicios).

### **15. Peritos designados**

**María Elizabeth Hernández**  
Supervisora de mantenimiento.

**Ramón Aníbal Vargas**  
Ingeniero Supervisor de Mantenimiento

### **16. Firmado por**

**Julio Liriano**  
Coordinador de la Unidad de Servicios y Mantenimientos

**Rocío Altagracia**  
Gerente de Diseño y Planificación