

**Consejo del Poder Judicial**  
**FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA**

Nombre del Proceso:	Adquisición materiales para Reparación de planta eléctrica del "Palacio de Justicia de San José de Ocoa"
Referencia del Proceso:	CSM-2022-065
Fecha de Evaluación:	11/3/2022
Evaluador - Tipo de evaluación	Evaluación Técnica Individual

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				PROVEEDORES	
No.	Cant.	UND	Artículo	KALICO INVESTMENT SRL	
				Evaluación	Comentario
1	1	UND	Silenciador de 25 plg de largo por 8 plg de diametro, entrada en línea de 2.5 plg de diametro. La entrada del silenciador debe ser expandida para un tubo de 2.5 plg.	NO CUMPLE	se solicita entrada y salida en línea y cotiza en 90 grados
2	1	UND	Curva radio de 90 grados radio largo, para muffler de 2.5 plg con una expansion para tubo de 2.5 plg de diametro.	CUMPLE	
3	1	UND	Tubo aluminizado para muffler de 10 pies de largo por 2.5 plg de diametro con una expansion para tubo de 2.5 plg.	CUMPLE	
4	1	UND	Abrazadera tipo "U" para muffler de 2.5 plg de diametro, aluminizada con un extremo expandido de 2.5 plg.	CUMPLE	
5	Tiempo de entrega: 10 días laborables			CUMPLE	
6	Condiciones de pago: Credito a 30 días			CUMPLE	

En nuestra calidad de perito técnico designado para el proceso de adquisición de la mercancía relacionada, le comunicamos que hemos concluido satisfactoriamente el proceso de evaluación técnica, exclusivamente enmarcados en principios éticos, de transparencia, de imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial.

Evaluación realizada por:

*Rafael Lopez*  
16093

FIRMA DEL EVALUADOR



FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN

*Ramon A. Vargas*  
274