



REPUBLICA DOMINICANA
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA

| | |
|--|--|
| Nombre del Proceso: | Adquisición de materiales de Refrigeración de la Unidad de Servicios y Mantenimiento segundo Pedido 2022 |
| Referencia del Proceso: | CSM-2022-241 |
| Fecha de Evaluación: | 02/11/2022 |
| Evaluador - Tipo de evaluación: | Evaluación Técnica Individual |

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN

| Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución | | | | Suplimate Comercial SRL | | Refricentro los Prados SRL | | Refrigeracion y Servicios Industriales S.A | | Victor Garcia Aire Acondicionado SRL | |
|--|-------|------|--|-------------------------|------------|----------------------------|-----------------------|--|------------|--------------------------------------|------------|
| Componente | Cant. | UDM | Descripcion | Evaluacion | Comentario | Evaluacion | Comentario | Evaluacion | Comentario | Evaluacion | Comentario |
| 1 | 750 | Pies | Alambre de goma 14-4, fabricación norteamericana, no aplica garantía | Cumple | | No Cumple | Fabricacion española. | Cumple | | Cumple. | |
| 2 | 750 | Pies | Alambre de goma 10-2, fabricación norteamericana, no aplica garantía | Cumple | | No ofertado. | | Cumple | | Cumple. | |
| 3 | 15 | Und. | Bomba de drenaje 220v/1PH/50-60HZ, 75 Watts, 0.5 amperes, levante máximo 17 ft./5.2 mt, interruptor automático de acción rápida, tanque de medio galón anticorrosivo y de alto impacto, válvula de retención con púas removibles de 3/8, 3 orificios de drenaje de entrada, térmicamente protegida, garantía por desperfecto de fábrica. | No ofertado | | Cumple | | Cumple. | | Cumple. | |
| 4 | 10 | Und. | Breaker grueso sencillo 20 amperes, THQL, 120/240 V, fabricación norteamericana, 1 Polo, garantía por desperfecto de fábrica. | Cumple | | No ofertado. | | No ofertado | | Cumple. | |
| 5 | 10 | Und. | Breaker grueso sencillo 30 amperes, THQL, 120/240 V, fabricación norteamericana, 1 Polo, garantía por desperfecto de fábrica. | No ofertado | | No ofertado. | | No ofertado | | Cumple. | |
| 6 | 10 | Und. | Breaker grueso sencillo 40 amperes, THQL, 120/240 V, fabricación norteamericana, 1 Polo, garantía por desperfecto de fábrica. | Cumple | | No ofertado. | | No ofertado | | Cumple. | |
| 7 | 10 | Und. | Breaker grueso sencillo 50 amperes, THQL, 120/240 V, fabricación norteamericana, 1 Polo, garantía por desperfecto de fábrica. | Cumple | | No ofertado. | | No ofertado | | Cumple. | |



REPUBLICA DOMINICANA
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA

| Nombre del Proceso: | | | | Adquisición de materiales de Refrigeración de la Unidad de Servicios y Mantenimiento segundo Pedido 2022. | | | | | | | |
|--|-------|------|--|---|------------|-------------------|------------|------------------------|------------|--|--|
| Referencia del Proceso: | | | | CSM-2022-241 | | | | | | | |
| Fecha de Evaluación: | | | | 02/11/2022 | | | | | | | |
| Evaluador - Tipo de evaluación: | | | | Evaluación Técnica Individual | | | | | | | |
| Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución | | | | Friomax SRL | | Climaca Group SRL | | Romaca Industrial S.A. | | | |
| Componente | Cant. | UDM | Descripción | Evaluacion | Comentario | Evaluacion | Comentario | Evaluacion | Comentario | | |
| 1 | 750 | Pies | Alambre de goma 14-4, fabricación norteamericana, no aplica garantía | Cumple | | Cumple. | | Cumple | | | |
| 2 | 750 | Pies | Alambre de goma 10-2, fabricación norteamericana, no aplica garantía | Cumple | | Cumple. | | Cumple | | | |
| 3 | 15 | Und. | Bomba de drenaje 220v/1PH/50-60HZ, 75 Watts, 0.5 amperes, levante máximo 17 ft./5.2 mt, interruptor automático de acción rápida, tanque de medio galón anticorrosivo y de alto impacto, válvula de retención con púas removibles de 3/8, 3 orificios de drenaje de entrada, térmicamente protegida, garantía por desperfecto de fábrica. | No ofertado. | | Cumple | | Cumple | | | |
| 4 | 10 | Und. | Breaker grueso sencillo 20 amperes, THQL, 120/240 V, fabricación norteamericana, 1 Polo, garantía por desperfecto de fábrica. | Cumple | | Cumple. | | Cumple | | | |
| 5 | 10 | Und. | Breaker grueso sencillo 30 amperes, THQL, 120/240 V, fabricación norteamericana, 1 Polo, garantía por desperfecto de fábrica. | Cumple | | Cumple. | | Cumple | | | |
| 6 | 10 | Und. | Breaker grueso sencillo 40 amperes, THQL, 120/240 V, fabricación norteamericana, 1 Polo, garantía por desperfecto de fábrica. | Cumple | | Cumple. | | Cumple | | | |
| 7 | 10 | Und. | Breaker grueso sencillo 50 amperes, THQL, 120/240 V, fabricación norteamericana, 1 Polo, garantía por desperfecto de fábrica. | Cumple | | Cumple. | | Cumple | | | |



REPUBLICA DOMINICANA
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA

| Nombre del Proceso: | | | | Adquisición de materiales de Refrigeración de la Unidad de Servicios y Mantenimiento segundo Pedido 2022. | | | | | | | |
|--|-------|------|---|---|------------|----------------------------|------------|--|------------|--------------------------------------|------------|
| Referencia del Proceso: | | | | CSM-2022-241 | | | | | | | |
| Fecha de Evaluación: | | | | 02/11/2022 | | | | | | | |
| Evaluador - Tipo de evaluación: | | | | Evaluación Técnica Individual | | | | | | | |
| Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución | | | | Suplimade Comercial SRL | | Refricentro los Prados SRL | | Refrigeracion y Servicios Industriales S.A | | Victor Garcia Aire Acondicionado SRL | |
| Componente | Cant. | UDM | Descripcion | Evaluacion | Comentario | Evaluacion | Comentario | Evaluacion | Comentario | Evaluacion | Comentario |
| 8 | 10 | Und. | Breaker grueso sencillo 60 amperes, THQL, 120/240 V, fabricación norteamericana, 1 Polo, garantía por desperfecto de fábrica. | Cumple | | No ofertado. | | No ofertado | | Cumple. | |
| 9 | 10 | Und. | Breaker grueso doble 20 amperes, THQL, 120/240 V, fabricación norteamericana, 2 Polos, garantía por desperfecto de fábrica. | Cumple | | No ofertado. | | No ofertado | | Cumple. | |
| 10 | 10 | Und. | Breaker grueso doble 30 amperes, THQL, 120/240 V, fabricación norteamericana, 2 Polos, garantía por desperfecto de fábrica. | Cumple | | No ofertado. | | No ofertado | | Cumple. | |
| 11 | 10 | Und. | Breaker grueso doble 40 amperes, THQL, 120/240 V, fabricación norteamericana, 2 Polos, garantía por desperfecto de fábrica. | Cumple | | No ofertado. | | No ofertado | | Cumple. | |
| 12 | 10 | Und. | Breaker grueso doble 50 amperes, THQL, 120/240 V, fabricación norteamericana, 2 Polos, garantía por desperfecto de fábrica. | Cumple | | No ofertado. | | No ofertado | | Cumple. | |
| 13 | 10 | Und. | Breaker grueso doble 60 amperes, THQL, 120/240 V, fabricación norteamericana, 2 Polos, garantía por desperfecto de fábrica. | Cumple | | No ofertado. | | No ofertado | | Cumple. | |
| 14 | 10 | Und. | Barra roscada 5/16" x 6 pies, no aplica garantía. | No ofertado | | No ofertado. | | Cumple. | | Cumple. | |
| 15 | 1 | Und. | Motor ventilador para manejadora de 1/2 Hp, 1075 RPM, garantía por desperfecto de fábrica. | No ofertado | | Cumple | | Cumple. | | Cumple. | |
| 16 | 1 | Und. | Motor ventilador para manejadora de 1/3 Hp, 1075 RPM, garantía por desperfecto de fábrica. | No ofertado | | Cumple | | Cumple. | | Cumple. | |



REPUBLICA DOMINICANA
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA

| Nombre del Proceso: | | | | Adquisición de materiales de Refrigeración de la Unidad de Servicios y Mantenimiento segundo Pedido 2022. | | | | | | | |
|--|-------|------|---|---|------------|-------------------|------------|------------------------|------------|--|--|
| Referencia del Proceso: | | | | CSM-2022-241 | | | | | | | |
| Fecha de Evaluación: | | | | 02/11/2022 | | | | | | | |
| Evaluador - Tipo de evaluación: | | | | Evaluación Técnica Individual | | | | | | | |
| Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución | | | | Friomax SRL | | Climaca Group SRL | | Romaca Industrial S.A. | | | |
| Componente | Cant. | UDM | Descripcion | Evaluacion | Comentario | Evaluacion | Comentario | Evaluacion | Comentario | | |
| 8 | 10 | Und. | Breaker grueso sencillo 60 amperes, THQL, 120/240 V, fabricación norteamericana, 1 Polo, garantía por desperfecto de fábrica. | Cumple. | | Cumple. | | Cumple | | | |
| 9 | 10 | Und. | Breaker grueso doble 20 amperes, THQL, 120/240 V, fabricación norteamericana, 2 Polos, garantía por desperfecto de fábrica. | Cumple. | | Cumple. | | Cumple | | | |
| 10 | 10 | Und. | Breaker grueso doble 30 amperes, THQL, 120/240 V, fabricación norteamericana, 2 Polos, garantía por desperfecto de fábrica. | Cumple. | | Cumple. | | Cumple | | | |
| 11 | 10 | Und. | Breaker grueso doble 40 amperes, THQL, 120/240 V, fabricación norteamericana, 2 Polos, garantía por desperfecto de fábrica. | Cumple. | | Cumple. | | Cumple | | | |
| 12 | 10 | Und. | Breaker grueso doble 50 amperes, THQL, 120/240 V, fabricación norteamericana, 2 Polos, garantía por desperfecto de fábrica. | Cumple. | | Cumple. | | Cumple | | | |
| 13 | 10 | Und. | Breaker grueso doble 60 amperes, THQL, 120/240 V, fabricación norteamericana, 2 Polos, garantía por desperfecto de fábrica. | Cumple. | | Cumple. | | Cumple | | | |
| 14 | 10 | Und. | Barra roscada 5/16" x 6 pies, no aplica garantía. | Cumple. | | Cumple. | | Cumple | | | |
| 15 | 1 | Und. | Motor ventilador para manejadora de 1/2 Hp, 1075 RPM, garantía por desperfecto de fábrica. | Cumple. | | Cumple. | | Cumple | | | |
| 16 | 1 | Und. | Motor ventilador para manejadora de 1/3 Hp, 1075 RPM, garantía por desperfecto de fábrica. | Cumple. | | Cumple. | | Cumple | | | |



REPUBLICA DOMINICANA
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA

| Nombre del Proceso: | | | | Adquisición de materiales de Refrigeración de la Unidad de Servicios y Mantenimiento segundo Pedido 2022. | | | | | | | |
|---|-------|-------|---|---|------------|-----------------------------------|------------|---|------------|---|------------|
| Referencia del Proceso: | | | | CSM-2022-241 | | | | | | | |
| Fecha de Evaluación: | | | | 02/11/2022 | | | | | | | |
| Evaluador - Tipo de evaluación: | | | | Evaluación Técnica Individual | | | | | | | |
| Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución | | | | Suplimade Comercial SRL | | Refricentro los Prados SRL | | Refrigeracion y Servicios Industriales S.A | | Victor Garcia Aire Acondicionado SRL | |
| Componente | Cant. | UDM | Descripción | Evaluacion | Comentario | Evaluacion | Comentario | Evaluacion | Comentario | Evaluacion | Comentario |
| 17 | 1 | Und. | Motor ventilador de condensador de 1/4 Hp, 1075 RPM, garantía por desperfecto de fábrica. | No ofertado | | Cumple | | Cumple | | Cumple. | |
| 18 | 1 | Und. | Motor ventilador de condensador de 1/3 Hp, 1075 RPM, garantía por desperfecto de fábrica. | No ofertado | | Cumple | | Cumple | | Cumple. | |
| 19 | 1 | Und. | Motor ventilador de condensador de 1/2 Hp, 1075 RPM, garantía por desperfecto de fábrica. | No ofertado | | Cumple | | Cumple | | Cumple. | |
| 20 | 3 | Und. | Motor ventilador de condensador de 1/6 Hp, 1075 RPM, garantía por desperfecto de fábrica. | No ofertado | | Cumple | | Cumple | | Cumple. | |
| 21 | 5 | Libra | Varilla de soldar de plata al 5%, no aplica garantía. | No ofertado | | Cumple | | Cumple | | Cumple. | |
| 22 | 3 | Und. | Cinta Ductey para ductos plateada (rollo de 3" x 50 yardas), no aplica garantía. | No ofertado | | Cumple | | Cumple | | Cumple. | |
| 23 | 3 | Und. | Cinta Ductey para ductos (rollo de 2" x 60), no aplica garantía. | No ofertado | | Cumple | | Cumple | | Cumple. | |
| 24 | 50 | Und. | Clavija tipo hembra, no aplica garantía. | No ofertado | | Cumple | | Cumple | | Cumple. | |
| 25 | 5 | Und. | Contactador de 40 Amp a 24 V trifásico, no aplica garantía. | No ofertado | | Cumple | | Cumple | | Cumple. | |
| 26 | 25 | Und. | Contactador de 40 Amp a 24 V monofásico, no aplica garantía. | No ofertado | | Cumple | | Cumple | | Cumple. | |
| 27 | 20 | Und. | Capacitor de marcha de 30 MDF, voltaje entre 370 -440 Vac, 50/60 HZ no aplica garantía. | No ofertado | | Cumple | | Cumple | | Cumple. | |



REPUBLICA DOMINICANA
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA

| Nombre del Proceso: | | | | Adquisición de materiales de Refrigeración de la Unidad de Servicios y Mantenimiento segundo Pedido 2022. | | | | | | | |
|--|-------|-------|---|---|------------|-------------------|------------|------------------------|------------|--|--|
| Referencia del Proceso: | | | | CSM-2022-241 | | | | | | | |
| Fecha de Evaluación: | | | | 02/11/2022 | | | | | | | |
| Evaluador - Tipo de evaluación: | | | | Evaluación Técnica Individual | | | | | | | |
| Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución | | | | Friomax SRL | | Climaca Group SRL | | Romaca Industrial S.A. | | | |
| Componente | Cant. | UDM | Descripción | Evaluación | Comentario | Evaluación | Comentario | Evaluación | Comentario | | |
| 17 | 1 | Und. | Motor ventilador de condensador de 1/4 Hp, 1075 RPM, garantía por desperfecto de fábrica. | Cumple. | | Cumple. | | Cumple | | | |
| 18 | 1 | Und. | Motor ventilador de condensador de 1/3 Hp, 1075 RPM, garantía por desperfecto de fábrica. | Cumple. | | Cumple. | | Cumple | | | |
| 19 | 1 | Und. | Motor ventilador de condensador de 1/2 Hp, 1075 RPM, garantía por desperfecto de fábrica. | Cumple. | | Cumple. | | Cumple | | | |
| 20 | 3 | Und. | Motor ventilador de condensador de 1/6 Hp, 1075 RPM, garantía por desperfecto de fábrica. | Cumple. | | Cumple. | | Cumple | | | |
| 21 | 5 | Libra | Varilla de soldar de plata al 5%, no aplica garantía. | Cumple. | | Cumple. | | Cumple | | | |
| 22 | 3 | Und. | Cinta Ductey para ductos plateada (rollo de 3" x 50 yardas), no aplica garantía. | Cumple. | | Cumple. | | Cumple | | | |
| 23 | 3 | Und. | Cinta Ductey para ductos (rollo de 2" x 60), no aplica garantía. | Cumple. | | Cumple. | | Cumple | | | |
| 24 | 50 | Und. | Clavija tipo hembra, no aplica garantía. | Cumple. | | Cumple. | | Cumple | | | |
| 25 | 5 | Und. | Contactador de 40 Amp a 24 V trifásico, no aplica garantía. | Cumple. | | Cumple. | | Cumple | | | |
| 26 | 25 | Und. | Contactador de 40 Amp a 24 V monofásico, no aplica garantía. | Cumple. | | Cumple. | | Cumple | | | |
| 27 | 20 | Und. | Capacitor de marcha de 30 MDF, voltaje entre 370 -440 Vac, 50/60 HZ no aplica garantía. | Cumple. | | Cumple. | | Cumple | | | |



REPUBLICA DOMINICANA
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|------------|--|---|-------------------|-----------------------------------|-------------------|---|-------------------|---|-------------------|
| Nombre del Proceso: | | | | Adquisición de materiales de Refrigeración de la Unidad de Servicios y Mantenimiento segundo Pedido 2022. | | | | | | | |
| Referencia del Proceso: | | | | CSM-2022-241 | | | | | | | |
| Fecha de Evaluación: | | | | 02/11/2022 | | | | | | | |
| Evaluador - Tipo de evaluación: | | | | Evaluación Técnica Individual | | | | | | | |
| Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución | | | | Suplimate Comercial SRL | | Refricentro los Prados SRL | | Refrigeracion y Servicios Industriales S.A | | Victor Garcia Aire Acondicionado SRL | |
| Componente | Cant. | UDM | Descripcion | Evaluacion | Comentario | Evaluacion | Comentario | Evaluacion | Comentario | Evaluacion | Comentario |
| 28 | 25 | Und. | Capacitor de marcha de 30+5 MDF, voltaje entre 370 -440 Vac , 50/60 HZ no aplica garantía. | No ofertado | | Cumple | | Cumple. | | Cumple. | |
| 29 | 20 | Und. | Capacitor de marcha de 35 MDF, voltaje entre 370 -440 Vac , 50/60 HZ no aplica garantía. | No ofertado | | Cumple | | Cumple. | | Cumple. | |
| 30 | 20 | Und. | Capacitor de marcha de 35+5 MDF, voltaje entre 370 -440 Vac, 50/60 HZ no aplica garantía. | No ofertado | | Cumple | | Cumple. | | Cumple. | |
| 31 | 20 | Und. | Capacitor de marcha de 40 MDF, voltaje entre 370 -440 Vac, 50/60 HZ no aplica garantía. | No ofertado | | Cumple | | Cumple. | | Cumple. | |
| 32 | 20 | Und. | Capacitor de marcha de 40+5 MDF, voltaje entre 370 -440 Vac, 50/60 HZ no aplica garantía. | No ofertado | | Cumple | | Cumple. | | Cumple. | |
| 33 | 20 | Und. | Capacitor de marcha de 45 MDF, voltaje entre 370 -440 Vac, 50/60 HZ no aplica garantía. | No ofertado | | Cumple | | Cumple. | | Cumple. | |
| 34 | 20 | Und. | Capacitor de marcha de 45+5 MDF, voltaje entre 370 -440 Vac , 50/60 HZ no aplica garantía. | No ofertado | | Cumple | | Cumple. | | Cumple. | |
| 35 | 20 | Und. | Capacitor de marcha de 50 MDF, voltaje entre 370 -440 Vac, 50/60 HZ no aplica garantía. | No ofertado | | Cumple | | Cumple. | | Cumple. | |
| 36 | 20 | Und. | Capacitor de marcha de 50+5 MDF, voltaje entre 370 -440 Vac, 50/60 HZ no aplica garantía. | No ofertado | | Cumple | | Cumple. | | Cumple. | |
| 37 | 20 | Und. | Capacitor de marcha de 60 MDF, voltaje entre 370 -440 Vac, 50/60 HZ no aplica garantía. | No ofertado | | Cumple | | Cumple. | | Cumple. | |



REPUBLICA DOMINICANA
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|------------|--|---|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|--|--|
| Nombre del Proceso: | | | | Adquisición de materiales de Refrigeración de la Unidad de Servicios y Mantenimiento segundo Pedido 2022. | | | | | | | |
| Referencia del Proceso: | | | | CSM-2022-241 | | | | | | | |
| Fecha de Evaluación: | | | | 02/11/2022 | | | | | | | |
| Evaluador - Tipo de evaluación: | | | | Evaluación Técnica Individual | | | | | | | |
| Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución | | | | Friomax SRL | | Climaca Group SRL | | Romaca Industrial S.A. | | | |
| Componente | Cant. | UDM | Descripción | Evaluacion | Comentario | Evaluacion | Comentario | Evaluacion | Comentario | | |
| 28 | 25 | Und. | Capacitor de marcha de 30+5 MDF, voltaje entre 370 -440 Vac , 50/60 HZ no aplica garantía. | Cumple. | | Cumple. | | Cumple | | | |
| 29 | 20 | Und. | Capacitor de marcha de 35 MDF, voltaje entre 370 -440 Vac , 50/60 HZ no aplica garantía. | Cumple. | | Cumple. | | Cumple | | | |
| 30 | 20 | Und. | Capacitor de marcha de 35+5 MDF, voltaje entre 370 -440 Vac, 50/60 HZ no aplica garantía. | Cumple. | | Cumple. | | Cumple | | | |
| 31 | 20 | Und. | Capacitor de marcha de 40 MDF, voltaje entre 370 -440 Vac, 50/60 HZ no aplica garantía. | Cumple. | | Cumple. | | Cumple | | | |
| 32 | 20 | Libra | Capacitor de marcha de 40+5 MDF, voltaje entre 370 -440 Vac, 50/60 HZ no aplica garantía. | Cumple. | | Cumple. | | Cumple | | | |
| 33 | 20 | Und. | Capacitor de marcha de 45 MDF, voltaje entre 370 -440 Vac, 50/60 HZ no aplica garantía. | Cumple. | | Cumple. | | Cumple | | | |
| 34 | 20 | Und. | Capacitor de marcha de 45+5 MDF, voltaje entre 370 -440 Vac , 50/60 HZ no aplica garantía. | Cumple. | | Cumple. | | Cumple | | | |
| 35 | 20 | Und. | Capacitor de marcha de 50 MDF, voltaje entre 370 -440 Vac, 50/60 HZ no aplica garantía. | Cumple. | | Cumple. | | Cumple | | | |
| 36 | 20 | Und. | Capacitor de marcha de 50+5 MDF, voltaje entre 370 -440 Vac, 50/60 HZ no aplica garantía. | Cumple. | | Cumple. | | Cumple | | | |
| 37 | 20 | Und. | Capacitor de marcha de 60 MDF, voltaje entre 370 -440 Vac, 50/60 HZ no aplica garantía. | Cumple. | | Cumple. | | Cumple | | | |



REPUBLICA DOMINICANA
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA

| Nombre del Proceso: | | | | Adquisición de materiales de Refrigeración de la Unidad de Servicios y Mantenimiento segundo Pedido 2022. | | | | | | | |
|---|-------|------|---|---|------------|-----------------------------------|------------|---|------------|---|------------|
| Referencia del Proceso: | | | | CSM-2022-241 | | | | | | | |
| Fecha de Evaluación: | | | | 02/11/2022 | | | | | | | |
| Evaluador - Tipo de evaluación: | | | | Evaluación Técnica Individual | | | | | | | |
| Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución | | | | Suplimade Comercial SRL | | Refricentro los Prados SRL | | Refrigeracion y Servicios Industriales S.A | | Victor Garcia Aire Acondicionado SRL | |
| Componente | Cant. | UDM | Descripcion | Evaluacion | Comentario | Evaluacion | Comentario | Evaluacion | Comentario | Evaluacion | Comentario |
| 38 | 20 | Und. | Capacitor de marcha de 60+5 MDF, voltaje entre 370 -440 Vac, 50/60 HZ no aplica garantía. | No ofertado | | Cumple | | Cumple | | Cumple. | |
| 39 | 10 | Und. | Capacitor de arranque de 2.5 MDF, voltaje entre 370 -450 Vac , 50/60 HZ no aplica garantía. | No ofertado | | Cumple | | Cumple | | Cumple. | |
| 40 | 10 | Und. | Capacitor de arranque de 5 MDF, voltaje entre 370 -450 Vac, 50/60 HZ no aplica garantía. | No ofertado | | Cumple | | Cumple | | Cumple. | |
| 41 | 10 | Und. | Capacitor de arranque de 7.5 MDF, voltaje entre 370 -450 Vac, 50/60 HZ no aplica garantía. | No ofertado | | Cumple | | Cumple | | Cumple. | |
| 42 | 10 | Und. | Capacitor de arranque de 10 MDF, voltaje entre 370 -450 Vac , 50/60 HZ no aplica garantía. | No ofertado | | Cumple | | Cumple | | Cumple. | |
| 43 | 10 | Und. | Capacitor de arranque de MDF, voltaje entre 370 -450 Vac , 50/60 HZ no aplica garantía. | No ofertado | | No Ofertado | | No ofertado. | | Cumple. | |
| 44 | 10 | Und. | Filtro soldable para nevera de 10 gramos, no aplica garantía. | Cumple | | Cumple | | No ofertado. | | Cumple. | |
| 45 | 50 | Und. | Tarugo de plomo de 5/16" x 2", no aplica garantía. | Cumple | | No Ofertado | | No ofertado. | | Cumple. | |
| 46 | 5 | Und. | Over load para nevera, 1HP, 115 v, 60HZ, no aplica garantía. | No ofertado | | No Ofertado | | No ofertado. | | Cumple. | |
| 47 | 5 | Und. | Fan relay, 24v, 50/60 HZ, no aplica garantía. | No ofertado | | Cumple | | Cumple. | | Cumple. | |



REPUBLICA DOMINICANA
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA

| Nombre del Proceso: | | | | Adquisición de materiales de Refrigeración de la Unidad de Servicios y Mantenimiento segundo Pedido 2022. | | | | | | | |
|--|-------|------|---|---|------------|-------------------|------------|------------------------|------------|------------|------------|
| Referencia del Proceso: | | | | CSM-2022-241 | | | | | | | |
| Fecha de Evaluación: | | | | 02/11/2022 | | | | | | | |
| Evaluador - Tipo de evaluación: | | | | Evaluación Técnica Individual | | | | | | | |
| Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución | | | | Friomax SRL | | Climaca Group SRL | | Romaca Industrial S.A. | | | |
| Componente | Cant. | UDM | Descripcion | Evaluacion | Comentario | Evaluacion | Comentario | Evaluacion | Comentario | Evaluacion | Comentario |
| 38 | 20 | Und. | Capacitor de marcha de 60+5 MDF, voltaje entre 370 -440 Vac, 50/60 HZ no aplica garantía. | Cumple. | | Cumple. | | Cumple. | | | |
| 39 | 10 | Und. | Capacitor de arranque de 2.5 MDF, voltaje entre 370 -450 Vac , 50/60 HZ no aplica garantía. | Cumple. | | Cumple. | | Cumple. | | | |
| 40 | 10 | Und. | Capacitor de arranque de 5 MDF, voltaje entre 370 -450 Vac, 50/60 HZ no aplica garantía. | Cumple. | | Cumple. | | Cumple. | | | |
| 41 | 10 | Und. | Capacitor de arranque de 7.5 MDF, voltaje entre 370 -450 Vac, 50/60 HZ no aplica garantía. | Cumple. | | Cumple. | | Cumple. | | | |
| 42 | 10 | Und. | Capacitor de arranque de 10 MDF, voltaje entre 370 -450 Vac , 50/60 HZ no aplica garantía. | Cumple. | | Cumple. | | Cumple. | | | |
| 43 | 10 | Und. | Capacitor de arranque de MDF, voltaje entre 370 -450 Vac , 50/60 HZ no aplica garantía. | Cumple. | | Cumple. | | Cumple. | | | |
| 44 | 10 | Und. | Filtro soldable para nevera de 10 gramos, no aplica garantía. | Cumple. | | Cumple. | | Cumple. | | | |
| 45 | 50 | Und. | Tarugo de plomo de 5/16" x 2", no aplica garantía. | Cumple. | | Cumple. | | Cumple. | | | |
| 46 | 5 | Und. | Over load para nevera, 1HP, 115 v, 60HZ, no aplica garantía. | Cumple. | | Cumple. | | Cumple. | | | |
| 47 | 5 | Und. | Fan relay, 24v, 50/60 HZ, no aplica garantía. | Cumple. | | Cumple. | | Cumple. | | | |



REPUBLICA DOMINICANA
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA

| Nombre del Proceso: | | | | Adquisición de materiales de Refrigeración de la Unidad de Servicios y Mantenimiento segundo Pedido 2022. | | | | | | | |
|---|-------|------|---|---|------------|-----------------------------------|----------------------------|---|------------|---|------------|
| Referencia del Proceso: | | | | CSM-2022-241 | | | | | | | |
| Fecha de Evaluación: | | | | 02/11/2022 | | | | | | | |
| Evaluador - Tipo de evaluación: | | | | Evaluación Técnica Individual | | | | | | | |
| Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución | | | | Suplimade Comercial SRL | | Refricentro los Prados SRL | | Refrigeracion y Servicios Industriales S.A | | Victor Garcia Aire Acondicionado SRL | |
| Componente | Cant. | UDM | Descripcion | Evaluacion | Comentario | Evaluacion | Comentario | Evaluacion | Comentario | Evaluacion | Comentario |
| 48 | 10 | Und. | Refrigerante 134a (lata de 12 Onz, 6.9cm de ancho) cumple con AHRI 700, estándares de pureza, fabricación norteamericana, no aplica garantía | Cumple | | Cumple | | Cumple | | Cumple. | |
| 49 | 10 | Und. | Spray foam de poliuretano para insulación 12 Onz (norteamericano), no aplica garantía | Cumple | | Cumple | | Cumple | | Cumple. | |
| 50 | 50 | Und. | Transformador reductor de 120/208/240 v a 24v de 40 Va, 60 Hz no aplica garantía | No ofertado | | Cumple | | Cumple | | Cumple. | |
| 51 | 15 | Und. | Filtro de línea soldable 163 S, no aplica garantía | No ofertado | | Cumple | | Cumple | | Cumple. | |
| 52 | 10 | Und. | Termostato ambiental, no programable (análogo), estilo clásico, dimensiones 2.88 pulgadas de ancho x 4.75 pulgadas de alto, sin mercurio, solamente enfriamiento, rangos de temperatura 50° a 90° F (10° A 32°C), color blanco, ajuste del sistema: off y Cool, ajustes del ventilador: Auto y On, no aplica garantía | No ofertado | | Cumple | | Cumple. | | Cumple. | |
| 53 | 100 | Und. | Tarugo mamey plástico 5/16"x 1 1/2", no aplica garantía | Cumple | | No ofertado. | | No ofertado. | | Cumple. | |
| 54 | 200 | Und. | Tiewrap (presilla plástica) negra 15 pulg, no aplica garantía | No ofertado. | | No cumple. | No cumple con dimensiones. | No ofertado. | | Cumple. | |
| 55 | 50 | Und. | Tape de vinilo eléctrico de ¾ pulg de ancho por 66 pies de largo, de grado profesional, para voltaje hasta 600 vac, no aplica garantía | Cumple | | No cumple | 66 pies requeridos. | Cumple. | | Cumple. | |
| 56 | 40 | Und. | Válvula de servicio, no aplica garantía | No ofertado | | | Cumple. | Cumple. | | Cumple. | |



REPUBLICA DOMINICANA
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA

| Nombre del Proceso: | | | | Adquisición de materiales de Refrigeración de la Unidad de Servicios y Mantenimiento segundo Pedido 2022. | | | | | | | |
|--|-------|------|--|---|------------|-------------------|------------|------------------------|------------|------------|------------|
| Referencia del Proceso: | | | | CSM-2022-241 | | | | | | | |
| Fecha de Evaluación: | | | | 02/11/2022 | | | | | | | |
| Evaluador - Tipo de evaluación: | | | | Evaluación Técnica Individual | | | | | | | |
| Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución | | | | Friomax SRL | | Climaca Group SRL | | Romaca Industrial S.A. | | | |
| Componente | Cant. | UDM | Descripcion | Evaluacion | Comentario | Evaluacion | Comentario | Evaluacion | Comentario | Evaluacion | Comentario |
| 48 | 10 | Und. | Refrigerante 134a (lata de 12 Onz, 6.9cm de ancho) cumple con AHRI 700, estándares de pureza, fabricación norteamericana, no aplica garantía. | Cumple. | | Cumple | | Cumple. | | | |
| 49 | 10 | Und. | Spray foam de poliuretano para insulación 12 Onz (norteamericano), no aplica garantía. | Cumple. | | Cumple | | Cumple. | | | |
| 50 | 50 | Und. | Transformador reductor de 120/208/240 v a 24v de 40 Va, 60 Hz no aplica garantía. | Cumple. | | Cumple | | Cumple. | | | |
| 51 | 15 | Und. | Filtro de línea soldable 163 S, no aplica garantía. | Cumple. | | Cumple | | Cumple. | | | |
| 52 | 10 | Und. | Termostato ambiental, no programable (análogo), estilo clásico, dimensiones 2.88 pulgadas de ancho x 4.75 pulgadas de alto, sin mercurio, solamente enfriamiento, rangos de temperatura 50° a 90° F (10° A 32°C), color blanco, ajuste del sistema: off y Cool, ajustes del ventilador: Auto y On, no aplica garantía. | Cumple. | | Cumple | | Cumple. | | | |
| 53 | 100 | Und. | Tarugo mamey plástico 5/16"x 1 1/2", no aplica garantía. | Cumple. | | Cumple | | Cumple. | | | |
| 54 | 200 | Und. | Tiewrap (presilla plástica) negra 15 pulg, no aplica garantía. | Cumple. | | Cumple | | Cumple. | | | |
| 55 | 50 | Und. | Tape de vinilo eléctrico de ¾ pulg de ancho por 66 pies de largo, de grado profesional, para voltaje hasta 600 vac, no aplica garantía. | Cumple. | | Cumple | | Cumple. | | | |
| 56 | 40 | Und. | Valvula de Servicios, No aplica garantia | Cumple | | Cumple | | Cumple. | | | |



REPUBLICA DOMINICANA
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA

| Nombre del Proceso: | | | | Adquisición de materiales de Refrigeración de la Unidad de Servicios y Mantenimiento segundo Pedido 2022. | | | | | | | |
|---|-------|------|--|---|------------|-----------------------------------|--------------------|---|------------|---|------------|
| Referencia del Proceso: | | | | CSM-2022-241 | | | | | | | |
| Fecha de Evaluación: | | | | 02/11/2022 | | | | | | | |
| Evaluador - Tipo de evaluación: | | | | Evaluación Técnica Individual | | | | | | | |
| Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución | | | | Suplimate Comercial SRL | | Refricentro los Prados SRL | | Refrigeracion y Servicios Industriales S.A | | Victor Garcia Aire Acondicionado SRL | |
| Componente | Cant. | UDM | Descripción | Evaluacion | Comentario | Evaluacion | Comentario | Evaluacion | Comentario | Evaluacion | Comentario |
| 57 | 800 | Pie | Tubería flexible de cobre de 3/8", fabricación norteamericana, no aplica garantía. | Cumple | | No cumple | Fabricacion China. | No ofertado. | | Cumple. | |
| 58 | 150 | Pie | Tubería flexible de cobre de 1/4", fabricación norteamericana, no aplica garantía. | No ofertado | | No cumple | Fabricacion China. | No ofertado. | | Cumple. | |
| 59 | 300 | Pie | Tubería flexible de cobre de 1/2", fabricación norteamericana, no aplica garantía. | Cumple | | No cumple | Fabricacion China. | No ofertado. | | Cumple. | |
| 60 | 300 | Pie | Tubería flexible de cobre de 5/8", fabricación norteamericana, no aplica garantía. | No ofertado | | No cumple | Fabricacion China. | No ofertado. | | Cumple. | |
| 61 | 300 | Pie | Tubería flexible de cobre de 3/4", fabricación norteamericana, no aplica garantía. | Cumple | | No cumple | Fabricacion China. | No ofertado. | | Cumple. | |
| 62 | 400 | Pie | Tubería flexible de cobre de 7/8", fabricación norteamericana, no aplica garantía. | No ofertado | | No cumple | Fabricacion China. | No ofertado. | | Cumple. | |
| 63 | 7 | Und. | Caja de breaker reforzada, de 2 a 4 circuitos, 70 amp, 240 v, con barra de conexión para neutro, no aplica garantía. | No ofertado | | No ofertado. | | No ofertado. | | Cumple. | |
| 64 | 15 | Und. | Tanque de refrigerante R410a, 25 libras, fabricación norteamericana, no aplica garantía. | Cumple | | Cumple. | | Cumple. | | Cumple. | |
| 65 | 15 | Und. | Tanque de refrigerante R22, 30 libras, fabricación norteamericana, no aplica garantía. | Cumple | | Cumple. | | Cumple. | | Cumple. | |
| 66 | 400 | Pie | Manguera de drenaje flexible de 3/8", no aplica garantía. | Cumple | | No ofertado. | | No ofertado. | | Cumple. | |
| 67 | 20 | Und. | Power paq grande, 1PH, para unidades de 4, 000 BTU A 120,000 BTU, 277 Vac, 22 Amp máximo, no aplica garantía. | No ofertado | | Cumple. | | No ofertado. | | Cumple. | |



REPUBLICA DOMINICANA
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA

| Nombre del Proceso: | | | | Adquisición de materiales de Refrigeración de la Unidad de Servicios y Mantenimiento segundo Pedido 2022. | | | | | | | |
|--|-------|------|--|---|------------|-------------------|------------|------------------------|------------|------------|------------|
| Referencia del Proceso: | | | | CSM-2022-241 | | | | | | | |
| Fecha de Evaluación: | | | | 02/11/2022 | | | | | | | |
| Evaluador - Tipo de evaluación: | | | | Evaluación Técnica Individual | | | | | | | |
| Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución | | | | Friomax SRL | | Climaca Group SRL | | Romaca Industrial S.A. | | | |
| Componente | Cant. | UDM | Descripción | Evaluacion | Comentario | Evaluacion | Comentario | Evaluacion | Comentario | Evaluacion | Comentario |
| 57 | 800 | Pie | Tubería flexible de cobre de 3/8", fabricación norteamericana, no aplica garantía. | Cumple. | | Cumple. | | Cumple. | | | |
| 58 | 150 | Pie | Tubería flexible de cobre de 1/4", fabricación norteamericana, no aplica garantía. | Cumple. | | Cumple. | | Cumple. | | | |
| 59 | 300 | Pie | Tubería flexible de cobre de 1/2", fabricación norteamericana, no aplica garantía. | Cumple. | | Cumple. | | Cumple. | | | |
| 60 | 300 | Pie | Tubería flexible de cobre de 5/8", fabricación norteamericana, no aplica garantía. | Cumple. | | Cumple. | | Cumple. | | | |
| 61 | 300 | Pie | Tubería flexible de cobre de 3/4", fabricación norteamericana, no aplica garantía. | Cumple. | | Cumple. | | Cumple. | | | |
| 62 | 400 | Pie | Tubería flexible de cobre de 7/8", fabricación norteamericana, no aplica garantía. | Cumple. | | Cumple. | | Cumple. | | | |
| 63 | 7 | Und. | Caja de breaker reforzada, de 2 a 4 circuitos, 70 amp, 240 v, con barra de conexión para neutro, no aplica garantía. | Cumple. | | Cumple. | | Cumple. | | | |
| 64 | 15 | Und. | Tanque de refrigerante R410a, 25 libras, fabricación norteamericana, no aplica garantía. | Cumple | | Cumple. | | Cumple. | | | |
| 65 | 15 | Und. | Tanque de refrigerante R22, 30 libras, fabricación norteamericana, no aplica garantía. | Cumple | | Cumple. | | Cumple. | | | |
| 66 | 400 | Pie | Manguera de drenaje flexible de 3/8", no aplica garantía. | Cumple. | | Cumple. | | Cumple. | | | |
| 67 | 20 | Und. | Power paq grande, 1PH, para unidades de 4, 000 BTU A 120,000 BTU, 277 Vac, 22 Amp máximo, no aplica garantía. | Cumple. | | Cumple. | | Cumple. | | | |



REPUBLICA DOMINICANA
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA

| Nombre del Proceso: | | | | Adquisición de materiales de Refrigeración de la Unidad de Servicios y Mantenimiento segundo Pedido 2022. | | | | | | | |
|---|-------|------|--|---|------------|-----------------------------------|---|---|-----------------------------|---|------------|
| Referencia del Proceso: | | | | CSM-2022-241 | | | | | | | |
| Fecha de Evaluación: | | | | 02/11/2022 | | | | | | | |
| Evaluador - Tipo de evaluación: | | | | Evaluación Técnica Individual | | | | | | | |
| Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución | | | | Suplimade Comercial SRL | | Refricentro los Prados SRL | | Refrigeracion y Servicios Industriales S.A | | Victor Garcia Aire Acondicionado SRL | |
| Componente | Cant. | UDM | Descripción | Evaluacion | Comentario | Evaluacion | Comentario | Evaluacion | Comentario | Evaluacion | Comentario |
| 68 | 4 | Und. | Agente limpiador ecológico para sistemas de refrigeración, tanque de refrigerante de 1.7 libras HFO-1233zd, no aplica garantía | No ofertado | | No ofertado. | | Cumple | | Cumple. | |
| 69 | 4 | Und. | Compresor de 60,000 Btu, Rotativo, 208-230v, R22, 60 Hz, Monofásico, garantía por desperfecto de fábrica. | No ofertado | | Cumple | | Cumple | | Cumple. | |
| 70 | 4 | Und. | Compresor de 48,000 Btu, rotativo 208-230v, R410-A, 60 Hz, Monofásico, garantía por desperfecto de fábrica. | No ofertado | | No ofertado. | | Cumple | | Cumple. | |
| 71 | 4 | Und. | Limpiador para serpentines de condensador concentrado, altamente espumante, biodegradable. | No ofertado | | No cumple | no es biodegradable, concentrado y espumante. | Cumple. | | Cumple. | |
| 72 | 5 | Und. | Condensador de 5 toneladas, Convencional, Monofásico, 60 Hz, 208-230 v, con protección anticorrosiva, Eficiencia 13, R410A, 1 año de garantía. | No ofertado | | No cumple. | No cumple con la garantía. | Cumple. | | Cumple. | |
| 73 | 1 | Und. | Compresor de 18,000 Btu, alternativo, 208-230v, R22, Monofásico, garantía por desperfecto de fábrica. | No ofertado | | No ofertado. | | Cumple. | | Cumple. | |
| 74 | 1 | Und. | Compresor de 120,000 Btu (10 toneladas), Rotativo 480, tipo scroll, 60 Hz, vac, R22, Trifásico, garantía por desperfecto de fábrica. | No ofertado | | No cumple. | No cumple con la garantía. | Cumple | | Cumple. | |
| 75 | 1 | Und. | Condensador de 1 tonelada, Convencional, Monofásico, 208-230 v, 60 Hz, con protección anticorrosiva, Eficiencia 13, R410A, 1 año de garantía. | No ofertado | | No cumple. | No cumple con la garantía. | No cumple | equipo ofertado utiliza R22 | Cumple. | |



REPUBLICA DOMINICANA
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA

| Nombre del Proceso: | | | | Adquisición de materiales de Refrigeración de la Unidad de Servicios y Mantenimiento segundo Pedido 2022. | | | | | | | |
|--|-------|------|--|---|------------|-------------------|------------|------------------------|------------|------------|------------|
| Referencia del Proceso: | | | | CSM-2022-241 | | | | | | | |
| Fecha de Evaluación: | | | | 02/11/2022 | | | | | | | |
| Evaluador - Tipo de evaluación: | | | | Evaluación Técnica Individual | | | | | | | |
| Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución | | | | Friomax SRL | | Climaca Group SRL | | Romaca Industrial S.A. | | | |
| Componente | Cant. | UDM | Descripción | Evaluacion | Comentario | Evaluacion | Comentario | Evaluacion | Comentario | Evaluacion | Comentario |
| 68 | 4 | Und. | Agente limpiador ecológico para sistemas de refrigeración, tanque de refrigerante de 1.7 libras HFO-1233zd, no aplica garantía. | Cumple. | | Cumple. | | Cumple. | | | |
| 69 | 4 | Und. | Compresor de 60,000 Btu, Rotativo, 208-230v, R22, 60 Hz, Monofásico, garantía por desperfecto de fábrica. | Cumple. | | Cumple. | | Cumple. | | | |
| 70 | 4 | Und. | Compresor de 48,000 Btu, rotativo 208-230v, R410-A, 60 Hz, Monofásico, garantía por desperfecto de fábrica. | Cumple. | | Cumple. | | Cumple. | | | |
| 71 | 4 | Und. | Limpiador para serpentines de condensador concentrado, altamente espumante, biodegradable. | Cumple. | | Cumple. | | Cumple. | | | |
| 72 | 5 | Und. | Condensador de 5 toneladas, Convencional, Monofásico, 60 Hz, 208-230 v, con protección anticorrosiva, Eficiencia 13, R410A, 1 año de garantía. | Cumple. | | Cumple. | | Cumple. | | | |
| 73 | 1 | Und. | Compresor de 18,000 Btu, alternativo, 208-230v, R22, Monofásico, garantía por desperfecto de fábrica. | Cumple. | | Cumple. | | Cumple. | | | |
| 74 | 1 | Und. | Compresor de 120,000 Btu (10 toneladas), Rotativo 480, tipo scroll, 60 Hz, vac, R22, Trifásico, garantía por desperfecto de fábrica. | Cumple. | | Cumple. | | Cumple. | | | |
| 75 | 1 | Und. | Condensador de 1 tonelada, Convencional, Monofásico, 208-230 v, 60 Hz, con protección anticorrosiva, Eficiencia 13, R410A, 1 año de garantía. | Cumple. | | Cumple. | | Cumple. | | | |



REPUBLICA DOMINICANA
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|------------|--|---|---|-----------------------------------|--------------------|---|-------------------|---|-------------------|
| Nombre del Proceso: | | | | Adquisición de materiales de Refrigeración de la Unidad de Servicios y Mantenimiento segundo Pedido 2022. | | | | | | | |
| Referencia del Proceso: | | | | CSM-2022-241 | | | | | | | |
| Fecha de Evaluación: | | | | 02/11/2022 | | | | | | | |
| Evaluador - Tipo de evaluación: | | | | Evaluación Técnica Individual | | | | | | | |
| Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución | | | | Suplimade Comercial SRL | | Refricentro los Prados SRL | | Refrigeracion y Servicios Industriales S.A | | Victor Garcia Aire Acondicionado SRL | |
| Componente | Cant. | UDM | Descripcion | Evaluacion | Comentario | Evaluacion | Comentario | Evaluacion | Comentario | Evaluacion | Comentario |
| | | | tiempo de entrega: Diez dias laborables. | Cumple | | Cumple | | Cumple | | Cumple. | |
| | | | Garantia de compresores: por desperfectos de fabrica. Garantia de condensadores 1 año | No ofertado | No se ofertan compresores/condensadores | No cumple | No oferta Garantia | Cumple | | Cumple. | |
| | | | Condiciones de pago: Credito a 30 dias. | Cumple | | | Cumple | Cumple | | Cumple. | |
| Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución | | | | Friomax SRL | | Climaca Group SRL | | Romaca Industrial S.A. | | | |
| Componente | Cant. | UDM | Descripcion | Evaluacion | Comentario | Evaluacion | Comentario | Evaluacion | Comentario | Evaluacion | Comentario |
| | | | tiempo de entrega: Diez días laborables. | Cumple. | | Cumple | | Cumple. | | | |
| | | | Garantia de compresores: por desperfectos de fabrica. Garantia de condensadores 1 año | Cumple. | | Cumple | | Cumple. | | | |
| | | | Condiciones de pago: Credito a 30 dias. | Cumple. | | Cumple | | Cumple. | | | |
| FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN | | | | | | | | | | | |

Evaluación realizada por:

Maria E. Hernandez- Supervisora de Mantenimiento.

Ramon A. Vargas - Supervisor de Mantenimiento.

Julio Liriano Encargado de la Unidad de Servicios y Mantenimiento

Rocio A. Altagracia- Gerente de Diseño y Planificación de la Dirección de Infraestructura Física