

Nombre del Proceso:	Adquisición de materiales eléctricos para la interconexión del nuevo transformador de potencia del P.J. de Azua a solicitud de EDESUR.
Referencia del Proceso:	CS-2023-044
Fecha de Evaluación:	6/6/2023
Evaluador - Tipo de evaluación:	Evaluación individual

MATRIZ DE EVALUACIÓN

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				ST Croix SRL		Román Paredes Industrial SRL	
ITEM	Cant.	UDM	Descripción	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario
1	4	Unidad	Tuerca ojo AC. galvanizada tornillo 5/8	Cumple		Cumple	
2	4	Unidad	Grapa de Amarre aluminio para conductor . AWG 1/0 RAV	Cumple		No cotiza	
3	4	Unidad	Arandela presion AC galganizada de 1/2"	Cumple		Cumple	
4	1	Unidad	Conector cuña a presion AWG 1/0 Cu	Cumple		Cumple	
5	4	Unidad	Flejes galvanizados 1 1/4" x 1/4" x 28" orificio 9/16	Cumple		Cumple	
6	19	Unidad	Arandela presion AC galganizada de 5/8"	Cumple		Cumple	
7	3	Unidad	Base cortacircuitos fusibles 15 kv, 200A	Cumple		Cumple	
8	5	Unidad	Tornillo de espaciamento AC, galvanizado cabeza cuadrada 1/2" x 12"	Cumple		Cumple	
9	2	Unidad	Cruceta de acero galvanizado 8-0" x 3" x 1/4"	Cumple		Cumple	
10	1	Unidad	Tornillo maquina AC, galvanizado cabeza cuadrada de 1/2" x 12"	Cumple		No cumple	El req. Es cabeza cuadrada cotiza pasante.
11	3	Unidad	Tornillo AC, inoxidable /hexagonal con tuerca de 1/2" x 2"	Cumple		Cumple	
12	3	Unidad	Aislador compuesto tipo suspensión 15 kv	Cumple		Cumple	
13	1	Unidad	Tuerca cuadrada AC, galvanizado para tornillo 5/8	Cumple		Cumple	
14	6	Metros	Cable de acero cobreado desnudo #2 AWG 7 hilos	No cumple	El requerimiento es Acero cobreado, cotiza solo cobre.	Cumple	
15	4	Unidad	Arandelas de presion AC galvanizada 3/8	Cumple		Cumple	
16	1	Unidad	Grapa de conexión doble cable a tierra sin tornillo.	Cumple		Cumple	
17	8	Unidad	Conector elastico tipo cuña 1/0 AWG 1/0	Cumple		Cumple	
18	4	Unidad	Tornillo maquina AC, galvanizado cabeza hexagonal de 3/8	Cumple		Cumple	
19	4	Metros	Conductor desnudo AAAC 123.3 MCM	Cumple		Cumple	

Nombre del Proceso:	Adquisición de materiales eléctricos para la interconexión del nuevo transformador de potencia del P.J. de Azua a solicitud de EDESUR.
Referencia del Proceso:	CS-2023-044
Fecha de Evaluación:	6/6/2023
Evaluador - Tipo de evaluación:	Evaluación individual

MATRIZ DE EVALUACIÓN

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				ST Croix SRL		Román Paredes Industrial SRL	
ITEM	Cant.	UDM	Descripción	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario
			Tiempo de entrega dies (10) dias hábiles despues de recibida la orden de compras.	No cumple	El requimientto es 10 dias hábiles y ofrece 15 dias	Cumple	
			Forma de pago credito a treinta (30) dias	Cumple		Cumple	

Evaluado por:

Rafael A. Lopez Nuñez- Supervisor de Mantenimiento.

Ramon A. Vargas - Supervisor de Mantenimiento.

Julio Liriano Encargado de la Unidad de Servicios y Mantenimiento

Rocio A. Altagracia- Gerente de Diseño y Planificacion de la Direccion de Infraestructura Fisica