



REPUBLICA DOMINICANA
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA

Nombre del Proceso:	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN ACONDICIONADORES DE AIRE PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL PODER JUDICIAL, DIRIGIDO A MIPYMES]
Referencia del Proceso:	CM-2023-088
Fecha de Evaluación:	26/05/2023
Evaludor - Tipo de evaluación:	Evaluación Técnica Individual

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN

LOTE I- SANTO DOMINGO Y DISTRITO NACIONAL

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución					TORCLOW, SRL		VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, SRL		INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ESTRUCTURAS, SRL		K SUPPLIES, SRL		ADIVIG, SRL	
Componente	Cant.	UDM	Descripción		Evaluacion	Comentario "A"	Evaluacion	Comentario "A"	Evaluacion	Comentario "A"	Evaluacion	Comentario "A"	Evaluacion	Comentario "A"
1	1	Und	Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ	Consola de pared	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
				12,000 Btu	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
				Eficiencia 17 mínimo	No cumple	Ficha tecnica del fabricante especifica 16 Seer	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
				Proteccion Anticorrosiva	No cumple	No especifica	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
				15 Pies Lineales de instalacion	No cumple	No especifica	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
2	3	Und	Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ	12,000 Btu	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
				Consola de pared	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
				Eficiencia 17 mínimo	No cumple	Ficha tecnica del fabricante especifica 16 Seer	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
				Proteccion Anticorrosiva	No cumple	No especifica	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
				50 Pies Lineales de instalacion	No cumple	No especifica	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	



REPUBLICA DOMINICANA
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

LOTE I - SANTO DOMINGO Y DISTRITO NACIONAL													
Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				TORCLOW, SRL		VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, SRL		INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ESTRUCTURAS, SRL		K SUPPLIES, SRL		ADIVIG, SRL	
Componente	Cant.	UDM	Descripción	Evaluacion	Comentario "A"	Evaluacion	Comentario "A"	Evaluacion	Comentario "A"	Evaluacion	Comentario "A"	Evaluacion	Comentario "A"
3	1	Und	Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ	Consola de pared	Cumple		Cumple	Cumple		Cumple		Cumple	
				18,000 Btu	Cumple		Cumple	Cumple		Cumple		Cumple	
				Eficiencia 17 minimo	No cumple	Ficha tecnica del fabricante especifica 16 Seer	Cumple	Cumple		Cumple		Cumple	
				Proteccion Anticorrosiva	No cumple	No especifica	Cumple	Cumple		Cumple		Cumple	
				50 Pies Lineales de instalacion	No cumple	No especifica	Cumple	Cumple		Cumple		Cumple	
4	1	Und	Acondicionador de aire de 24,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ	24,000 Btu	Cumple		Cumple	Cumple		Cumple		Cumple	
				Consola de pared	Cumple		Cumple	Cumple		Cumple		Cumple	
				Eficiencia 17 minimo	No cumple	Ficha tecnica del fabricante especifica 16 Seer	Cumple	Cumple		Cumple		Cumple	
				Proteccion Anticorrosiva	No cumple	No especifica	Cumple	Cumple		Cumple		Cumple	
				50 Pies Lineales de instalacion	No cumple	No especifica	Cumple	Cumple		Cumple		Cumple	
5	1	Und	Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, consola pisotecho, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ	36,000 Btu	Cumple		Cumple	Cumple		Cumple		Cumple	
				Consola piso techo	Cumple		Cumple	Cumple		Cumple		Cumple	
				Eficiencia 17 minimo	No cumple	Ficha tecnica del fabricante especifica 16 Seer	Cumple	Cumple		Cumple		No cumple	eficiencia ofertada para el modelo es 16 Seer
				Proteccion Anticorrosiva	No cumple	No especifica	Cumple	Cumple		Cumple		Cumple	
				15 Pies Lineales de instalacion	No cumple	No especifica	Cumple	Cumple		Cumple		Cumple	



REPUBLICA DOMINICANA
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

LOTE I - SANTO DOMINGO Y DISTRITO NACIONAL														
Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución					TORCLOW, SRL		VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, SRL		INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ESTRUCTURAS, SRL		K SUPPLIES, SRL		ADIVIG, SRL	
Componente	Cant.	UDM	Descripción		Evaluacion	Comentario "A"	Evaluacion	Comentario "A"	Evaluacion	Comentario "A"	Evaluacion	Comentario "A"	Evaluacion	Comentario "A"
6	1	Und	Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, tipo manejadora, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ	Tipo manejadora	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
				60,000 Btu	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
				Eficiencia 17 mínimo	No cumple	Ficha tecnica del fabricante especifica 16 Seer	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
				Proteccion Anticorrosiva	No cumple	No especifica	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
				35 Pies Lineales de instalacion	No cumple	No especifica	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
7	1	Und	Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, tipo manejadora, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ	Tipo manejadora	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
				60,000 Btu	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
				Eficiencia 17 mínimo	No cumple	Ficha tecnica del fabricante especifica 16 Seer	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
				Proteccion Anticorrosiva	No cumple	No especifica	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
				70 Pies Lineales de instalacion	No cumple	No especifica	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
LOTE II - MONTE PLATA														
1	4	Und	Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ	Consola de pared	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
				12,000 Btu	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
				Eficiencia 17 mínimo	No cumple	Ficha tecnica del fabricante especifica 16 Seer	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
				Proteccion Anticorrosiva	No cumple	No especifica	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
				50 Pies Lineales de instalacion	No cumple	No especifica	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	



REPUBLICA DOMINICANA
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución	TORCLOW, SRL		VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, SRL		INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ESTRUCTURAS, SRL		K SUPPLIES, SRL		ADIVIG, SRL	
Descripción	Evaluacion	Comentario "A"	Evaluacion	Comentario "A"	Evaluacion	Comentario "A"	Evaluacion	Comentario "A"	Evaluacion	Comentario "A"
Instalacion incluida	No cumple	No especifica	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
Condiciones de pago: credito a 30 dias	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
Tiempo de entrega 30 dias	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
Mantenimiento de su oferta por lo menos durante 120 días.	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
Tres (3) cartas de recomendación o certificación de recepción conforme de trabajos en trabajos similares.	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
Garantia dos años en piezas y servicios (incluyendo el compresor)	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN										

Evaluación realizada por:

Maria E. Hernandez- Supervisora de Mantenimiento
Ramon Anibal Vargas- Supervisor de Mantenimiento
Julio Liriano Encargado de la Unidad de Servicios y Mantenimiento
Rocio A. Altagracia- Gerente de Diseño y Planificacion de la Direccion de Infraestructura Fisica