



Consejo del Poder Judicial
FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA

Nombre del Proceso:	DESINSTALACIÓN, TRASLADO, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN DEL ACONDICIONADOR DE AIRE DE PRECISIÓN DEL CUARTO DE DATOS DEL 3ER PISO DEL EDIFICIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA Y EL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
Referencia del Proceso:	CSM-2022-234
Fecha de Evaluación:	24/10/2022
Evaluador - Tipo de evaluación	Evaluación Técnica Individual

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				PROVEEDORES							
No.	Cant.	UND	Artículo	Soluciones Técnicas Avanzadas STA S.R.L.		Climaca group S.R.L		ARRENTECH SRL		Romaca Industrial S A	
				Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario
1	1	Serv	Desinstalación, traslado, mantenimiento, reparación y reinstalación de unidad de acondicionador de aire de precisión de 300 mm, 208-230 V, 60 Hz. Especificaciones: <input checked="" type="checkbox"/> Suministro e instalación de 200 pies de tubería 1/2" y 200 pies de tubería de 5/8". <input checked="" type="checkbox"/> Colocar soportes de 1/4" con barra unitrón todo el recorrido las tuberías de refrigerante. <input checked="" type="checkbox"/> Suministro e instalación de codos de 1/2" y 5/8", coupling, y varillas de soldar de plata. <input checked="" type="checkbox"/> Suministro e instalación de bomba de drenaje a la tubería de drenaje común. <input checked="" type="checkbox"/> Suministro de refrigerante R-410 al sistema. <input checked="" type="checkbox"/> Suministro de 200 pies de alambre 10/3 de goma.	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
2	1	Serv	Garantía de un (1) Un año.	Cumple		Cumple		Cumple		No cumple	Solo ofrece noventa días de garantía
3	1	Serv	Cronograma de actividades para la ejecución del trabajo tomando en cuenta que las tareas con ruido deben ser realizadas luego de las 4:30 pm, en horarios nocturnos y fines de semana.	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
4	1	Serv	Cartas de recomendación o certificación de recepción conforme de los trabajos en obras o servicios similares con montos similares o mayores al presupuestado.	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
5	1	Serv	Tiempo de entrega de 10 días después de enviada la orden de compras.	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	

En nuestra calidad de perito técnico designado para el proceso de desinstalación, traslado, mantenimiento, reparación e instalación del acondicionador de aire de precisión del cuarto de datos del 3er piso del edificio de la Suprema Corte de Justicia y el consejo del poder Judicial, le comunicamos que hemos concluido satisfactoriamente el proceso de evaluación técnica, exclusivamente enmarcados en principios éticos, de transparencia, de imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial.

Evaluación realizada por:

Ramón A.Vargas Rosario...Supervisor de eléctrica de la unidad de servicios y mantenimiento.
Erickson de los Santos...Ingeniero Supervisor de Mantenimiento.

Revisado por:

Julio Liriano...Coordinador de la Unidad de Servicios y Mantenimientos.
Rocío Altagracia...Gerente de Diseño y Planificación.

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN