



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
República Dominicana

ANÁLISIS OFERTA DE PROVEEDORES

EXP. No. CSM-2022-065
FECHA 17/03/2022
NRD 2022-002117
OFICIO NO. USM 17 D/F 28/02/2022

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
GERENCIA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

ÁREA SOLIC. DE COMPRA: UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO PARA PLANTA ELÉCTRICA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SAN JOSÉ DE OCOA.

EMPRESAS INVITADAS: OCHO (08)	OFERTAS RECIBIDAS:	CREDENCIALES						
		RPE	DCH (Ibis / Anticipo)	TSS	Registro Mercantil	Declaración Jurada Simple	Carta compromiso	OTROS (Especificar)
FECHA DE PUBLICACIÓN DE PÁGINA WEB: 07/03/2022	KHALICCO INVESTMENTS, SRL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	

DETALLES DE LOS ARTÍCULOS				PROVEEDOR			
No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	KHALICCO INVESTMENTS, SRL			
				PRECIO UNIT.	TOTAL	OBSERVACIÓN	
1	1	UNIDAD	SILENCIADOR DE 25 PULGADAS DE LARGO POR 8 PULGADAS DE DIÁMETRO, ENTRADA Y SALIDA EN LÍNEA DE 2.5 PULGADAS DE DIÁMETRO. LA ENTRADA DEL SILENCIADOR DEBE SER EXPANSIONADA PARA UN TUBO DE 2.5 PULGADAS	RDS13,800.00	RDS13,800.00	Marca: Entrega: Garantía: Cumple:	S/M 10 días Por desperfectos de fabrica NO
2	4	UNIDAD	CURVAS DE 90 GRADOS RADIO LARGO PARA MUFFLER DE 2.5 PULGADAS CON UNA EXPANSIÓN PARA TUBO DE 2.5 PULGADAS DE DIÁMETRO	RDS600.00	RDS2,400.00	Marca: Entrega: Garantía: Cumple:	S/M 10 días Por desperfectos de fabrica SI
3	1	UNIDAD	TUBO ALUMINIZADO PARA MUFFLER DE 10 PIES DE LARGO POR 2.5 PULGADAS DE DIÁMETRO CON UNA EXPANSIÓN A 2.5 PULGADAS	RDS750.00	RDS750.00	Marca: Entrega: Garantía: Cumple:	S/M 10 días Por desperfectos de fabrica SI
4	8	UNIDAD	ABRAZADERAS TIPO "U" PARA MUFFLER DE 2.5 PULGADAS DE DIÁMETRO, ALUMINIZADO CON UN EXTREMO EXPANSIONADO A 2.5 PULGADAS	RDS900.00	RDS7,200.00	Marca: Entrega: Garantía: Cumple:	S/M 10 días Por desperfectos de fabrica SI
• GARANTÍA: POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA • TIEMPO DE ENTREGA: 10 DÍAS • COND. DE PAGO: CRÉDITO A 30 DÍAS				SUBTOTAL	RDS24,150.00		
Realizado por: Angel Ma. Matos Carmona Analista				ITBIS (18%)	RDS4,347.00		
				TOTAL	RDS28,497.00		
				Condiciones de pago:	Crédito a 30 días		
				Comentario:	*No 1: No cumple debido a que oferta tipo cara de niño de 90°, lo requerido es de entrada y salida en línea		
Revisado por: Lourdes M. Tejeda Peña Coordinadora				EVALUACIÓN TÉCNICA REALIZADA POR LA UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO			